HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C47. Intruksi Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II



DIS/PAN. $01.03.00.HOP\ MB\ TEK$. Version : 2011.0.0.2

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.2



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C47. Intruksi Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.2 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG-TEK-C47	Daftar Instruksi Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II.	01 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK- C47-IK	0	Instruksi Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II.	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C47- JT-A	0	Job Ticket Operasional AC Split Duct I	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C47- JT-B	0	Job Ticket Operasional AC Split Duct II	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C47- JT-C	0	Job Ticket Operasional AC Split Duct I & II. by Adhoc	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C47- CL	0	Cek List Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C47- FL	0	Flow Of Work Operasional Harian AC Split Duct I & II.	01 Desember 2011	1



Halaman

1 dari 2

Uraian Pekerjaan

- A. Pukul 07:00 wita, teknisi Menghidupkan AC Split Duct 2.
- B. Pukul 16:30 wita, teknisi Mematikan AC Split Duct 2.
- C. On kan AC Split Duct I bila ada permintaan BRI atau ada tamu yang bekerja di R Meeting (adhoc).

2.

3.

Adhoc.

AC Split Duct I Stand Bay.

D. Offkan AC Split Duct I bila tamu telah selesai bekerja di R Meeting.

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK $\label{eq:pt.bringin}$ PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK- C47-JT-A	Operasional AC Split Duct 1	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Pelaksana	Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk
1 petugas M&E Operasional	Frekuensi:
	AC Split Duct I Stand By.
	Adhoc.

Uraian Pekerjaan

- 1. Teknisi menuju R. Main Coridoor.
- 2. Setiap ada permintaan BRI atau ada tamu yang bekerja di R. Meeting, teknisi menghidupkan AC Split Duct 1 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi On.
- 3. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 1 pada posisi 25 °C.
- 4. Teknisi menuju R. Main Coridoor.
- 5. Teknisi mematikan AC Split Duct 1 apabila tamu telah selesai bekerja di R. Meeting dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.
- 6. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 1 pada posisi 30 °C.
- 7. Teknisi mematikan AC Split Duct 1 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK- C47-JT-B	Operasional AC Split Duct 2	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
	Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	AC Split Duct II beroperasional setiap hari

Uraian Pekerjaan

- 1. Pukul 07:00 wita, teknisi menuju R. Main Coridoor.
- 2. Teknisi menghidupkan AC Split Duct 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi On.
- 3. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 2 pada posisi 25 °C.
- 4. Pukul 16:30 wita, teknisi menuju R. Main Coridoor.
- 5. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 2 pada posisi 30 °C.
- 6. Teknisi mematikan AC Split Duct 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.

Petunjuk Keselamatan Kerja N / A Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK- C47-JT-C	Operasional AC Split Duct 1 dan 2 By Adhoc	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
	Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	1. AC Split Duct II beroperasional setiap hari
	2. AC Split Duct I Stand Bay.
	3. Adhoc

Uraian Pekerjaan

- 1. Permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas.
- 2. Teknisi menuju R. Main Coridoor.
- 3. Teknisi menghidupkan AC Split Duct 1 atau 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi On.
- 4. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 1 atau 2 pada posisi 25 °C.
- 5. Permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas.
- 6. Teknisi menuju R. Main Coridoor.
- 7. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 1 atau 2 pada posisi 30 °C.
- 8. Teknisi mematikan AC Split Duct 1 atau 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C47-CL	Operasional Harian AC Split Duct I & II.	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
	Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	AC Split Duct II beroperasional setiap hari .
	AC Split Duct I Stand By.
	Adhoc.

Uraian Pekerjaan

- 1. Pukul 07:00 wita, teknisi Menghidupkan AC Split Duct 2.
- 2. Pukul 16:30 wita, teknisi Mematikan AC Split Duct 2.
- 3. Jika ada permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas atau ada tamu yang bekerja di R Meeting, teknisi menuju R. Main Coridoor, untuk menghidupkan AC Split Duct 1 .
- 4. Jika ada permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas atau tidak ada tamu yang bekerja di R Meeting,teknisi menuju R. Main Coridoor, untuk mematikan AC Split Duct 1 .

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK- C47-FL	Operasional Harian AC Split Duct I dan II	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	
	Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk	
Pelaksana	Frekuensi:	
1 petugas M&E Operasional	AC Split Duct II beroperasional setiap hari .	
	AC Split Duct I Stand By.	
	• Adhoc.	

Uraian Pekerjaan



Requested by :					
Name Dept Phone	: : :	Ref.# Date received Date closed	: : :		
Date Re	equired:				
Chang	<u>e type :</u> Management Housekeeping	Security X_ Technician	Other (*)		

Change description : (Pengoperasian AC Split Duct 1 & 2)

Untuk efesiensi penggunaan Daya Listrik di Gedung ODR BRI Tabanan maka pengoperasian AC Split Duct 1 & 2 sebagai pendingin ruangan di R.Helpdesk, R.Treasury, R.Service, R,Staf Facility, R.Monitor, R.Meeting dan R.Manager diatur sebagai berikut :

- AC Split Duct 2 operasional dari pukul 07:00 wita s/d pukul 16:30 wita.
- AC Split Duct 1 operasional apabila ada tamu bekerja di R.Meeting.
- Diluar jadwal rutin tersebut diatas, operasional AC Split Duct 1 dan 2 mengikuti request pihak manajemen BRI.

Change Approval : DRC Manager	Verify by : DRC Supervisor	Acknowledge by: DRC Ka. UPG
Maulana Yusuf Date:	IGN Prawira Ningrat Date:	Estiko Pudjaswanto Date:

Review/Assessment Result:

Lakukan penyesuaian terhadap prosedur yang ada dan *update* prosedur dengan prosedur baru ini, setiap pokok kegiatan harus dituangkan dalam mutasi harian.

*) Please specify