


# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C44. Operasional Harian AC Cassette R. Monitor



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING  
SITE DRC/GH  
BRI TABANAN - BALI**



**PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA**

**Lembar Pengesahan**

**House Operation Procedure**

**ODR-PG/TEK-C44. Operasional Harian  
AC Cassette R. Monitor**

**TECHNICIAN**

**MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI**

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

**BRI Representatif**

**PT. BKS Representatif**

**Maulana Yusuf**  
**Pj. KABAG ODR**

**M. Faisal Jazuli**  
**WAKABAG ODR**

**Estiko Pudjaswanto**  
**Ka. UPG**

**Menyetujui :**

**Zulhelfi Abidin**  
**KADIV TSI**

**Sri Darmawati**  
**WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung  
Disaster Recovery Center

Dokumen No.:		DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG-TEK-C44		Daftar Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassette R. Monitor	1 Desember 2011	1 dari 1
No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
DRC-PG/TEK-C44-IK	0	Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassette R. Monitor	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C44-JT-A	0	Job Ticket Operasional Harian AC Cassette R. Monitor	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C44-JT-B	0	Job Ticket Operasional Harian AC Cassette R. Monitor	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C44-CL	0	Cek List Kerja Operasional Harian AC Cassette R. Monitor	1 Desember 2011	2
DRC-PG/TEK-C44-FL	0	Flow Of Work Operasional Harian AC Cassette R. Monitor	1 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C44-IK	Operasional AC Cassette R Monitor	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Remote AC		Udara dalam ruangan dingin dan sejuk.	
		<u>Frekuensi:</u>	
Pelaksana		Setiap Hari	
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
A. Onkan AC Cassette R Monitor setelah AC Split Duct 2 stand by (Off) pukul 16:30 wita s/d pukul 06:30 wita.			
B. Offkan AC Cassette R Monitor pada saat AC Split Duct 2 beroperasi (On) pukul 06:30 wita s/d pukul 16:30 wita.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
N / A			
Perawatan Peralatan			
Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
DRC-PG/TEK-C44-JT-A	Operasional AC Cassette R Monitor	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Remote AC		Udara dalam ruangan dingin dan sejuk.	
		<b>Frekuensi:</b>	
<b>Pelaksana</b>		Setiap Hari	
1 petugas M&E Operasional			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 16:30 wita teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Battery.</li><li>2. Teknisi mengambil remote AC .</li><li>3. Teknisi menuju R. Monitor.</li><li>4. Teknisi menghidupkan AC Cassette R. Monitor dengan mengarahkan remote ke panel sensor indoor unit AC Cassette dan menekan tombol On/Off pada remote AC.</li><li>5. Teknisi menekan tombol suhu (panah ke atas atau panah ke bawah) untuk set suhu pada remote AC sehingga tampak pada display remote angka 22 °C.</li><li>6. Teknisi menuju R. Battery.</li><li>7. Teknisi meletakkan remote pada tempatnya.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
- Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
DRC-PG/TEK-C44-JT-B	Operasional AC Cassette R Monitor	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Remote AC .		Udara dalam ruangan dingin dan sejuk.  <b><u>Frekuensi:</u></b>	
<b>Pelaksana</b>		Setiap Hari	
1 petugas M&E Operasional			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 06:30 wita teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Battery.</li><li>2. Teknisi menuju R. Monitor.</li><li>3. Teknisi mematikan AC Cassette R. Monitor dengan mengarahkan remote ke panel sensor indoor unit AC Cassette dan menekan tombol On/Off pada remote AC.</li><li>4. Teknisi menuju R. Battery.</li><li>5. Teknisi meletakkan remote pada tempatnya.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
- Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C44-CL	Operasional AC Cassette R Monitor	1 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Remote AC		Udara dalam ruangan dingin dan sejuk.	
		<u>Frekuensi:</u>	
Pelaksana		Setiap Hari	
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<div>1. Pukul 16:30 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju main coridor.</div> <div>2. Teknisi mematikan AC split Duck II.</div> <div>3. Teknisi menuju R. Battery.</div> <div>4. Teknisi mengambil remote AC.</div> <div>5. Teknisi menuju R. Monitor.</div> <div>6. Teknisi menghidupkan AC Cassette R. Monitor.</div> <div>7. Teknisi menuju R. Battery.</div> <div>8. Teknisi meletakkan remote AC pada tempatnya.</div> <div>9. Pukul 06:30 wita teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Battery.</div> <div>10. Teknisi mengambil remote AC.</div> <div>11. Teknisi menuju R. Monitor.</div> <div>12. Teknisi mematikan AC Cassette R. Monitor.</div> <div>13. Teknisi menuju R. Battery.</div> <div>14. Teknisi meletakkan remote AC pada tempatnya.</div> <div>15. Teknisi menuju main coridor.</div> <div>16. Teknisi menghidupkan AC split Duck II.</div>			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C44-CL	Operasional AC Cassette R Monitor	1 Desember 2011	2 dari 2
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
- Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C44-FL	Operasional AC Cassette R Monitor	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Remote AC		Udara dalam ruangan dingin dan sejuk.	
		<u>Frekuensi:</u>	
Pelaksana		Setiap Hari	
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
N/A			