

جدول فحص الأساسات والحفريات



جدول فحص الأساسات والحفريات

البند	الحالة	الملاحظات / مرجع كود البناء السعودي
1. مطابقة نوع الأساسات مع توصيات التقرير	غير قابل للقياس	(بدون التقرير، التحقق غير ممكن)
2. سلامة جوانب الحفر وعمق الحفريات	مجتاز جزئي	الجوانب تبدو مدعومة بشكل كافٍ، لكن العمق غير واضح في الصورة. تأكد من أن العمق يطابق مواصفات التصميم
3. نظافة أرضية الحفرة من الأتربة والمياه	مجتاز	(الأرضية تبدو خالية من الحطام الكبير وتجمع المياه)
4. وجود طبقة الخرسانة العادية تحت الأساسات	مجتاز جزئي	يبدو أن هناك طبقة تحت خرسانة الأساس، لكن تأكيد أنها خرسانة عادية يتطلب فحصاً أقرب. تأكد من أنها بسماكة الخرسانة العادية المحددة
5. مطابقة أبعاد القواعد للمخطط	مجتاز	(أبعاد القاعدة تبدو متنسقة ومشكلة بشكل جيد، لكن تحقق من القياسات الدقيقة وفقاً للمخطط)
6. تسليح القواعد وفقاً للمخطط	مجتاز جزئي	قضبان التسليح مرئية، لكن الموضع والمسافات الدقيقة يجب التحقق منها مقابل المخطط لضمان الامتثال
7. تغطية الحديد بمسافات الغطاء المعتمدة	مجتاز جزئي	يبدو أن هناك غطاء خرساني فوق قضبان التسليح، لكن المسافة الدقيقة للغطاء يجب قياسها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة
8. وجود فواصل التمدد الإنشائية	غير قابل للقياس	(لا يوجد مؤشر مرئي في هذه الصورة؛ المتطلبات تحتاج تأكيد من مخطط البناء)
9. استخدام مواد العزل الأرضي	غير قابل للقياس	(لا توجد مادة عزل أرضي مرئية في الصورة؛ المتطلبات تحتاج تأكيد من مخطط البناء)