



Vacumeren

Uitgevoerd op 18/08/2023

Klant

NAAM: **Cargill**
ADRES: Havenstraat 84
1800 Vilvoorde (Vlaams Gewest)

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: Labo
KLANT REF.: J2.20

Gegevens vacumeren

BEREIKT VACUUM: 120,0 Pa
WACHTTIJD: 30 minuten

Uitvoering

Firma

NAAM: **ATS NV DIVISIE TECHNICS**
ADRES: ZWAARVELD 67a
9220 HAMME
CERTIFICAAT: NR.ENREF/00111

Monteur

MONTEUR: Wim De Kimpe
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_07/T_I_10-391