



Lektest certificaat

Conform de normen: NBN-EN 378
Nummer van het attest: 11330

Uitgevoerd op
18/08/2023

Klant

NAAM: **Cargill**
ADRES: Havenstraat 84
1800 Vilvoorde (Vlaams Gewest)
GEBOUW: Gebouw J
REFERENTIE:

Installatie

TYPE: Comfort
REFERENTIE: Labo
KLANT REF.: J2.20

Gegevens lektest

REDEN: Periodieke controle van de volledige installatie
GEBRUIKTE METHODES: **Indirect:** Stikstofdruk
Direct: Gedeponeerde zeepoplossing
TESTDRUK LD: n.v.t.
TESTDRUK HD: n.v.t.

Gebruikte lekdetectieapparatuur

TYPE/MERK: (1855) INFICON D-TEK Select
SERIENUMMER: TEC1855
DATUM VAN IJKING: 01/04/2022
LEKDETECTIEGRENS: 7,0 gr/jaar

Lekverlies

ABSOLUUT: 0,000 kg
RELATIEF: %

Besluit

De installatie voldoet aan de controle-eisen.

Uitvoering

Firma

NAAM: **ATS NV DIVISIE TECHNICS**
ADRES: ZWAARVELD 67a
9220 HAMME
CERTIFICAAT: NR.ENREF/00111

Monteur

MONTEUR: Wim De Kimpe
CERTIFICAAT: KOEL/AIB/E_07/T_I_10-391