



ATS NV DIVISIE TECHNICS

ZWAARVELD 67a
9220 HAMME
BTW BE 0425815647

@service@atsgroep.be

☎ 052/39.91.11

📠 052/33.61.35

Installatie I4148

Locatie				
	Klant	Cargill		
	Locatie	Havenstraat 84 1800 Vilvoorde Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest		
	Gebouw	Gebouw J		
Identificatie				
	Referentie	I4148 ↗ J2.20 labo		
	Model	Daikin RZAG50A2VEB9 J015136		
	Token	2aa0b44eb8b0		
Inhoud				
	Nominale inhoud	1,550 kg		
	Hoeveelheid voorvulling	1,550 kg		
	Koelmiddel	R-32		
		GWP 675,00	CO2-EQUIVALENT (TON) 1,05	CLASSIFICATIE Gefluoreerd broeikasgas
Vermogen				
	Koelvermogen	5,00 kW		
	Elektrisch vermogen	1,20 kW		
Classificatie				
	Categorie	Stationaire airconditioning		
	Soort	Comfort		
Eigenschappen				
	Hermetisch gesloten circuit	Nee		
	Mobiele installatie	Nee		
	Type lekdetectiesysteem	Geen lekdetectiesysteem voorzien		
	Bouwjaar	2023		
Circuits				
<div>+ Circuit toevoegen</div>				
Extra				

Notities Elektrische Voeding afkomstig van Automaat 71F3 in het elektrisch bord van labo

Lekdichtheid



Niet gereguleerd

Installaties gevuld met een gefluoreerd broeikasgas met een equivalent van minder dan 5 ton CO₂ zijn vrijgesteld onder de wetgeving. Voor hermetisch gesloten installaties ligt de drempel op 10 ton CO₂.