

Cargill

Voorstel montage Co2 sensoren en signalisatie.

1/ D 004 Freezer In

Sensor Drager 04.1

opstelling achteraan onder verdamper.

Signalisatie Drager 04.1 alarm

opstelling D 007 prep area.

2/ D 003 Fridge Raw

Sensor Drager 03.1

opstelling rechts onderaan naast inkomdeur.

Signalisatie Drager 03.1 alarm

opstelling D 007 prep area.

opstelling D 002 sas in.

3/ D 007 Prep Area

Sensor Drager 07.1-2-3-4

opstelling tussenwand D 007 en D 008

Signalisatie Drager 07.1-2-3-4

opstelling lokaal D 003

opstelling lokaal D 005

opstelling lokaal D 006

opstelling lokaal D 009

opstelling lokaal D 008

4/ D 008 Bench Top

Sensor Drager 08.1

opstelling Lokaal D 008

Signalisatie Drager 08.1

opstelling lokaal D 007

5/ D 010 Pack Area

Sensor Drager 10.1

opstelling lokaal D 10.1

Signalisatie Drager 10.1

opstelling lokaal D 009

opstelling lokaal D 013

6/ D 011 Fridge Finished

Sensor Drager 11.1

opstelling lokaal D 011

Signalisatie Drager 11.1

opstelling lokaal D 010

7/ D 0 12 Freezer out

Sensor Drager 12.1

opstelling lokaal D 012

Signalisatie Drager 12.1

opstelling lokaal D 010

8/ D 013 Sas out

Sensor Drager 13.1

opstelling lokaal D 013

Signalisatie Drager 13.1

opstelling lokaal D 010

Overzicht:

Lokaal	Sensoren Co2	Alarmzuil Drager
D004	1	1 D007
D003	1	2 D007 + D002
D007	1	5 D003 + D005 + D006 + D009 + D008
D008	1	1 D007
D010	1	2 D009 + D013
D011	1	1 D010
D012	1	1 D010
D013	1	1 D010







