



محطات المياه:



تضم المدينة 3 محطات رئيسية للمياه تعتمد على 12 بئراً جوفياً.
تعمل المحطات بشكل جزئي نتيجة تضرر الشبكات ونقص الكهرباء.
نسبة التغطية الحالية لا تتجاوز 70% من الأحياء السكنية.
الحاجة إلى تأهيل الشبكات والمضخات وتوفير مصادر طاقة مستقرة.

مقترح:

المحطة المركزية: مولدة باستطاعة 800 KVA.

المحطة الغربية: مولدة باستطاعة 300KVA.

المحطة الجنوبية(شابور): مولدة باستطاعة 400KVA.

الشبكة: استبدال 10KM مع التوسعة من مختلف الأقطار مع صيانة خطوط المشتركين.

شركة الكهرباء: