LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

CRA Incident Simulation

Çıktı: In

Ad Soyad Ahmed Mıhemid | Grup 4/B Gündüz | Tarih 2.11.2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?
   - Kimi ararsınız: OT Siber Güvenlik / Olay Müdahale (CSIRT) ekibi ve Vardiya/Tesis Müdürü.
   - İlk 3 eylem:
     1. Hattı/makineyi kontrollü ve güvenli şekilde durdurmak.
     2. PLC'nin ağ kablosunu/bağlantısını keserek izole etmek.
     3. PLC'ye kesinlikle reset atmamak ve durumu tutanak altına almak.
2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?
   - Emniyet: Fiziksel acil durdurma sistemleri kontrol edilir, çalışan güvenliği teyit edilir.
   - Kanıt: PLC'nin anlık belleği/durumu, aktif konfigürasyon yedeği ve ağ trafiği dökümü (pcap) korunur.
   - Hesap: Yetkisiz erişim tespit edilen ilgili servis hesabı derhal askıya alınır/kapatılır.
3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   İhlal edilen sistemin/ürünün kimliği (PLC ve şişeleme hattı), şüphelenilen güvenlik açığının genel türü ve olası riskleri/etkileri içeren ön bildirim bilgisi.
4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   - Kök neden & Etki: Servis hesabının nasıl ele geçirildiği ve üretime/güvenliğe etkisi raporlanır.
   - Önlem & Roller: CSIRT erişim noktalarını temizler, OT ekibi doğrulanmış orijinal PLC yazılımını yükler, yönetim ise yetkili kuruma (CRA) resmi detay bildirimini sunar.
5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   PLC erişim ve konfigürasyon logları, güvenlik duvarı (firewall/switch) trafik kayıtları, servis hesabı kimlik doğrulama/oturum logları ve alınan adli imajlar (adli kopyalar).

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.