LABORATUVAR 6 · ·OMRM 113

# CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Ahmed Mıhemid | Grup 4/B Gündüz | Tarih 6.11.2026

**Senaryo:** Saat **10:15**. OMRM 113'ün Ethernet (CO) servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC'deki 2299 adımlı hafıza, kesim boyu limitleri veya servo kafa konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ alüminyum profil kesiyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz!

**Kavram:** En değerli iki şey zaman ve kanıttır. "Resetleyip devam edelim" düğmesi kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt!

## Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?
   Üretim/Siber Güvenlik sorumlusunu ara. 1) Makineyi güvenli durdur, 2) Ethernet kablosunu çek (izole et), 3) PLC'yi kapatma/resetleme!

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?
   Kapak/E-stop ve 500mm limitlerini fiziksel kontrol et. PLC RAM/2299 adım hafıza imajını ve ağ loglarını koru. Servis hesabını devre dışı bırak.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?
   Olayın gerçekleştiği saat (10:15), etkilenen makine (OMRM 113 PLC), aktif istismar durumu ve ilk izolasyon önlemleri

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   Kök neden (servis hesabı sızıntısı), fiziksel/üretim etkisi, değiştirilen kesim parametreleri ve uygulanan kalıcı güvenlik yaması.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?
   Tam oturum/erişim logları, PLC konfigürasyon fark (diff) raporu, zaman çizelgesi ve tekrarını önleme (MFA/Jump Server) raporu.

**En sık hata:** "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.