LABORATUVAR 5 ·OMRM 113

# SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

| Ad Soyad | Ahmed Mıhemid | Grup | 4/B Gündüz | Tarih | 29.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|

**Kavram:** SBOM = Yazılım Malzeme Listesi • CVE = Açığın Kayıt No'su • CVSS = Ciddiyet (0–10). Bir CVE'nin OMRM 113'ü gerçekten etkilemesi için üç şart aynı anda sağlanmalıdır: 1) Bileşen makinede var, 2) Sürüm etkileniyor, 3) Açık ağdan/fiziksel olarak ulaşılabilir (exploitable).

## Verilen zafiyet kaydı

| | |
|---|---|
| **Bileşen** | Component X — PLC Ethernet / TCP-IP İletişim Firmware Kütüphanesi (CO - Cutting Optimisation modülü ile PC'den kesim listesi ve etiket verisi alan protokol yığını). |
| **Sürüm** | v2.4 (OMRM 113 kontrol panosundaki PLC üzerinde aktif çalışan firmware sürümü). |
| **CVE Kodu & Önem** | CVE-XXXX-XXXX — CRITICAL (CVSS 9.8) (Uzaktan kod yürütme / PLC belleğindeki 2299 adımlı kesim tablosunu ve eksen kalibrasyonunu bozma riski). |
| **Yama** | Mevcut (v2.5 Güvenlik Yaması Üretici Tarafından Yayınlandı) |
| | |

## Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Evet; PLC'de Component X v2.4 var ve CO (Cutting Optimisation) Ethernet modülü üzerinden ağa açık (3 şart sağlandı).

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır; hemen Ethernet kablosu çekilerek ağ bağlantısı kesilir, makine LCD panelden manuel/lokal modda güvenle çalıştırılır.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce yedek PLC veya simülasyon ortamında test edilir; servo kalibrasyonu ve 2299 adım hafızası bozulmuyorsa vardiya dışında uygulanır.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Etkilemez (emniyet donanımsal ise); ancak yama sonrası E-Stop, kapak switchleri ve limit switchler fiziksel olarak tekrar test edilip doğrulanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Ethernet portunu kapatmak veya PLC önüne sadece beyaz listedeki (whitelist) IP'yi kabul eden endüstriyel güvenlik duvarı koymak.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.