LABORATUVAR 2 · OMRM 113

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Ahmed Mıhemid | Grup 4/B Gündüz | Tarih 29.10.2026

Kavram: Zone (Bölge) = benzer kritiklikteki OMRM 113 bileşenlerini bir araya topla. Conduit (Kanal) = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı koy. Ofis/ERP ağından kesim listesi (Cutting Optimisation) gelirken makine kontrolü korunmalıdır.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone 1 (Kurumsal): Ofis ağı (ERP/e-posta), CO Kesim Optimizasyon PC
Zone 2 (DMZ/Servis): Uzak servis erişimi, Mühendislik istasyonu
Zone 3 (Kontrol): PLC, LCD HMI Panel, Barkod/Etiket yazıcı, Servo sürücü
Zone 4 (Emniyet): Safety PLC / Emniyet Rölesi, E-Stop, Kapak switchleri

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Zone 4 (Ayrı Emniyet Bölgesi) – Siber saldırıda kontrol ağı çökse bile fiziksel koruma etkilenmemelidir.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit 1 (PC ↔ PLC Ethernet): Firewall + sadece kesim listesi portu. Conduit 2 (PLC ↔ Safety): Tek yönlü optokuplör/salt-okunur durum bilgisi.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — Doğrudan PLC erişimini engellemek ve izole etmek için.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — Ethernet (CO) trafiğini şifrelemek ve dinlemeyi önlemek için.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — Çalıntı parolayla yetkisiz parametre değişimini önlemek için.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — Hangi operatör/bakımcının işlem yaptığını bilmek için.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	JTam oturum kaydı — Olası kazada/saldırıda adli kanıt (log) tutmak için.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — Sadece bakım anında operatör onayıyla açmak için.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.