CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece - 225541103 | Tarih 06/11/2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Otomasyon sorumlusu, IT güvenlik, üretim müdürü ve gerekirse UVTEK servisi. 1) Makineyi normal stop ile durdur, kabine kimse girmesin. 2) Uzak servis bağlantısını kes. 3) Saati ve gördüklerimi not et.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Kapı kilidi ve E-stop'u test ederim, Safety PLC ayarları değişmiş mi bakarım. PLC programının şu anki halini ve logları yedeklerim, resetlemem. Servis hesabı kapatılır, şifreler değişir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Ne oldu, ne zaman fark edildi, hangi makine etkilendi, saldırı sürüyor mu, başka sisteme yayılabilir mi.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden: hesap nasıl ele geçti (IT). Etki: PLC'de ne değişti (otomasyon). Önlem: MFA, PLC temiz yedekten yüklenir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Firewall / VPN logları, jump server oturum kaydı, PLC değişiklik kaydı ve yedekleri, HMI alarm geçmişi.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.