LABORATUVAR 2 · UVTEK · Kartezyen Robot Sprey Boyama

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Safety Zone: Safety PLC (kapı kilidi, E-stop) ; Kontrol Zone: PLC, HMI, robot kontrolörü, servo sürücüler
   Mühendislik Zone: mühendislik istasyonu, SCADA istemcisi ; DMZ: uzak servis erişimi (jump server)
   Ofis / IT Zone: ofis ağı (ERP / e-posta)

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

   Ayrı Safety Zone'a koydum. HMI ya da robot kontrolörü ele geçirilirse Safety PLC'ye ulaşılmasın, kapı kilidi ayarını sadece yetkili kişi değiştirebilsin.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   Ofis → DMZ: firewall, sadece gerekli portlar ; DMZ → Kontrol: jump server, VPN + MFA, oturum kaydı ;
   Mühendislik → Kontrol: program değişikliği onaylı ve loglu ; Kontrol → Safety: sadece okuma, yazma yok

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server. UVTEK servisi makineye doğrudan değil, tek kapıdan girer.
Tünel?	Açık / VPN	VPN. Boya programı ve parametreler şifreli gider, dinlenemez.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA. Servis parolası çalınsa bile tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel. Hangi teknisyenin girdiği belli olur.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı. Eksen hızı ya da güvenlik ayarı değişirse kimin yaptığı görülür.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı. Sadece planlı bakımda açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.