# Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

**Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

## Görev A — mevcut → hedef

### MEVCUT (çizin/yazın)

- UVTEK servisi internetten doğrudan HMI / PLC'ye bağlanıyor
- Tek ortak servis hesabı, giriş sadece parolayla
- Bağlantı 7/24 açık, oturum kaydı tutulmuyor
- Ofis ağı ile makine ağı ayrı değil, Safety PLC'ye ulaşılıyor

### HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- Servis → VPN → DMZ'deki jump server → PLC
- MFA var, her teknisyenin kendi hesabı var
- Tam oturum kaydı (kim, ne zaman, ne değiştirdi)
- Normalde kapalı, sadece bakımda açık. Safety'ye yazma yok

## Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hayır. Kapı kilidi + E-stop → Safety PLC → STO ayrı yolda. Normal PLC bozulsa da eksenler ve tabanca durur, operatör korunur.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kontrol sistemi veya ağ ele geçirilse bile emniyet fonksiyonu eksenleri ve tabancayı durdurabilmeli. Emniyet parametreleri ağdan değiştirilememeli, sadece yetkili kişi onayla değiştirebilmeli.

*Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.*

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.