

설비 일일 점검 기록지

제3공장 설비팀 2026년 8월 CMP-02 / CMP-03

일자	점검 항목	측정값	판정	확인
08-03	토출 압력	7.1 bar	적합	김
08-03	윤활유 온도	62 ℃	적합	김
08-10	진동 속도	5.2 mm/s	부적합	박
08-10	누설 시험	0.3 %	적합	박
08-17	토출 압력	6.9 bar	적합	김
08-17	벨트 장력	정상	적합	김
08-24	진동 속도	4.1 mm/s	적합	이

비고

08-10 CMP-03 진동 기준 초과 — 베어링 마모 의심.
차기 정비 시 분해 점검 요청함 (설비팀장 보고 완료).
08-24 재측정 결과 기준 이내로 회복 확인.

작성

검토

승인