Правая стена: змеевик и вода

По B01 1730 × 1740 мм; слева от входа 780 U. Контур змеевика на картинке условный.



Точные габариты прибора, ось по стене и высота W1 неизвестны.
Вид не в масштабе; выводы и соединения не подтверждены фото других комнат.

Z1 / ДВЕ ПРИВЯЗКИ ОТ ПОТОЛКА

Верхний вывод: 1022 U, нижний: 1548 U. Разница 526 мм при одинаковом исходном потолке.

Высота потолка H, отступ от задней стены и габариты змеевика не указаны.

W1 / НИЖНИЕ ВЫВОДЫ ВОДЫ

По вашему уточнению: на той же правой стене, примерно 50 мм от дальней стены.

В проекте шкаф идёт от этой стены на 550 мм; по глубине выводы попадают за боковину. Высота и вылет арматуры M.

УМЫВАЛЬНИК / ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НЕ ПРОВЕРЕНО

От правой стены до расчётной границы чаши 80 P, не свободный зазор.

Если выступ Z1 больше 80 и его корпус совпадает с чашей по глубине и высоте, возможно пересечение.

КОРЗИНА / ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НЕ ПРОВЕРЕНО

Карго расположено на высоте +720…+1320 P; от стены до ближней границы 488 P.

При меньшем выступе Z1 прямого пересечения с карго по ширине нет. Мебель и доступ всё равно требуют проверки.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРАВОЙ БОКОВИНОЙ

Между стеной и боковиной всего 20 мм P. Если вывод выступает дальше и находится на высоте боковины, сплошная панель его перекроет.


Предусмотреть доступную съёмную или открытую техзону после обмера. Слив и возможность подключения раковины не подтверждены.

B план B01 U со слов владельца P проект / расчёт M нужен обмер

Размерная проверка правого угла

План показывает огибающие R05; справа — уровни от потолка без вымышленной оси змеевика.

01 ПЛАН СВЕРХУ / ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ УГОЛ



ЗАДНЯЯ СТЕНА СВЕРХУ; ВХОД ВНИЗУ.

02 ПРАВАЯ СТЕНА / СХЕМА ВЫСОТ ОТ ПОТОЛКА



НИЖНИЙ КРАЙ УСЛОВНЫЙ, ПОЛ НЕ ПОКАЗАН: ВЫСОТА H M.

РАССТОЯНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

W1 около 50 мм от задней стены U. Глубина правого шкафа 550 P, поэтому выводы лежат внутри его глубины.

Возможность подключения к воде и существование подходящего слива необходимо проверить на объекте.

ВЫСТУП СО СТЕНЫ

20 P до сплошной боковины; 80 P до огибающей чаши; 488 P до карго. Это расстояния по модели, а не свободные зоны.

Змеевик и вентили могут перекрывать мебель даже тогда, когда не достают до корзины.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

H от чистового пола до потолка; оси и высота водных выводов; отступ и выступ Z1 со всеми вентилями.

Высоты от пола: верхний Z1 = H − 1022; нижний = H − 1548. Геометрия корпуса Z1 не задана.