

kantor-rpg

Paket gambar konsep · revisi P03 (2026-10-01)

KONSEP – bukan untuk konstruksi. Semua ukuran proposal untuk review.

INDEKS LEMBAR (dari design/sheets.json)

ID	Judul	Disiplin	Ukuran	Skala	Rev	Hlm	Status
A-001	Cover, indeks dan catatan umum	A	A3	NTS	P03	1	produced (konsep)
A-101	Denah Lantai 1	A	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
A-102	Denah Lantai 2	A	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
A-103	Room schedule, pintu dan jendela	A	A3	NTS	P03	2	produced (konsep)
A-201	Layout furniture Lantai 1	A	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
A-202	Layout furniture Lantai 2	A	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
A-301	Tampak	A	A3	1:200	P03	1	produced (konsep)
A-401	Potongan	A	A3	1:100	P03	1	produced (konsep)
I-101	Finish interior dan material	I	A3	1:200	P03	1	produced (konsep)
ICT-001	Topologi jaringan (virtual)	ICT	A3	NTS	P03	1	produced (konsep)
ICT-101	Outlet, AP dan kamera Lantai 1	ICT	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
ICT-102	Outlet, AP dan kamera Lantai 2	ICT	A2	1:100	P03	1	produced (konsep)
ICT-201	Elevasi rack	ICT	A3	1:20	P03	1	produced (konsep)
ICT-301	Pathway dan riser	ICT	A3	1:200	P03	1	produced (konsep)
ICT-401	Port dan device schedule	ICT	A3	NTS	P03	3	produced (konsep)

Total 15 lembar, 18 halaman PDF (berkas gabungan drawings/pdf/kantor-rpg-sheets-all.pdf, label halaman = ID lembar).

LEGENDA STATUS

produced (konsep)	DXF + PDF dihasilkan generator dari world.json dan dibuka ulang oleh test.
target	Belum diproduksi.
DWG native	BLOCKED: AutoCAD berlisensi tidak tersedia di container cloud. DXF bukan DWG; lihat cad/AUTOCAD-RUNBOOK.md.

CATATAN UMUM

- Satuan: dimensi gambar dalam mm (DXF model space 1:1 mm, \$INSUNITS = 4), luas dalam m², elevasi dalam m. Origin (0,0) sudut barat daya L1; X timur, Y utara.
- Semua lembar adalah KONSEP untuk review, bukan gambar konstruksi bertanda tangan. Ukuran adalah proposal (AS-DIM-01), bukan lahan, struktur, atau okupansi yang disahkan (AS-SITE-01).
- ICT adalah rancangan virtual, bukan topologi atau perangkat produksi (AS-NET-01).

DAFTAR ASUMSI (17, dari world.json)

AS-DIM-01	Footprint 32 m x 24 m per lantai dan tinggi antar lantai 4,0 m adalah proposal PRD, bukan luas lahan yang disahkan.
AS-DIM-02	Polygon ruang diukur pada garis as dinding; luas adalah luas as-drawn, bukan luas bersih/usable.
AS-DIM-03	Tebal dinding konsep: luar 0,30 m, dalam 0,15 m; plafon 3,0 m; slab 0,30 m. Belum ada desain struktur.
AS-DIM-04	Ukuran furniture dari catalog adalah target konsep (bukan katalog vendor). Meja biliar 9 ft memakai luas main 2,54 x 1,27 m dan clearance stik 1,47 m sebagai target ukuran umum, wajib dicek ulang ke spesifikasi produk.
AS-DIM-05	Tangga U: 24 riser x 0,1667 m, tread 0,28 m, lebar flight 1,2 m. Target konsep game; tidak menyatakan tangga layak konstruksi.
AS-OCC-01	Faktor beban hunian memakai IBC 2021 Table 1004.5 sebagai pembanding, bukan regulasi Indonesia yang berlaku. Perhitungan egress resmi butuh profesional.
AS-OCC-02	Kapasitas kursi dihitung dari fixture; bukan target okupansi manusia yang diputuskan Budi.
AS-EXIT-01	Tangga darurat timur L2 hanya penanda konsep di luar envelope; jalur keluar belum dinilai memenuhi peraturan.
AS-ICT-01	Jumlah AP adalah placeholder; belum ada model site/material dan target coverage. Tidak ada radius Wi-Fi efektif yang diklaim.
AS-ICT-02	Slack kabel: 3,0 m sisi rack + 0,3 m sisi outlet; tray pada 3,2 m di atas lantai jadi; outlet meja 0,3 m; outlet plafon 3,0 m. Asumsi proyek, bukan standar.
AS-ICT-03	Batas panjang permanent link 90 m dipakai sebagai target konsep (praktik umum kabel tembaga terstruktur), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.
AS-ICT-04	Daya PoE worst-case per kelas memakai nilai PSE IEEE 802.3af/at/bt (Class 3 = 15,4 W, Class 4 = 30 W). Kelas perangkat placeholder sampai datasheet dipilih.
AS-ICT-05	Rating UPS, thermal/AC dan harga belum ditentukan; tidak ada harga pengadaan dalam paket ini.
AS-ICT-06	Clearance rack depan 1,2 m / belakang 0,9 m adalah target konsep; verifikasi ke standar/panduan yang dipilih.
AS-NET-01	Domain jaringan office/demo/guest/lab/server adalah ID abstrak; bukan subnet, VLAN atau perangkat produksi.
AS-PERF-01	Target FPS/transfer/triangle adalah target PRD; angka hanya disebut terukur setelah benchmark tercatat.
AS-SITE-01	Lahan fisik, lokasi, budget, hosting dan okupansi manusia belum diputuskan.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg

Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Cover, indeks dan catatan umum

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

A-001

Rev P03 · 1/1

DENAH LANTAI 1

Skala 1:100 @ A2 · lantai L1 · ukuran dalam mm, as ke as dinding



Utara = sumbu Y+ dunia
Origin (0,0) sudut barat daya L1, X timur.
Grid acuan konsep dari tepi ruang (1..n, A..n),
bukan grid struktur (AS-DIM-03).

LEGENDA

	Dinding luar 0,30 m (poche hijau tua)		Dinding dalam 0,15 m
	Pintu tunggal + arah buka 90°		Pintu ganda
	Bukaan tanpa daun (garis atas putus)		Hatch akses shaft / riser
	Furniture dan fixture (catalog, AS-DIM-04)		Tangga U / lift, panah dari lantai ini
	① Garis grid acuan konsep		Dimensi mm, as ke as (AS-DIM-02)
	ID-RUANG 00,00 m² Tag ruang: ID, nama, luas as-drawn		D-ID ID pintu (sisi tanpa ayunan)
	Jendela konsep kaca bening, ID di luar dinding		Jendela kaca buram (arsir diagonal)

ASUMSI (lengkap di design/world.json dan docs/assumptions.md)

- AS-DIM-01** Footprint 32 x 24 m dan tinggi antar lantai 4,0 m adalah proposal PRD, bukan lahan yang disahkan.
- AS-DIM-02** Polygon ruang diukur di as dinding; luas = luas as-drawn, bukan luas bersih.
- AS-DIM-03** Tebal dinding konsep luar 0,30 m, dalam 0,15 m; plafon 3,0 m; belum ada desain struktur.
- AS-DIM-04** Ukuran furniture dari catalog adalah target konsep, bukan katalog vendor.
- AS-DIM-05** Tangga U 24 riser x 0,1667 m, tread 0,28 m, lebar flight 1,2 m: target konsep, bukan tangga layak konstruksi.
- AS-OCC-02** Kapasitas kursi dihitung dari fixture, bukan target okupansi yang diputuskan.

DAFTAR RUANG L1 (luas as-drawn dari polygon)

ID	Nama	Luas
L1-MEET	Ruang rapat besar	64,00 m²
L1-LOBBY	Lobby & resepsi	96,00 m²
L1-GALLERY	Galeri portofolio	48,00 m²
L1-PANTRY	Pantry kerja	28,00 m²
L1-SHAFT-W	Shaft basah	2,50 m²
L1-WC	Toilet aksesibel	17,50 m²
L1-CORR	Koridor utama L1	80,00 m²
L1-DISC	Ruang diskusi	36,00 m²
L1-IMPL	Ruang implementasi & review	48,00 m²
L1-CORE	Inti tangga & lift L1	36,00 m²
L1-NOVA	Area Nova (spesifikasi ICT)	36,00 m²
L1-LAB	Lab ICT	36,00 m²
L1-NCORR	Koridor utara L1	64,00 m²
L1-CEO	Ruang CEO	38,50 m²
L1-HUGO	Studio Hugo	38,50 m²
L1-KEVIN	Studio Kevin	33,00 m²
L1-BRUNO	Area Bruno	27,50 m²
L1-SERVER	Ruang server	22,00 m²
L1-RISER	Riser ICT	1,50 m²
L1-STORE	Gudang & utilitas	15,00 m²

Jumlah 20 ruang = envelope 32 x 24 m (768,00 m²) 768,00 m²

CATATAN

- Sumber tunggal: design/world.json revisi P03; dinding diturunkan oleh tools/kantor/geometry.py (tepi polygon ruang dikurangi bukaan pintu).
- Arah buka dan sisi engsel pintu dibaca dari world.json (doors[]:swing,into,dan.hinge); generator menolak pintu tunggal/ganda tanpa data swing.
- Jendela konsep dari world.json windows: 20 di lantai ini, 6 kaca buram. Ambang dan kepala jendela ada di schedule pintu dan jendela A-103 halaman 2 dan di A-301.
- Lantai L1: elevasi ±0,00 m; 20 ruang, 26 pintu/bukaan, 108 fixture, 41 slot duduk (AS-OCC-02).
- DXF pasangan: cad/out/A-101.dxf (mm, 1:1). DWG native BLOCKED: tidak ada AutoCAD berlisensi di container; lihat cad/AUTOCAD-RUNBOOK.md.
- Pintu exit konsep di lantai ini: 4. Jalur keluar belum dinilai terhadap peraturan (AS-OCC-01).

KUNCI LANTAI

L2	elevasi +4,00 m	Lantai 2 - Rekreasi
L1	elevasi ±0,00 m	Lantai 1 - Kerja & Kunjungan (lembar ini)

RIWAYAT REVISI

Rev	Tanggal	Keterangan
P03	2026-10-01	Hardening: arah bukaan pintu dan jendela konsep di dataset; gym provisional (Q-03). Lembar dihasilkan dari world.json revisi ini.

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

Denah Lantai 1

L1: Lantai 1 - Kerja & Kunjungan
Skala 1:100 @ A2 lanskap
Revisi P03 · 2026-10-01
Render 2026-10-01 15:47:39 UTC
Satuan mm (dimensi), m² (luas)
Digambar Claude Code cloud (generator)
Diperiksa Max (supervisor) belum review
Sumber world.json sha256 488597bb0552fbde
Generator cad/generate.py v1

Nomor lembar

A-101

Rev P03

Huruf: KantorRPG Sans, turunan Alegreya Sans karya Juan Pablo del Peral (SIL OFL 1.1, paket Debian fonts-alegreya-sans), subset tertanam.



Huruf: KantorRPC Sans, turunan Alegreya Sans karya Juan Pablo del Peral (SIL OFL 1.1, paket Debian fonts-alegreya-sans), subset tertanam

ROOM SCHEDULE

NTS · luas as-drawn dari polygon (AS-DIM-02)

ID	Nama	Lantai	Kategori	Akses	Luas m²	Kursi	Pintu	Finish lantai	Finish dinding	Finish plafon
L1-MEET	Ruang rapat besar	L1	work	public	64,00	10	D-L1-02, D-L1-03	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-LOBBY	Lobby & resepsi	L1	public	public	96,00	5	D-L1-ENT, D-L1-01, D-L1-02, D-L1-04	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-GALLERY	Galeri portofolio	L1	public	public	48,00	2	D-L1-04, D-L1-05	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-PANTRY	Pantry kerja	L1	wet	staff	28,00	2	D-L1-06	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L1-SHAFT-W	Shaft basah	L1	shaft	restricted	2,50	0	D-L1-08	-	-	-
L1-WC	Toilet aksesibel	L1	wet	public	17,50	0	D-L1-07, D-L1-08	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L1-CORR	Koridor utama L1	L1	circulation	public	80,00	0	D-L1-01, D-L1-03, D-L1-05, D-L1-06, D-L1-07, D-L1-EXW, D-L1-EXE, D-L1-09, D-L1-10, D-L1-11, D-L1-12, D-L1-13	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-DISC	Ruang diskusi	L1	quiet	staff	36,00	4	D-L1-09	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-IMPL	Ruang implementasi & review	L1	work	staff	48,00	6	D-L1-10	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-CORE	Inti tangga & lift L1	L1	circulation	public	36,00	0	D-L1-11, D-L1-14	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-NOVA	Area Nova (spesifikasi ICT)	L1	work	staff	36,00	2	D-L1-12	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-LAB	Lab ICT	L1	work	staff	36,00	1	D-L1-13, D-L1-22	vinyl anti-statik (target)	cat matte	gypsum + akses tray
L1-NCORR	Koridor utara L1	L1	circulation	staff	64,00	0	D-L1-14, D-L1-22, D-L1-EXN, D-L1-15, D-L1-16, D-L1-17, D-L1-18, D-L1-20, D-L1-21	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-CEO	Ruang CEO	L1	quiet	staff	38,50	5	D-L1-15	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L1-HUGO	Studio Hugo	L1	work	staff	38,50	2	D-L1-16	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-KEVIN	Studio Kevin	L1	work	staff	33,00	1	D-L1-17	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L1-BRUNO	Area Bruno	L1	work	staff	27,50	1	D-L1-18, D-L1-19	vinyl anti-statik (target)	cat matte	gypsum + akses tray
L1-SERVER	Ruang server	L1	restricted	restricted	22,00	0	D-L1-19	vinyl anti-statik (target)	cat matte	gypsum + akses tray
L1-RISER	Riser ICT	L1	shaft	restricted	1,50	0	D-L1-20	-	-	-
L1-STORE	Gudang & utilitas	L1	service	staff	15,00	0	D-L1-21	epoxy	cat matte	gypsum
Subtotal L1	20 ruang				768,00	41	cek: jumlah = envelope 768,00 m² COCOK			
L2-READ	Perpustakaan / reading nook	L2	quiet	staff	64,00	4	D-L2-02	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L2-LOUNGE	Lounge & coffee bar	L2	recreation	staff	96,00	9	D-L2-01, D-L2-04	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-DINE	Ruang makan & pantry	L2	recreation	staff	48,00	8	D-L2-03, D-L2-04	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L2-SHOWER	Shower & ruang ganti	L2	wet	staff	28,00	2	D-L2-05	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L2-SHAFT-W	Shaft basah L2	L2	shaft	restricted	2,50	0	D-L2-07	-	-	-
L2-WC	Toilet L2	L2	wet	staff	17,50	0	D-L2-06, D-L2-07	keramik anti-slip	keramik dinding	gypsum tahan lembab
L2-CORR	Koridor utama L2	L2	circulation	staff	80,00	0	D-L2-01, D-L2-02, D-L2-03, D-L2-05, D-L2-06, D-L2-EXE, D-L2-08, D-L2-09, D-L2-10, D-L2-11	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-CHAT	Diskusi santai	L2	quiet	staff	36,00	4	D-L2-08	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L2-GARDEN	Taman dalam	L2	recreation	staff	48,00	2	D-L2-09	deck komposit	panel tanaman	terbuka/pergola
L2-CORE	Inti tangga & lift L2	L2	circulation	staff	36,00	0	D-L2-10, D-L2-12	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-GAME	Ruang game	L2	recreation	staff	72,00	8	D-L2-11, D-L2-19	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-NCORR	Koridor utara L2	L2	circulation	staff	64,00	0	D-L2-12, D-L2-19, D-L2-13, D-L2-14, D-L2-15, D-L2-16, D-L2-17, D-L2-18	vinyl motif kayu	cat matte krem + panel kayu	gypsum
L2-BALCONY	Balkon taman	L2	outdoor	staff	38,50	2	D-L2-13	deck komposit	panel tanaman	terbuka/pergola
L2-BILLIARD	Ruang biliar	L2	recreation	staff	38,50	0	D-L2-14	karpet tile matte	cat matte krem	akustik panel
L2-GYM	Ruang olahraga	L2	recreation	staff	49,50	3	D-L2-15	lantai karet olahraga	cat matte	akustik panel
L2-STORE	Gudang L2	L2	service	staff	33,00	0	D-L2-16	epoxy	cat matte	gypsum
L2-RISER	Riser ICT L2	L2	shaft	restricted	1,50	0	D-L2-17	-	-	-
L2-SERVICE	Area servis L2	L2	service	staff	15,00	0	D-L2-18	epoxy	cat matte	gypsum
Subtotal L2	18 ruang				768,00	42	cek: jumlah = envelope 768,00 m² COCOK			

- Sumber: tools/room_schedule.py atas design/world.json revisi P03; tabel dan subtotal dihitung saat render.
- Kursi = slot duduk dari fixture (AS-OCC-02), bukan target okupansi.
- Pemeriksaan: jumlah luas ruang per lantai harus sama dengan luas envelope; hasil tertulis di baris subtotal tiap lantai.
- Halaman 1 dari 2; schedule pintu dan jendela di halaman 2.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg

Proyek kantor-rpg · gedung KRPCG-01

Room schedule, pintu dan jendela

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/2
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

A-103

Rev P03 · 1/2

SCHEDULE PINTU DAN JENDELA

NTS - dari world.json doors[] dan windows[] revisi P03

ID pintu	Lantai	Ruang yang dihubungkan	Tipe	Lebar m	Buka ke	Engsel	Exit
D-L1-ENT	L1	EXT / L1-LOBBY	double	2	EXT (luar)	both (2 daun)	ya
D-L1-01	L1	L1-LOBBY / L1-CORR	opening	3	-	-	
D-L1-02	L1	L1-LOBBY / L1-MEET	double	1,8	L1-MEET	both (2 daun)	
D-L1-03	L1	L1-MEET / L1-CORR	single	1	L1-MEET	low (barat)	
D-L1-04	L1	L1-LOBBY / L1-GALLERY	opening	2,4	-	-	
D-L1-05	L1	L1-GALLERY / L1-CORR	single	1	L1-GALLERY	low (barat)	
D-L1-06	L1	L1-PANTRY / L1-CORR	single	1	L1-PANTRY	low (barat)	
D-L1-07	L1	L1-WC / L1-CORR	single	1	L1-WC	low (barat)	
D-L1-08	L1	L1-WC / L1-SHAFT-W	hatch	0,6	-	-	
D-L1-EXW	L1	EXT / L1-CORR	single	1,2	EXT (luar)	low (selatan)	ya
D-L1-EXE	L1	EXT / L1-CORR	single	1,2	EXT (luar)	low (selatan)	ya
D-L1-09	L1	L1-CORR / L1-DISC	single	1	L1-DISC	low (barat)	
D-L1-10	L1	L1-CORR / L1-IMPL	single	1	L1-IMPL	low (barat)	
D-L1-11	L1	L1-CORR / L1-CORE	opening	2,4	-	-	
D-L1-12	L1	L1-CORR / L1-NOVA	single	1	L1-NOVA	low (barat)	
D-L1-13	L1	L1-CORR / L1-LAB	single	1	L1-LAB	low (barat)	
D-L1-14	L1	L1-CORE / L1-NCORR	single	1	L1-NCORR	high (timur)	
D-L1-22	L1	L1-LAB / L1-NCORR	single	1	L1-LAB	low (barat)	
D-L1-EXN	L1	EXT / L1-NCORR	single	1,2	EXT (luar)	low (selatan)	ya
D-L1-15	L1	L1-NCORR / L1-CEO	single	1	L1-CEO	low (barat)	
D-L1-16	L1	L1-NCORR / L1-HUGO	single	1	L1-HUGO	low (barat)	
D-L1-17	L1	L1-NCORR / L1-KEVIN	single	1	L1-KEVIN	low (barat)	
D-L1-18	L1	L1-NCORR / L1-BRUNO	single	1	L1-BRUNO	low (barat)	
D-L1-19	L1	L1-BRUNO / L1-SERVER	single	1	L1-SERVER	low (selatan)	
D-L1-20	L1	L1-NCORR / L1-RISER	hatch	0,8	-	-	
D-L1-21	L1	L1-NCORR / L1-STORE	single	1	L1-STORE	low (barat)	
D-L2-01	L2	L2-LOUNGE / L2-CORR	opening	3	-	-	
D-L2-02	L2	L2-READ / L2-CORR	single	1	L2-READ	low (barat)	
D-L2-03	L2	L2-DINE / L2-CORR	single	1,2	L2-DINE	low (barat)	
D-L2-04	L2	L2-LOUNGE / L2-DINE	opening	2	-	-	
D-L2-05	L2	L2-SHOWER / L2-CORR	single	1	L2-SHOWER	low (barat)	
D-L2-06	L2	L2-WC / L2-CORR	single	1	L2-WC	low (barat)	
D-L2-07	L2	L2-WC / L2-SHAFT-W	hatch	0,6	-	-	
D-L2-EXE	L2	EXT / L2-CORR	single	1,2	EXT (luar)	low (selatan)	ya
D-L2-08	L2	L2-CORR / L2-CHAT	single	1	L2-CHAT	low (barat)	
D-L2-09	L2	L2-CORR / L2-GARDEN	opening	2	-	-	
D-L2-10	L2	L2-CORR / L2-CORE	opening	2,4	-	-	
D-L2-11	L2	L2-CORR / L2-GAME	double	1,6	L2-GAME	both (2 daun)	
D-L2-12	L2	L2-CORE / L2-NCORR	single	1	L2-NCORR	high (timur)	
D-L2-19	L2	L2-GAME / L2-NCORR	single	1	L2-GAME	low (barat)	
D-L2-13	L2	L2-NCORR / L2-BALCONY	sliding	1,6	-	-	
D-L2-14	L2	L2-NCORR / L2-BILLIARD	single	1,2	L2-BILLIARD	low (barat)	
D-L2-15	L2	L2-NCORR / L2-GYM	double	1,6	L2-GYM	both (2 daun)	
D-L2-16	L2	L2-NCORR / L2-STORE	single	1	L2-STORE	low (barat)	
D-L2-17	L2	L2-NCORR / L2-RISER	hatch	0,8	-	-	
D-L2-18	L2	L2-NCORR / L2-SERVICE	single	1	L2-SERVICE	low (barat)	

ID jendela	Lantai	Ruang	Fasad	Lebar m	Ambang m	Kepala m	Kaca
W-L1-001	L1	L1-MEET	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-002	L1	L1-MEET	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-003	L1	L1-MEET	W	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-004	L1	L1-MEET	W	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-005	L1	L1-LOBBY	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-006	L1	L1-LOBBY	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-007	L1	L1-PANTRY	S	0,9	1,6	2,4	buram
W-L1-008	L1	L1-WC	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L1-009	L1	L1-WC	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L1-010	L1	L1-WC	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L1-011	L1	L1-DISC	W	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-012	L1	L1-CEO	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-013	L1	L1-CEO	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-014	L1	L1-HUGO	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-015	L1	L1-HUGO	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-016	L1	L1-KEVIN	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-017	L1	L1-KEVIN	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-018	L1	L1-BRUNO	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L1-019	L1	L1-STORE	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L1-020	L1	L1-STORE	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-021	L2	L2-READ	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-022	L2	L2-READ	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-023	L2	L2-LOUNGE	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-024	L2	L2-LOUNGE	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-025	L2	L2-DINE	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-026	L2	L2-DINE	S	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-027	L2	L2-WC	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-028	L2	L2-WC	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-029	L2	L2-WC	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-030	L2	L2-CHAT	W	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-031	L2	L2-CHAT	W	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-032	L2	L2-GAME	E	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-033	L2	L2-BILLIARD	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-034	L2	L2-BILLIARD	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-035	L2	L2-GYM	N	1,5	0,9	2,4	bening
W-L2-036	L2	L2-STORE	N	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-037	L2	L2-STORE	N	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-038	L2	L2-SERVICE	E	0,9	1,6	2,4	buram
W-L2-039	L2	L2-SERVICE	E	0,9	1,6	2,4	buram

CATATAN SCHEDULE

- Jumlah: 46 pintu/bukaan (34 berdaun dengan data swing), 39 jendela (13 kaca buram).
- Buka ke = ruang tempat daun pintu berayun (swing.into). Engsel low/high = kusen pada koordinat lebih kecil/lebih besar sepanjang sumbu dinding; arah mata angin di dalam kurung.
- Ambang dan kepala jendela diukur dari lantai jadi lantai masing-masing (elevasi L1 ±0,00 m, L2 +4,00 m).
- Fasad S/E/N/W = selatan, timur, utara, barat (Y+ = utara). Semua jendela berstatus konsep; ukuran kusen, material dan U-value belum didesain.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg

Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01

Room schedule, pintu dan jendela

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 2/2
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

A-103

Rev P03 - 2/2

LAYOUT FURNITURE LANTAI 1

Skala 1:100 @ A2

Angka pada furniture = 3 digit akhir ID fixture (FX-L1-nnn); daftar lengkap di panel kanan.



Utara = sumbu Y+ dunia

Lantai L1: Lantai 1 - Kerja & Kunjungan

Ukuran furniture = target catalog (AS-DIM-04).

JENIS FIXTURE (37 jenis, 108 unit)

Jenis (catalog)	Ukuran m	n	Jenis (catalog)	Ukuran m	n
Kursi kerja	0,6 x 0,6	24	Papan direktori	1,2 x 0,08	1
Meja kerja + monitor	1,6 x 0,8	12	Meja gambar	1,4 x 1	1
Tanaman kecil	0,4 x 0,4	10	Easel	0,8 x 0,8	1
Kursi tamu	0,55 x 0,55	6	Kulkas	0,7 x 0,7	1
Panel galeri	1,5 x 0,3	5	Meja tinggi	1,2 x 0,7	1
Tanaman besar	0,6 x 0,6	4	Rack lab terbuka 12U	0,6 x 0,6	1
Poster/pamflet	0,7 x 0,05	4	Lift (konsep)	1,9 x 2,2	1
Rak buku	1,2 x 0,4	3	Meja rapat	4 x 1,4	1
Meja lab ICT	1,8 x 0,75	3	Rak model	1,2 x 0,4	1
Sofa	2 x 0,9	3	Counter pantry	3 x 0,65	1
Bangku tinggi	0,45 x 0,45	3	Partisi bilik	1,5 x 0,05	1
Rack 42U (target)	0,6 x 1	2	Meja denah (blueprint)	1,8 x 0,9	1
Rak gudang	1,8 x 0,5	2	Meja resepsi	3 x 0,9	1
Layar dinding	1,6 x 0,1	2	Meja bundar	1,2 x 1,2	1
Kloset	0,4 x 0,7	2	Wastafel	0,6 x 0,45	1
Papan tulis	1,8 x 0,1	2	Tangga U (konsep)	2,6 x 4,4	1
Bangku	1,6 x 0,45	1	Lemari alat	1 x 0,5	1
Meja kopi	1 x 0,6	1	Meja kerja berdiri	1,6 x 0,8	1
Meja CEO	1,8 x 0,9	1			

DAFTAR FIXTURE L1 (ID lengkap)

ID	Jenis	Ruang	ID	Jenis	Ruang
FX-L1-001	Meja resepsi	LOBBY	FX-L1-055	Meja kerja + monitor	IMPL
FX-L1-002	Kursi kerja	LOBBY	FX-L1-056	Kursi kerja	IMPL
FX-L1-003	Sofa	LOBBY	FX-L1-057	Meja kerja + monitor	IMPL
FX-L1-004	Meja kopi	LOBBY	FX-L1-058	Kursi kerja	IMPL
FX-L1-005	Sofa	LOBBY	FX-L1-059	Meja kerja + monitor	IMPL
FX-L1-006	Tanaman besar	LOBBY	FX-L1-060	Kursi kerja	IMPL
FX-L1-007	Tanaman besar	LOBBY	FX-L1-061	Meja kerja + monitor	IMPL
FX-L1-008	Tanaman besar	LOBBY	FX-L1-062	Kursi kerja	IMPL
FX-L1-009	Papan direktori	LOBBY	FX-L1-063	Meja kerja + monitor	IMPL
FX-L1-010	Poster/pamflet	LOBBY	FX-L1-064	Kursi kerja	IMPL
FX-L1-011	Meja rapat	MEET	FX-L1-065	Layar dinding	IMPL
FX-L1-012	Kursi kerja	MEET	FX-L1-066	Tanaman kecil	IMPL
FX-L1-013	Kursi kerja	MEET	FX-L1-067	Tangga U (konsep)	CORE
FX-L1-014	Kursi kerja	MEET	FX-L1-068	Lift (konsep)	CORE
FX-L1-015	Kursi kerja	MEET	FX-L1-069	Meja kerja + monitor	NOVA
FX-L1-016	Kursi kerja	MEET	FX-L1-070	Kursi kerja	NOVA
FX-L1-017	Kursi kerja	MEET	FX-L1-071	Meja kerja + monitor	NOVA
FX-L1-018	Kursi kerja	MEET	FX-L1-072	Kursi kerja	NOVA
FX-L1-019	Kursi kerja	MEET	FX-L1-073	Meja denah (blueprint)	NOVA
FX-L1-020	Kursi kerja	MEET	FX-L1-074	Rak buku	NOVA
FX-L1-021	Kursi kerja	MEET	FX-L1-075	Meja lab ICT	LAB
FX-L1-022	Layar dinding	MEET	FX-L1-076	Meja lab ICT	LAB
FX-L1-023	Papan tulis	MEET	FX-L1-077	Meja lab ICT	LAB
FX-L1-024	Tanaman kecil	MEET	FX-L1-078	Bangku tinggi	LAB
FX-L1-025	Tanaman kecil	MEET	FX-L1-079	Rack lab terbuka 12U	LAB
FX-L1-026	Panel galeri	GALLERY	FX-L1-080	Tanaman kecil	NCORR
FX-L1-027	Panel galeri	GALLERY	FX-L1-081	Poster/pamflet	NCORR
FX-L1-028	Panel galeri	GALLERY	FX-L1-082	Meja CEO	CEO
FX-L1-029	Panel galeri	GALLERY	FX-L1-083	Kursi kerja	CEO
FX-L1-030	Bangku	GALLERY	FX-L1-084	Kursi tamu	CEO
FX-L1-031	Panel galeri	GALLERY	FX-L1-085	Kursi tamu	CEO
FX-L1-032	Tanaman kecil	GALLERY	FX-L1-086	Sofa	CEO
FX-L1-033	Counter pantry	PANTRY	FX-L1-087	Rak buku	CEO
FX-L1-034	Kulkas	PANTRY	FX-L1-088	Tanaman besar	CEO
FX-L1-035	Meja tinggi	PANTRY	FX-L1-089	Meja kerja + monitor	HUGO
FX-L1-036	Bangku tinggi	PANTRY	FX-L1-090	Kursi kerja	HUGO
FX-L1-037	Bangku tinggi	PANTRY	FX-L1-091	Meja kerja + monitor	HUGO
FX-L1-038	Kloset	WC	FX-L1-092	Kursi kerja	HUGO
FX-L1-039	Wastafel	WC	FX-L1-093	Meja gambar	HUGO
FX-L1-040	Partisi bilik	WC	FX-L1-094	Rak model	HUGO
FX-L1-041	Kloset	WC	FX-L1-095	Tanaman kecil	HUGO
FX-L1-042	Tanaman kecil	CORR	FX-L1-096	Meja kerja + monitor	KEVIN
FX-L1-043	Tanaman kecil	CORR	FX-L1-097	Kursi kerja	KEVIN
FX-L1-044	Poster/pamflet	CORR	FX-L1-098	Easel	KEVIN
FX-L1-045	Meja bundar	DISC	FX-L1-099	Meja kerja berdiri	KEVIN
FX-L1-046	Kursi tamu	DISC	FX-L1-100	Poster/pamflet	KEVIN
FX-L1-047	Kursi tamu	DISC	FX-L1-101	Meja kerja + monitor	BRUNO
FX-L1-048	Kursi tamu	DISC	FX-L1-102	Kursi kerja	BRUNO
FX-L1-049	Kursi tamu	DISC	FX-L1-103	Lemari alat	BRUNO
FX-L1-050	Papan tulis	DISC	FX-L1-104	Tanaman kecil	BRUNO
FX-L1-051	Rak buku	DISC	FX-L1-105	Rack 42U (target)	SERVER
FX-L1-052	Tanaman kecil	DISC	FX-L1-106	Rack 42U (target)	SERVER
FX-L1-053	Meja kerja + monitor	IMPL	FX-L1-107	Rak gudang	STORE
FX-L1-054	Kursi kerja	IMPL	FX-L1-108	Rak gudang	STORE

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg
Layout furniture Lantai 1

Skala	1:100 @ A2 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

A-201

Rev P03 - 1/1

LAYOUT FURNITURE LANTAI 2

Skala 1:100 @ A2

Angka pada furniture = 3 digit akhir ID fixture (FX-L2-nnn); daftar lengkap di panel kanan.



Utara = sumbu Y+ dunia

Lantai L2: Lantai 2 - Rekreasi

Ukuran furniture = target catalog (AS-DIM-04).

JENIS FIXTURE (37 jenis, 91 unit)

Jenis (catalog)	Ukuran m	n	Jenis (catalog)	Ukuran m	n
Kursi kerja	0,6 x 0,6	8	Wastafel	0,6 x 0,45	2
Beanbag	0,8 x 0,8	6	Treadmill	0,9 x 2	2
Planter	1,6 x 0,6	6	Kloset	0,4 x 0,7	2
Bangku tinggi	0,45 x 0,45	6	Meja biliar 9 ft	2,84 x 1,57	1
Kursi santai	0,9 x 0,9	5	Meja board game	1,2 x 1,2	1
Bangku	1,6 x 0,45	5	Coffee bar	2,4 x 0,6	1
Tanaman kecil	0,4 x 0,4	4	Rak stik	0,6 x 0,12	1
Rak buku	1,2 x 0,4	3	Rak dumbbell	1,2 x 0,5	1
Meja kopi	1 x 0,6	3	Sepeda statis	0,6 x 1,2	1
Bilik shower	0,9 x 0,9	3	Kulkas	0,7 x 0,7	1
Sofa	2 x 0,9	3	Meja tinggi	1,2 x 0,7	1
Rak gudang	1,8 x 0,5	3	Lift (konsep)	1,9 x 2,2	1
Layar dinding	1,6 x 0,1	3	Loker	1,2 x 0,5	1
Kabinet arcade	0,75 x 0,85	2	Counter pantry	3 x 0,65	1
Meja makan	1,8 x 0,9	2	Partisi bilik	1,5 x 0,05	1
Matras	1,8 x 0,6	2	Meja bundar	1,2 x 1,2	1
Konsol game + layar	2 x 0,5	2	Tangga U (konsep)	2,6 x 4,4	1
Tanaman besar	0,6 x 0,6	2	Pohon dalam pot	1,2 x 1,2	1
Poster/pamflet	0,7 x 0,05	2			

DAFTAR FIXTURE L2 (ID lengkap)

ID	Jenis	Ruang	ID	Jenis	Ruang
FX-L2-001	Rak buku	READ	FX-L2-047	Kursi santai	CHAT
FX-L2-002	Rak buku	READ	FX-L2-048	Kursi santai	CHAT
FX-L2-003	Rak buku	READ	FX-L2-049	Meja kopi	CHAT
FX-L2-004	Kursi santai	READ	FX-L2-050	Tanaman kecil	CHAT
FX-L2-005	Kursi santai	READ	FX-L2-051	Planter	GARDEN
FX-L2-006	Meja kopi	READ	FX-L2-052	Planter	GARDEN
FX-L2-007	Bangku	READ	FX-L2-053	Planter	GARDEN
FX-L2-008	Tanaman besar	READ	FX-L2-054	Pohon dalam pot	GARDEN
FX-L2-009	Tanaman kecil	READ	FX-L2-055	Bangku	GARDEN
FX-L2-010	Sofa	LOUNGE	FX-L2-056	Tangga U (konsep)	CORE
FX-L2-011	Sofa	LOUNGE	FX-L2-057	Lift (konsep)	CORE
FX-L2-012	Meja kopi	LOUNGE	FX-L2-058	Konsol game + layar	CAME
FX-L2-013	Kursi santai	LOUNGE	FX-L2-059	Beanbag	CAME
FX-L2-014	Coffee bar	LOUNGE	FX-L2-060	Beanbag	CAME
FX-L2-015	Beanbag	LOUNGE	FX-L2-061	Konsol game + layar	CAME
FX-L2-016	Beanbag	LOUNGE	FX-L2-062	Beanbag	CAME
FX-L2-017	Meja tinggi	LOUNGE	FX-L2-063	Beanbag	CAME
FX-L2-018	Bangku tinggi	LOUNGE	FX-L2-064	Kabinet arcade	CAME
FX-L2-019	Bangku tinggi	LOUNGE	FX-L2-065	Kabinet arcade	CAME
FX-L2-020	Tanaman besar	LOUNGE	FX-L2-066	Meja board game	CAME
FX-L2-021	Poster/pamflet	LOUNGE	FX-L2-067	Bangku tinggi	CAME
FX-L2-022	Meja makan	DINE	FX-L2-068	Bangku tinggi	CAME
FX-L2-023	Kursi kerja	DINE	FX-L2-069	Bangku tinggi	CAME
FX-L2-024	Kursi kerja	DINE	FX-L2-070	Bangku tinggi	CAME
FX-L2-025	Kursi kerja	DINE	FX-L2-071	Tanaman kecil	NCORR
FX-L2-026	Kursi kerja	DINE	FX-L2-072	Planter	BALCONY
FX-L2-027	Meja makan	DINE	FX-L2-073	Planter	BALCONY
FX-L2-028	Kursi kerja	DINE	FX-L2-074	Planter	BALCONY
FX-L2-029	Kursi kerja	DINE	FX-L2-075	Bangku	BALCONY
FX-L2-030	Kursi kerja	DINE	FX-L2-076	Meja bundar	BALCONY
FX-L2-031	Kursi kerja	DINE	FX-L2-077	Meja biliar 9 ft	BILLIARD
FX-L2-032	Counter pantry	DINE	FX-L2-078	Rak stik	BILLIARD
FX-L2-033	Kulkas	DINE	FX-L2-079	Layar dinding	BILLIARD
FX-L2-034	Layar dinding	DINE	FX-L2-080	Treadmill	CYM
FX-L2-035	Bilik shower	SHOWER	FX-L2-081	Treadmill	CYM
FX-L2-036	Bilik shower	SHOWER	FX-L2-082	Sepeda statis	CYM
FX-L2-037	Bilik shower	SHOWER	FX-L2-083	Matras	CYM
FX-L2-038	Bangku	SHOWER	FX-L2-084	Matras	CYM
FX-L2-039	Loker	SHOWER	FX-L2-085	Rak dumbbell	CYM
FX-L2-040	Kloset	WC	FX-L2-086	Bangku	CYM
FX-L2-041	Wastafel	WC	FX-L2-087	Layar dinding	CYM
FX-L2-042	Partisi bilik	WC	FX-L2-088	Rak gudang	STORE
FX-L2-043	Kloset	WC	FX-L2-089	Rak gudang	STORE
FX-L2-044	Tanaman kecil	CORR	FX-L2-090	Wastafel	SERVICE
FX-L2-045	Poster/pamflet	CORR	FX-L2-091	Rak gudang	SERVICE
FX-L2-046	Sofa	CHAT			

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg
Layout furniture Lantai 2


Skala	1:100 @ A2 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

A-202


Rev P03 - 1/1

TAMPAK SELATAN 1:200




Panjang fasad 32 m, as ke as dinding luar.

TAMPAK UTARA 1:200




Panjang fasad 32 m, as ke as dinding luar.

TAMPAK TIMUR 1:200



Panjang fasad 24 m, as ke as dinding luar.

TAMPAK BARAT 1:200



Panjang fasad 24 m, as ke as dinding luar.

CATATAN TAMPAK

- Tinggi antar lantai 4 m dan pelat 0,3 m dari world.json (AS-DIM-01, AS-DIM-03).
- * Atap dan parapet 1 m serta tinggi pintu 2,1 m adalah asumsi lembar ini (konsep); tidak ada di world.json.
- Jendela dari world.json windows (39 buah): posisi, lebar, ambang dan kepala per lantai; kaca buram diarsir. Kusen dan material fasad belum didesain.
- Segitiga putus pada pintu = sisi engsel (puncak segitiga) dari doors[]. swing.hinge.
- Garis putus tipis = posisi dinding dalam yang bertemu fasad; garis putus abu = pelat tersembunyi.
- Pintu exit L2 timur menuju tangga darurat konsep VL-ESC-E di luar envelope (AS-EXIT-01), tidak digambar.

0 2 5 10 m (1:200)

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01



Tampak

Skala	1:200 @ A3 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

A-301

Rev P03 · 1/1



- Diturunkan dari world.json: tinggi antar lantai 4 m, plafon 3 m, pelat 0,3 m (AS-DIM-03); dinding dan bukaan dari derive_walls; tangga dari fixture stair_u (AS-DIM-05).
- Tinggi kepala pintu 2,1 m dan parapet 1 m adalah asumsi lembar, bukan data world.json. Belum ada desain struktur atau fondasi.
- Hijau penuh = elemen terpotong (dinding, pelat). Garis putus = plafon. Terakota = tangga.
- Jendela yang terpotong garis potong digambar dengan ambang dan kepala dari world.json windows: W-L1-016.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Potongan

Skala	1:100 @ A3 lanskap
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC
Digambar	Claude Code cloud (generator)
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde

Revisi	P03 · 2026-10-01
Halaman	halaman 1/1
Diperiksa	Max (supervisor) belum review

Nomor lembar


A-401

Rev P03 · 1/1

FINISH LANTAI L11:200 · Lantai 1 - Kerja & Kunjungan



FINISH LANTAI L21:200 · Lantai 2 - Rekreasi



LEGENDA FINISH LANTAI (finish.floor di world.json)

Finish	Ruang	Luas m ²	Kontras teks
vinyl motif kayu	12	743,50	9,6:1
karpet tile matte	8	361,00	10,0:1
keramik anti-slip	5	139,00	10,5:1
-(tanpa finish: shaft/riser)	4	8,00	12,5:1
epoxy	3	63,00	10,0:1
vinyl anti-statik (target)	3	85,50	10,4:1
deck komposit	2	86,50	11,0:1
lantai karet olahraga	1	49,50	9,5:1

Total luas 1536,00 m² (dua lantai), 38 ruang.

CATATAN

- Warna = finish lantai per ruang dari world.json; finish dinding dan plafon tercantum di A-103.
- Finish adalah proposal konsep (status ruang 'proposal konsep'), bukan spesifikasi material.
- Luas as-drawn di as dinding (AS-DIM-02); ukuran gedung proposal (AS-DIM-01, AS-DIM-03).
- Kontras teks dihitung (WCAG) terhadap setiap warna isi; minimum 4,5:1.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01

Finish interior dan material

Skala	1:200 @ A3 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar


I-101

Rev P03 · 1/1



TOPOLOGI JARINGAN (VIRTUAL)

RANCANGAN VIRTUAL, BUKAN TOPOLOGI PRODUKSI



DOMAIN (ID abstrak, AS-NET-01)

Domain	Label	Port	Catatan
NET-OFFICE	office	48	abstrak
NET-DEMO	demo	10	abstrak
NET-GUEST	guest	0	abstrak, SSID tamu konsep
NET-LAB	lab	14	abstrak, terisolasi konsep
NET-SERVER	server	0	abstrak

JUMLAH DARI DATA

Outlet	45 outlet, 72 port
Patch panel	4 x 24 = 96 port, terpakai 72
Access point	11 placeholder (AS-ICT-01): L1 5, L2 6
Kamera	5 opsional konsep: L1 3, L2 2
Kabel	72 kabel, total 2074,8 m (AS-ICT-02)
PoE	worst-case 407 W dari kelas IEEE (AS-ICT-04); belum divalidasi

RACK

RK-L1-01	L1-SERVER, 42U: PP-01 U40, CM-01 U39, PP-02 U38, CM-02 U37, PP-03 U36, CM-03 U35, PP-04 U34, CM-04 U33, SW-ACC-01 U31, SW-ACC-02 U30, SW-ACC-03 U29, SW-AGG-01 U28, GW-DEMO-01 U26
RK-L1-02	L1-SERVER, 42U: SRV-DEMO-01 U20, NAS-DEMO-01 U17, PDU-01 U10, UPS-01 U1

SRV-DEMO-01 dan NAS-DEMO-01 belum punya port map; koneksinya tidak digambar.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01

Topologi jaringan (virtual)

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

ICT-001

Rev P03 · 1/1

OUTLET, AP DAN KAMERA LANTAI 1

Skala 1:100 @ A2

Label outlet: ID (jumlah port), Tray di +3,2 m (AS-ICT-02), AP placeholder tanpa klaim radius Wi-Fi (AS-ICT-01).



Rancangan virtual, bukan topologi produksi

Lantai L1: Lantai 1 - Kerja & Kunjungan

Sumber: world.json ict + design/derived/ict-portmap.json

LEGENDA

- △ Outlet data (segitiga), label ID (port) ○ Access point placeholder (AS-ICT-01)
- Kamera opsional + arah konsep (bukan FOV terukur) — Tray kabel +3,2 m
- Riservertikal ke lantai lain ■ Rack 42U (target)

OUTLET L1 (30 outlet, 55 port)

ID	Ruang	Port	Domain	Melayani	ID	Ruang	Port	Domain	Melayani
TO-L1-001	LOBBY	2	OFFICE	FX-L1-001	TO-L1-016	LAB	4	LAB	FX-L1-077
TO-L1-002	LOBBY	1	DEMO	FX-L1-009	TO-L1-017	LAB	2	LAB	FX-L1-079
TO-L1-003	MEET	2	OFFICE	FX-L1-011	TO-L1-018	CEO	2	OFFICE	FX-L1-082
TO-L1-004	MEET	1	OFFICE	FX-L1-022	TO-L1-019	HUGO	2	OFFICE	FX-L1-089
TO-L1-005	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-053	TO-L1-020	HUGO	2	OFFICE	FX-L1-091
TO-L1-006	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-055	TO-L1-021	KEVIN	2	OFFICE	FX-L1-096
TO-L1-007	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-057	TO-L1-022	BRUNO	2	OFFICE	FX-L1-101
TO-L1-008	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-059	TO-L1-023	LOBBY	1	OFFICE	AP-L1-01
TO-L1-009	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-061	TO-L1-024	IMPL	1	OFFICE	AP-L1-02
TO-L1-010	IMPL	2	OFFICE	FX-L1-063	TO-L1-025	CORR	1	OFFICE	AP-L1-03
TO-L1-011	IMPL	1	OFFICE	FX-L1-065	TO-L1-026	NCORR	1	OFFICE	AP-L1-04
TO-L1-012	NOVA	2	OFFICE	FX-L1-069	TO-L1-027	NCORR	1	OFFICE	AP-L1-05
TO-L1-013	NOVA	2	OFFICE	FX-L1-071	TO-L1-028	LOBBY	1	OFFICE	CAM-L1-01
TO-L1-014	LAB	4	LAB	FX-L1-075	TO-L1-029	CORR	1	OFFICE	CAM-L1-02
TO-L1-015	LAB	4	LAB	FX-L1-076	TO-L1-030	BRUNO	1	OFFICE	CAM-L1-03

PERANGKAT L1 (AP 5, kamera 3)

ID	Ruang	Outlet	Tinggi	PoE	Status
AP-L1-01	LOBBY	TO-L1-023	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-02	IMPL	TO-L1-024	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-03	CORR	TO-L1-025	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-04	NCORR	TO-L1-026	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L1-05	NCORR	TO-L1-027	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
CAM-L1-01	LOBBY	TO-L1-028	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian
CAM-L1-02	CORR	TO-L1-029	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian
CAM-L1-03	BRUNO	TO-L1-030	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian

ASUMSI

- AS-ICT-01** Jumlah AP adalah placeholder; belum ada model site/material dan target coverage. Tidak ada radius Wi-Fi efektif yang diklaim.
- AS-ICT-02** Slack kabel: 3,0 m sisi rack + 0,3 m sisi outlet; tray pada 3,2 m di atas lantai jadi; outlet meja 0,3 m; outlet plafon 3,0 m. Asumsi proyek, bukan standar.
- AS-ICT-03** Batas panjang permanent link 90 m dipakai sebagai target konsep (praktik umum kabel tembaga terstruktur), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.
- AS-NET-01** Domain jaringan office/demo/guest/lab/server adalah ID abstrak; bukan subnet, VLAN atau perangkat produksi.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01
Outlet, AP dan kamera Lantai 1

Skala	1:100 @ A2 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

ICT-101

Rev P03 - 1/1

OUTLET, AP DAN KAMERA LANTAI 2

Skala 1:100 @ A2

Label outlet: ID (jumlah port). Tray di +3,2 m (AS-ICT-02). AP placeholder tanpa klaim radius Wi-Fi (AS-ICT-01).



Rancangan virtual, bukan topologi produksi

Lantai L2: Lantai 2 - Rekreasi

Sumber: world.json ict + design/derived/ict-portmap.json

LEGENDA

- △ Outlet data (segitiga), label ID (port)

□ Kamera opsional + arah konsep (bukan FOV terukur)

■ Riservertikal ke lantai lain
- Access point placeholder (AS-ICT-01)

— Tray kabel +3,2 m

■ Rack 42U (target)

OUTLET L2 (15 outlet, 17 port)

ID	Ruang	Port	Domain	Melayani	ID	Ruang	Port	Domain	Melayani
TO-L2-001	DINE	1	DEMO	FX-L2-034	TO-L2-009	DINE	1	OFFICE	AP-L2-02
TO-L2-002	GAME	2	DEMO	FX-L2-058	TO-L2-010	GAME	1	OFFICE	AP-L2-03
TO-L2-003	GAME	2	DEMO	FX-L2-061	TO-L2-011	CORR	1	OFFICE	AP-L2-04
TO-L2-004	GAME	1	DEMO	FX-L2-064	TO-L2-012	NCORR	1	OFFICE	AP-L2-05
TO-L2-005	GAME	1	DEMO	FX-L2-065	TO-L2-013	GYM	1	OFFICE	AP-L2-06
TO-L2-006	BILLIARD	1	DEMO	FX-L2-079	TO-L2-014	CORR	1	OFFICE	CAM-L2-01
TO-L2-007	GYM	1	DEMO	FX-L2-087	TO-L2-015	NCORR	1	OFFICE	CAM-L2-02
TO-L2-008	LOUNGE	1	OFFICE	AP-L2-01					

PERANGKAT L2 (AP 6, kamera 2)

ID	Ruang	Outlet	Tinggi	PoE	Status
AP-L2-01	LOUNGE	TO-L2-008	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L2-02	DINE	TO-L2-009	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L2-03	GAME	TO-L2-010	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L2-04	CORR	TO-L2-011	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L2-05	NCORR	TO-L2-012	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
AP-L2-06	GYM	TO-L2-013	3,0 m	4	placeholder (AS-ICT-01)
CAM-L2-01	CORR	TO-L2-014	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian
CAM-L2-02	NCORR	TO-L2-015	2,8 m	3	opsional konsep, privacy mask perlu kajian

ASUMSI

- AS-ICT-01** Jumlah AP adalah placeholder; belum ada model site/material dan target coverage. Tidak ada radius Wi-Fi efektif yang diklaim.
- AS-ICT-02** Slack kabel: 3,0 m sisi rack + 0,3 m sisi outlet; tray pada 3,2 m di atas lantai jadi; outlet meja 0,3 m; outlet plafon 3,0 m. Asumsi proyek, bukan standar.
- AS-ICT-03** Batas panjang permanent link 90 m dipakai sebagai target konsep (praktik umum kabel tembaga terstruktur), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.
- AS-NET-01** Domain jaringan office/demo/guest/lab/server adalah ID abstrak; bukan subnet, VLAN atau perangkat produksi.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01
Outlet, AP dan kamera Lantai 2


Skala	1:100 @ A2 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar


ICT-102

Rev P03 - 1/1


RK-L1-01 TAMPAK DEPAN 1:20 · L1-SERVER · 42U



RK-L1-02 TAMPAK DEPAN 1:20 · L1-SERVER · 42U



CLEARANCE RACK 1:100 (AS-ICT-06)



ISI RACK (world.json racks[].contents)

Rack	U	Tinggi	Perangkat	Tipe	Port
RK-L1-01	U40	1	PP-01	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U39	1	CM-01	cable manager	-
RK-L1-01	U38	1	PP-02	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U37	1	CM-02	cable manager	-
RK-L1-01	U36	1	PP-03	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U35	1	CM-03	cable manager	-
RK-L1-01	U34	1	PP-04	patch panel 24 port	24
RK-L1-01	U33	1	CM-04	cable manager	-
RK-L1-01	U31	1	SW-ACC-01	switch akses 48 port PoE (model TBD)	48
RK-L1-01	U30	1	SW-ACC-02	switch akses 48 port PoE (model TBD)	48
RK-L1-01	U29	1	SW-ACC-03	switch akses 48 port PoE (model TBD)	48
RK-L1-01	U28	1	SW-AGG-01	switch agregasi (model TBD)	24
RK-L1-01	U26	1	GW-DEMO-01	gateway virtual (demo)	8
RK-L1-02	U20	2	SRV-DEMO-01	server placeholder	2
RK-L1-02	U17	2	NAS-DEMO-01	storage placeholder	2
RK-L1-02	U10	1	PDU-01	PDU	-
RK-L1-02	U1	3	UPS-01	UPS placeholder (rating TBD, AS-ICT-05)	-

- Skala tampak rack 1:20; 1U = 44,45 mm, nomor U dihitung dari bawah.
- Model switch, PDU dan UPS belum dipilih (AS-ICT-04, AS-ICT-05); tidak ada harga.
- Clearance depan 1,2 m / belakang 0,9 m adalah target konsep dari catalog (AS-ICT-06), wajib diverifikasi ke standar yang dipilih.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Elevasi rack


Skala	1:20 @ A3 lanskap	Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/1
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar


ICT-201

Rev P03 · 1/1

JALUR KABEL L1 1:200 - tray +3,2 m



JALUR KABEL L2 1:200 - tray +3,2 m




RINGKASAN PANJANG KABEL (ict-portmap.json)

Lantai	Kabel	Total m	Min m	Maks m	Rata m
L1	55	1537,1	12,7	50,6	27,9
L2	17	537,7	15,6	48,9	31,6
Total	72	2074,8	12,7	50,6	28,8

Cek: jumlah baris 2074,8 m vs total port map 2074,8 m: COCOK. Semua kabel di bawah target 90 m (AS-ICT-03).

SKEMA RISER



- Garis hijau = kabel endpoint L1, coklat = kabel endpoint L2 (bagian di L1 ikut warna lantai tujuan).
- Panjang = route tray + naik rack 1,2 m + riser 4,0 m (L2) + drop + slack 3,3 m (AS-ICT-02).



STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01
Pathway dan riser

Skala 1:200 @ A3 lanskap
Render 2026-10-01 15:47:39 UTC
Digambar Claude Code cloud (generator)
Sumber world.json sha256 488597bb0552fbde

Revisi P03 - 2026-10-01
Halaman halaman 1/1
Diperiksa Max (supervisor) belum review

Nomor lembar

ICT-301

Rev P03 · 1/1

PORT SCHEDULE

rancangan virtual, bukan topologi produksi · sumber design/derived/ict-portmap.json (world P03)

Kabel	Port outlet	Ruang	PP/port	Switch/port	Domain	PoE	m	Label sisi rack	Label sisi outlet	Endpoint
C-TO-L1-023-A	TO-L1-023-A	L1-LOBBY	PP-01/01	SW-ACC-01/01	NET-OFFICE	4	35,8	PP-01-01 > TO-L1-023-A	TO-L1-023-A > PP-01-01	ap AP-L1-01
C-TO-L1-024-A	TO-L1-024-A	L1-IMPL	PP-01/02	SW-ACC-01/02	NET-OFFICE	4	29,3	PP-01-02 > TO-L1-024-A	TO-L1-024-A > PP-01-02	ap AP-L1-02
C-TO-L1-025-A	TO-L1-025-A	L1-CORR	PP-01/03	SW-ACC-01/03	NET-OFFICE	4	34,9	PP-01-03 > TO-L1-025-A	TO-L1-025-A > PP-01-03	ap AP-L1-03
C-TO-L1-026-A	TO-L1-026-A	L1-NCORR	PP-01/04	SW-ACC-01/04	NET-OFFICE	4	26,7	PP-01-04 > TO-L1-026-A	TO-L1-026-A > PP-01-04	ap AP-L1-04
C-TO-L1-027-A	TO-L1-027-A	L1-NCORR	PP-01/05	SW-ACC-01/05	NET-OFFICE	4	12,7	PP-01-05 > TO-L1-027-A	TO-L1-027-A > PP-01-05	ap AP-L1-05
C-TO-L1-028-A	TO-L1-028-A	L1-LOBBY	PP-01/06	SW-ACC-01/06	NET-OFFICE	3	36,7	PP-01-06 > TO-L1-028-A	TO-L1-028-A > PP-01-06	camera CAM-L1-01
C-TO-L1-029-A	TO-L1-029-A	L1-CORR	PP-01/07	SW-ACC-01/07	NET-OFFICE	3	40,9	PP-01-07 > TO-L1-029-A	TO-L1-029-A > PP-01-07	camera CAM-L1-02
C-TO-L1-030-A	TO-L1-030-A	L1-BRUNO	PP-01/08	SW-ACC-01/08	NET-OFFICE	3	17,2	PP-01-08 > TO-L1-030-A	TO-L1-030-A > PP-01-08	camera CAM-L1-03
C-TO-L2-008-A	TO-L2-008-A	L2-LOUNGE	PP-01/09	SW-ACC-01/09	NET-OFFICE	4	43,1	PP-01-09 > TO-L2-008-A	TO-L2-008-A > PP-01-09	ap AP-L2-01
C-TO-L2-009-A	TO-L2-009-A	L2-DINE	PP-01/10	SW-ACC-01/10	NET-OFFICE	4	46,1	PP-01-10 > TO-L2-009-A	TO-L2-009-A > PP-01-10	ap AP-L2-02
C-TO-L2-010-A	TO-L2-010-A	L2-GAME	PP-01/11	SW-ACC-01/11	NET-OFFICE	4	21,1	PP-01-11 > TO-L2-010-A	TO-L2-010-A > PP-01-11	ap AP-L2-03
C-TO-L2-011-A	TO-L2-011-A	L2-CORR	PP-01/12	SW-ACC-01/12	NET-OFFICE	4	45,9	PP-01-12 > TO-L2-011-A	TO-L2-011-A > PP-01-12	ap AP-L2-04
C-TO-L2-012-A	TO-L2-012-A	L2-NCORR	PP-01/13	SW-ACC-01/13	NET-OFFICE	4	33,1	PP-01-13 > TO-L2-012-A	TO-L2-012-A > PP-01-13	ap AP-L2-05
C-TO-L2-013-A	TO-L2-013-A	L2-GYM	PP-01/14	SW-ACC-01/14	NET-OFFICE	4	29,1	PP-01-14 > TO-L2-013-A	TO-L2-013-A > PP-01-14	ap AP-L2-06
C-TO-L2-014-A	TO-L2-014-A	L2-CORR	PP-01/15	SW-ACC-01/15	NET-OFFICE	3	48,9	PP-01-15 > TO-L2-014-A	TO-L2-014-A > PP-01-15	camera CAM-L2-01
C-TO-L2-015-A	TO-L2-015-A	L2-NCORR	PP-01/16	SW-ACC-01/16	NET-OFFICE	3	15,6	PP-01-16 > TO-L2-015-A	TO-L2-015-A > PP-01-16	camera CAM-L2-02
C-TO-L1-001-A	TO-L1-001-A	L1-LOBBY	PP-01/17	SW-ACC-01/17	NET-OFFICE	-	36,9	PP-01-17 > TO-L1-001-A	TO-L1-001-A > PP-01-17	workstation FX-L1-001
C-TO-L1-001-B	TO-L1-001-B	L1-LOBBY	PP-01/18	SW-ACC-01/18	NET-OFFICE	-	36,9	PP-01-18 > TO-L1-001-B	TO-L1-001-B > PP-01-18	printer FX-L1-001
C-TO-L1-002-A	TO-L1-002-A	L1-LOBBY	PP-01/19	SW-ACC-01/19	NET-DEMO	-	35,6	PP-01-19 > TO-L1-002-A	TO-L1-002-A > PP-01-19	signage FX-L1-009
C-TO-L1-003-A	TO-L1-003-A	L1-MEET	PP-01/20	SW-ACC-01/20	NET-OFFICE	-	47,7	PP-01-20 > TO-L1-003-A	TO-L1-003-A > PP-01-20	table_box FX-L1-011
C-TO-L1-003-B	TO-L1-003-B	L1-MEET	PP-01/21	SW-ACC-01/21	NET-OFFICE	-	47,7	PP-01-21 > TO-L1-003-B	TO-L1-003-B > PP-01-21	spare FX-L1-011
C-TO-L1-004-A	TO-L1-004-A	L1-MEET	PP-01/22	SW-ACC-01/22	NET-OFFICE	-	50,6	PP-01-22 > TO-L1-004-A	TO-L1-004-A > PP-01-22	display FX-L1-022
C-TO-L1-005-A	TO-L1-005-A	L1-IMPL	PP-01/23	SW-ACC-01/23	NET-OFFICE	-	34,7	PP-01-23 > TO-L1-005-A	TO-L1-005-A > PP-01-23	workstation FX-L1-053
C-TO-L1-005-B	TO-L1-005-B	L1-IMPL	PP-01/24	SW-ACC-01/24	NET-OFFICE	-	34,7	PP-01-24 > TO-L1-005-B	TO-L1-005-B > PP-01-24	phone_or_spare FX-L1-053
C-TO-L1-006-A	TO-L1-006-A	L1-IMPL	PP-02/01	SW-ACC-02/01	NET-OFFICE	-	31,9	PP-02-01 > TO-L1-006-A	TO-L1-006-A > PP-02-01	workstation FX-L1-055
C-TO-L1-006-B	TO-L1-006-B	L1-IMPL	PP-02/02	SW-ACC-02/02	NET-OFFICE	-	31,9	PP-02-02 > TO-L1-006-B	TO-L1-006-B > PP-02-02	phone_or_spare FX-L1-055
C-TO-L1-007-A	TO-L1-007-A	L1-IMPL	PP-02/03	SW-ACC-02/03	NET-OFFICE	-	33,1	PP-02-03 > TO-L1-007-A	TO-L1-007-A > PP-02-03	workstation FX-L1-057
C-TO-L1-007-B	TO-L1-007-B	L1-IMPL	PP-02/04	SW-ACC-02/04	NET-OFFICE	-	33,1	PP-02-04 > TO-L1-007-B	TO-L1-007-B > PP-02-04	phone_or_spare FX-L1-057
C-TO-L1-008-A	TO-L1-008-A	L1-IMPL	PP-02/05	SW-ACC-02/05	NET-OFFICE	-	30,3	PP-02-05 > TO-L1-008-A	TO-L1-008-A > PP-02-05	workstation FX-L1-059
C-TO-L1-008-B	TO-L1-008-B	L1-IMPL	PP-02/06	SW-ACC-02/06	NET-OFFICE	-	30,3	PP-02-06 > TO-L1-008-B	TO-L1-008-B > PP-02-06	phone_or_spare FX-L1-059
C-TO-L1-009-A	TO-L1-009-A	L1-IMPL	PP-02/07	SW-ACC-02/07	NET-OFFICE	-	31,5	PP-02-07 > TO-L1-009-A	TO-L1-009-A > PP-02-07	workstation FX-L1-061
C-TO-L1-009-B	TO-L1-009-B	L1-IMPL	PP-02/08	SW-ACC-02/08	NET-OFFICE	-	31,5	PP-02-08 > TO-L1-009-B	TO-L1-009-B > PP-02-08	phone_or_spare FX-L1-061
C-TO-L1-010-A	TO-L1-010-A	L1-IMPL	PP-02/09	SW-ACC-02/09	NET-OFFICE	-	28,7	PP-02-09 > TO-L1-010-A	TO-L1-010-A > PP-02-09	workstation FX-L1-063
C-TO-L1-010-B	TO-L1-010-B	L1-IMPL	PP-02/10	SW-ACC-02/10	NET-OFFICE	-	28,7	PP-02-10 > TO-L1-010-B	TO-L1-010-B > PP-02-10	phone_or_spare FX-L1-063
C-TO-L1-011-A	TO-L1-011-A	L1-IMPL	PP-02/11	SW-ACC-02/11	NET-OFFICE	-	27,5	PP-02-11 > TO-L1-011-A	TO-L1-011-A > PP-02-11	display FX-L1-065
C-TO-L1-012-A	TO-L1-012-A	L1-NOVA	PP-02/12	SW-ACC-02/12	NET-OFFICE	-	18,3	PP-02-12 > TO-L1-012-A	TO-L1-012-A > PP-02-12	workstation FX-L1-069
C-TO-L1-012-B	TO-L1-012-B	L1-NOVA	PP-02/13	SW-ACC-02/13	NET-OFFICE	-	18,3	PP-02-13 > TO-L1-012-B	TO-L1-012-B > PP-02-13	phone_or_spare FX-L1-069
C-TO-L1-013-A	TO-L1-013-A	L1-NOVA	PP-02/14	SW-ACC-02/14	NET-OFFICE	-	15,5	PP-02-14 > TO-L1-013-A	TO-L1-013-A > PP-02-14	workstation FX-L1-071
C-TO-L1-013-B	TO-L1-013-B	L1-NOVA	PP-02/15	SW-ACC-02/15	NET-OFFICE	-	15,5	PP-02-15 > TO-L1-013-B	TO-L1-013-B > PP-02-15	phone_or_spare FX-L1-071
C-TO-L1-014-A	TO-L1-014-A	L1-LAB	PP-02/16	SW-ACC-02/16	NET-LAB	-	20,8	PP-02-16 > TO-L1-014-A	TO-L1-014-A > PP-02-16	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-014-B	TO-L1-014-B	L1-LAB	PP-02/17	SW-ACC-02/17	NET-LAB	-	20,8	PP-02-17 > TO-L1-014-B	TO-L1-014-B > PP-02-17	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-014-C	TO-L1-014-C	L1-LAB	PP-02/18	SW-ACC-02/18	NET-LAB	-	20,8	PP-02-18 > TO-L1-014-C	TO-L1-014-C > PP-02-18	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-014-D	TO-L1-014-D	L1-LAB	PP-02/19	SW-ACC-02/19	NET-LAB	-	20,8	PP-02-19 > TO-L1-014-D	TO-L1-014-D > PP-02-19	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-015-A	TO-L1-015-A	L1-LAB	PP-02/20	SW-ACC-02/20	NET-LAB	-	18,7	PP-02-20 > TO-L1-015-A	TO-L1-015-A > PP-02-20	lab_device FX-L1-076
C-TO-L1-015-B	TO-L1-015-B	L1-LAB	PP-02/21	SW-ACC-02/21	NET-LAB	-	18,7	PP-02-21 > TO-L1-015-B	TO-L1-015-B > PP-02-21	lab_device FX-L1-076
C-TO-L1-015-C	TO-L1-015-C	L1-LAB	PP-02/22	SW-ACC-02/22	NET-LAB	-	18,7	PP-02-22 > TO-L1-015-C	TO-L1-015-C > PP-02-22	lab_device FX-L1-076
C-TO-L1-015-D	TO-L1-015-D	L1-LAB	PP-02/23	SW-ACC-02/23	NET-LAB	-	18,7	PP-02-23 > TO-L1-015-D	TO-L1-015-D > PP-02-23	lab_device FX-L1-076
C-TO-L1-016-A	TO-L1-016-A	L1-LAB	PP-02/24	SW-ACC-02/24	NET-LAB	-	17,1	PP-02-24 > TO-L1-016-A	TO-L1-016-A > PP-02-24	lab_device FX-L1-077
C-TO-L1-016-B	TO-L1-016-B	L1-LAB	PP-03/01	SW-ACC-03/01	NET-LAB	-	17,1	PP-03-01 > TO-L1-016-B	TO-L1-016-B > PP-03-01	lab_device FX-L1-077
C-TO-L1-016-C	TO-L1-016-C	L1-LAB	PP-03/02	SW-ACC-03/02	NET-LAB	-	17,1	PP-03-02 > TO-L1-016-C	TO-L1-016-C > PP-03-02	lab_device FX-L1-077

Label dua ujung: sisi rack 'PP-nn-pp > port outlet', sisi outlet sebaliknya. Panjang mengikuti AS-ICT-02; batas 90 m AS-ICT-03.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Port dan device schedule

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 1/3
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

ICT-401

Rev P03 · 1/3

PORT SCHEDULE

rancangan virtual, bukan topologi produksi · sumber design/derived/ict-portmap.json (world P03)

Kabel	Port outlet	Ruang	PP/port	Switch/port	Domain	PoE	m	Label sisi rack	Label sisi outlet	Endpoint
C-TO-L1-016-D	TO-L1-016-D	L1-LAB	PP-03/03	SW-ACC-03/03	NET-LAB	-	17,1	PP-03-03 > TO-L1-016-D	TO-L1-016-D > PP-03-03	lab_device FX-L1-077
C-TO-L1-017-A	TO-L1-017-A	L1-LAB	PP-03/04	SW-ACC-03/04	NET-LAB	-	13,4	PP-03-04 > TO-L1-017-A	TO-L1-017-A > PP-03-04	lab_uplink FX-L1-079
C-TO-L1-017-B	TO-L1-017-B	L1-LAB	PP-03/05	SW-ACC-03/05	NET-LAB	-	13,4	PP-03-05 > TO-L1-017-B	TO-L1-017-B > PP-03-05	spare FX-L1-079
C-TO-L1-018-A	TO-L1-018-A	L1-CEO	PP-03/06	SW-ACC-03/06	NET-OFFICE	-	39,6	PP-03-06 > TO-L1-018-A	TO-L1-018-A > PP-03-06	workstation FX-L1-082
C-TO-L1-018-B	TO-L1-018-B	L1-CEO	PP-03/07	SW-ACC-03/07	NET-OFFICE	-	39,6	PP-03-07 > TO-L1-018-B	TO-L1-018-B > PP-03-07	phone_or_spare FX-L1-082
C-TO-L1-019-A	TO-L1-019-A	L1-HUGO	PP-03/08	SW-ACC-03/08	NET-OFFICE	-	35,7	PP-03-08 > TO-L1-019-A	TO-L1-019-A > PP-03-08	workstation FX-L1-089
C-TO-L1-019-B	TO-L1-019-B	L1-HUGO	PP-03/09	SW-ACC-03/09	NET-OFFICE	-	35,7	PP-03-09 > TO-L1-019-B	TO-L1-019-B > PP-03-09	phone_or_spare FX-L1-089
C-TO-L1-020-A	TO-L1-020-A	L1-HUGO	PP-03/10	SW-ACC-03/10	NET-OFFICE	-	33,9	PP-03-10 > TO-L1-020-A	TO-L1-020-A > PP-03-10	workstation FX-L1-091
C-TO-L1-020-B	TO-L1-020-B	L1-HUGO	PP-03/11	SW-ACC-03/11	NET-OFFICE	-	33,9	PP-03-11 > TO-L1-020-B	TO-L1-020-B > PP-03-11	phone_or_spare FX-L1-091
C-TO-L1-021-A	TO-L1-021-A	L1-KEVIN	PP-03/12	SW-ACC-03/12	NET-OFFICE	-	28,3	PP-03-12 > TO-L1-021-A	TO-L1-021-A > PP-03-12	workstation FX-L1-096
C-TO-L1-021-B	TO-L1-021-B	L1-KEVIN	PP-03/13	SW-ACC-03/13	NET-OFFICE	-	28,3	PP-03-13 > TO-L1-021-B	TO-L1-021-B > PP-03-13	phone_or_spare FX-L1-096
C-TO-L1-022-A	TO-L1-022-A	L1-BRUNO	PP-03/14	SW-ACC-03/14	NET-OFFICE	-	21,9	PP-03-14 > TO-L1-022-A	TO-L1-022-A > PP-03-14	workstation FX-L1-101
C-TO-L1-022-B	TO-L1-022-B	L1-BRUNO	PP-03/15	SW-ACC-03/15	NET-OFFICE	-	21,9	PP-03-15 > TO-L1-022-B	TO-L1-022-B > PP-03-15	phone_or_spare FX-L1-101
C-TO-L2-001-A	TO-L2-001-A	L2-DINE	PP-03/16	SW-ACC-03/16	NET-DEMO	-	42,5	PP-03-16 > TO-L2-001-A	TO-L2-001-A > PP-03-16	display FX-L2-034
C-TO-L2-002-A	TO-L2-002-A	L2-GAME	PP-03/17	SW-ACC-03/17	NET-DEMO	-	24,7	PP-03-17 > TO-L2-002-A	TO-L2-002-A > PP-03-17	console FX-L2-058
C-TO-L2-002-B	TO-L2-002-B	L2-GAME	PP-03/18	SW-ACC-03/18	NET-DEMO	-	24,7	PP-03-18 > TO-L2-002-B	TO-L2-002-B > PP-03-18	display FX-L2-058
C-TO-L2-003-A	TO-L2-003-A	L2-GAME	PP-03/19	SW-ACC-03/19	NET-DEMO	-	19,1	PP-03-19 > TO-L2-003-A	TO-L2-003-A > PP-03-19	console FX-L2-061
C-TO-L2-003-B	TO-L2-003-B	L2-GAME	PP-03/20	SW-ACC-03/20	NET-DEMO	-	19,1	PP-03-20 > TO-L2-003-B	TO-L2-003-B > PP-03-20	display FX-L2-061
C-TO-L2-004-A	TO-L2-004-A	L2-GAME	PP-03/21	SW-ACC-03/21	NET-DEMO	-	24,6	PP-03-21 > TO-L2-004-A	TO-L2-004-A > PP-03-21	arcade FX-L2-064
C-TO-L2-005-A	TO-L2-005-A	L2-GAME	PP-03/22	SW-ACC-03/22	NET-DEMO	-	23,7	PP-03-22 > TO-L2-005-A	TO-L2-005-A > PP-03-22	arcade FX-L2-065
C-TO-L2-006-A	TO-L2-006-A	L2-BILLIARD	PP-03/23	SW-ACC-03/23	NET-DEMO	-	42,2	PP-03-23 > TO-L2-006-A	TO-L2-006-A > PP-03-23	display FX-L2-079
C-TO-L2-007-A	TO-L2-007-A	L2-CYM	PP-03/24	SW-ACC-03/24	NET-DEMO	-	34,2	PP-03-24 > TO-L2-007-A	TO-L2-007-A > PP-03-24	display FX-L2-087
Total	72 kabel						2074,8	port map: 2074,8 m	COCOK	

Label dua ujung: sisi rack 'PP-nn-pp > port outlet', sisi outlet sebaliknya. Panjang mengikuti AS-ICT-02; batas 90 m AS-ICT-03.

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg · gedung KRPG-01

Port dan device schedule

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 · 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 2/3
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

ICT-401

Rev P03 · 2/3

BOM RINGKAS DAN POE

BOM (tanpa harga): jumlah turunan dari port map; tanpa harga (AS-ICT-05)

Item	Satuan	Jumlah
Kabel tembaga horizontal (kategori TBD)	m	2074,8
Box kabel 305 m (pembulatan, belum termasuk waste)	box	7
Keystone jack sisi outlet	pcs	72
Faceplate 1 port	pcs	24
Faceplate 2 port	pcs	18
Faceplate 4 port	pcs	3
Patch panel 24 port	pcs	4
Patch cord sisi rack (1 per port terpakai, asumsi)	pcs	72
Patch cord sisi perangkat (1 per port terpakai, asumsi)	pcs	72
Access switch 48 port PoE (kelas, model TBD)	pcs	3
Access point (placeholder AS-ICT-01)	pcs	11
Kamera konsep (opsional)	pcs	5
Rack 42U (target)	pcs	2
UPS (rating TBD)	pcs	1

Harga: tidak ada (tidak ada quote bertanggal; tidak diestimasi; AS-ICT-05).

POE PER SWITCH (BELUM DIVALIDASI)

Switch	Port	Spare	Worst W	Budget W	Status
SW-ACC-01	24/48	20	407	belum ada	belum divalidasi: datasheet switch belum dipilih
SW-ACC-02	24/48	20	0	belum ada	belum divalidasi: datasheet switch belum dipilih
SW-ACC-03	24/48	20	0	belum ada	belum divalidasi: datasheet switch belum dipilih

Total PoE worst-case 407 W dari nilai PSE kelas IEEE (AS-ICT-04): belum divalidasi karena datasheet switch belum dipilih.

TOTAL

Outlet / port	45 / 72
Panjang kabel	2074,8 m (baris) vs 2074,8 m (port map): COCOK
Terpanjang / terpendek	50,6 / 12,7 m
Revisi data	port map P03 / world P03: sama

STATUS KONSEP

Bukan untuk konstruksi

kantor-rpg Proyek kantor-rpg - gedung KRPG-01

Port dan device schedule

Skala	NTS @ A3 lanskap	Revisi	P03 - 2026-10-01
Render	2026-10-01 15:47:39 UTC	Halaman	halaman 3/3
Digambar	Claude Code cloud (generator)	Diperiksa	Max (supervisor) belum review
Sumber	world.json sha256 488597bb0552fbde		

Nomor lembar

ICT-401

Rev P03 · 3/3