MODELOVÝ PODKLAD – FIKTÍVNE ÚDAJE. Slúži iba na nácvik.

Servisný protokol SK-1011

Číslo úkonu: SK-1011

Zákazník: DataPark Bratislava, s. r. o. (fiktívna firma)

Objekt: Serverovňa A, Bratislava

Zariadenie: sprinklerové SHZ

Úkon: kontrola po zásahu

Dátum vykonania: 27. 10. 2026

Technik: Juraj Baláž

Kontrolovaná časť	Výsledok
Vizuálna kontrola	bez nálezu
Funkčná skúška	vyhovuje
Dokumentácia zariadenia	k dispozícii

Celkový výsledok: OK

Zistenia: bez závad, vymenené 2 hlavice po zásahu

Odporúčanie: žiadne

Podpis technika: podpísané