

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक सी०एफ०ओ०/बी०जे०आर०/अनि०-19/2018

दिनांक फरवरी 14, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी
आर०के०जी० इन्टरनैशनल स्कूल,
ग्राम केलनपुर तहसील चोंदपुर,
जनपद बिजनौर।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक 10-02-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमें माध्यम से आपके द्वारा आर०के०जी० इन्टरनैशनल स्कूल, ग्राम केलनपुर तहसील चोंदपुर जनपद बिजनौर में निर्मित शैक्षिक भवन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त भवन आपके प्रार्थना पत्र के अनुसार निर्मित शैक्षिक भवन का कुल क्षेत्रफल ऐरिया 8100 वर्गमीटर, भूतल कवर्ड ऐरिया - 486.05 वर्गमीटर, भवन की ऊँचाई - 03.35 मीटर है। भवन के सामने 12.50 मीटर रोड तथा दो प्रवेश द्वार 06.00 मीटर एवं 04.50 मीटर है। निर्मित भवन में निम्न अग्निशमन व्यवस्थायें कार्यशील दशा में उपलब्ध है।

- 1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- शैक्षिक भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस० 2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 2-फायर बकेट्स -शैक्षिक भवन परिसर में 06 अदद फायर बकेट्स स्थापित है।
- 3-पी०ए०सिस्टम- शैक्षिक भवन में पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था स्थापित है।

उपरोक्त अग्निशमन उपकरण एन०बी०सी०-2005 के पार्ट चतुर्थ की तालिका 23 के मानकों अनुसार स्थापित है तथा उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की कियाशीलता का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा। इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों के मेन्टीनेंस हेतु एक मेन्टीनेंस रजिस्टर बनाकर रखा जायेगा, जिसमें सप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक, वार्षिक कार्यकलापों का विवरण अंकित किया जायेगा। उक्त निर्देशों का पालन न करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन (शैक्षिक) श्रेणी जो भवन निर्माण विकासउपविधि-2008 के प्रस्तर-3:11:3:2

(11) के अनुसार विशिष्ट भवन श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित चार मंजिल एवं ऊँचाई -15 मीटर से कम तथा भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से कम होने के कारण अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है।

अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।


14-02-2018
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।