



Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

LEVEL 1 Existing / Calculation surfaces (results overview)



Scale 1 : 312

Calculation Surface List

No.	Designation	Type	Grid	E <sub>av</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	u0	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
1	108-CAD	perpendicular	24 x 13	679	185	1233	0.273	0.150
2	106-Diretor	perpendicular	13 x 20	469	102	777	0.217	0.131
3	107-Visitors	perpendicular	25 x 8	560	202	867	0.362	0.233
4	109- CAD	perpendicular	16 x 19	473	127	1046	0.269	0.122
5	113-Office	perpendicular	11 x 9	659	276	849	0.419	0.325
6	114-Office	perpendicular	5 x 9	606	405	773	0.669	0.524
7	115- Conference	perpendicular	9 x 19	478	132	1093	0.276	0.121
8	116-Office	perpendicular	15 x 9	504	225	751	0.446	0.299
9	110-Meeting	perpendicular	11 x 11	653	278	1082	0.426	0.257



Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

LEVEL 1 Existing / Calculation surfaces (results overview)

Calculation Surface List

No.	Designation	Type	Grid	E <sub>av</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	u0	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
10	111-Archives	perpendicular	8 x 11	387	273	489	0.706	0.558
11	112-Server	perpendicular	5 x 11	543	213	815	0.392	0.261
12	Stairs	perpendicular	6 x 16	8.41	7.04	9.39	0.836	0.750
13	105-Manager	perpendicular	10 x 15	510	219	740	0.430	0.297
14	104-Mail	perpendicular	15 x 5	456	198	714	0.433	0.277
15	Reception Desk	perpendicular	21 x 4	564	403	824	0.715	0.490
16	103-Reception	perpendicular	15 x 5	499	232	786	0.465	0.295
17	122-Toilet Corridor	perpendicular	2 x 8	162	106	195	0.654	0.545
18	117-Toilet	perpendicular	10 x 8	101	14	193	0.136	0.071
19	118-Toilet	perpendicular	12 x 8	106	18	180	0.166	0.098
20	121-Corridor North	perpendicular	17 x 5	113	65	169	0.578	0.386
21	102-Lobby	perpendicular	20 x 12	373	153	553	0.410	0.277
22	119-Corridor South	perpendicular	56 x 5	325	157	495	0.483	0.317
23	120-Corridor east	perpendicular	28 x 14	228	82	403	0.360	0.203
24	101-Enterance	perpendicular	12 x 9	137	77	177	0.564	0.435

Summary of Results

Type	Quantity	Average [lx]	Min [lx]	Max [lx]	u0	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
perpendicular	24	424	7.04	1233	0.02	0.01