



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

LEVEL 1 New / Calculation surfaces (results overview)



Scale 1 : 312

Calculation Surface List

No.	Designation	Type	Grid	E _{av} [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	u0	E _{min} / E _{max}
1	108-CAD	perpendicular	24 x 13	704	489	952	0.695	0.514
2	106-Diretor	perpendicular	13 x 20	407	264	516	0.648	0.511
3	107-Visitors	perpendicular	25 x 8	254	138	357	0.544	0.386
4	109- CAD	perpendicular	19 x 16	600	384	731	0.640	0.526
5	113-Office	perpendicular	11 x 9	332	186	435	0.560	0.428
6	114-Office	perpendicular	5 x 9	366	179	555	0.489	0.322
7	115- Conference	perpendicular	19 x 9	378	205	545	0.543	0.376
8	116-Office	perpendicular	15 x 9	311	138	401	0.445	0.345
9	110-Meeting	perpendicular	11 x 11	385	223	573	0.579	0.389



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

LEVEL 1 New / Calculation surfaces (results overview)

Calculation Surface List

No.	Designation	Type	Grid	E _{av} [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	u0	E _{min} / E _{max}
10	111-Archives	perpendicular	8 x 11	169	106	209	0.626	0.508
11	112-Server	perpendicular	5 x 11	131	55	232	0.416	0.235
12	105-Manager	perpendicular	10 x 15	527	359	652	0.682	0.551
13	104-Mail	perpendicular	15 x 5	178	73	273	0.412	0.269
14	Reception Desk	perpendicular	21 x 4	382	337	424	0.880	0.794
15	103-Reception	perpendicular	15 x 5	371	284	450	0.765	0.630
16	122-Toilet Corridor	perpendicular	2 x 8	210	156	234	0.740	0.666
17	117-Toilet	perpendicular	10 x 8	168	94	217	0.558	0.432
18	118-Toilet	perpendicular	12 x 8	166	94	227	0.569	0.415
19	121-Corridor North	perpendicular	17 x 5	243	151	386	0.623	0.392
20	102-Lobby	perpendicular	20 x 12	329	203	471	0.617	0.431
21	119-Corridor South	perpendicular	56 x 5	246	108	360	0.439	0.299
22	120-Corridor east	perpendicular	28 x 14	236	89	381	0.379	0.235
23	101-Enterance	perpendicular	12 x 9	156	67	232	0.431	0.290

Summary of Results

Type	Quantity	Average [lx]	Min [lx]	Max [lx]	u0	E _{min} / E _{max}
perpendicular	23	367	55	952	0.15	0.06