




Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

## Vinny (Office Lighting) / Calculation surfaces (results overview)



Scale 1 : 260

### Calculation Surface List

No.	Designation	Type	Grid	$E_{av}$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$u_0$	$E_{min} / E_{max}$
1	214-CAD	perpendicular	24 x 18	604	402	818	0.666	0.491
2	201-Sale	perpendicular	17 x 12	465	225	693	0.484	0.325
3	202-Office	perpendicular	32 x 16	459	278	557	0.606	0.499
4	203-Office	perpendicular	18 x 6	478	286	573	0.599	0.499
5	204-Meeting	perpendicular	6 x 9	372	232	443	0.624	0.524
6	205-Meeting	perpendicular	7 x 11	353	205	442	0.581	0.464
7	212-Test Room	perpendicular	32 x 32	478	248	620	0.519	0.400
8	211-CAD	perpendicular	64 x 32	487	257	608	0.528	0.423
9	210-Office	perpendicular	16 x 16	329	172	419	0.524	0.411



Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

## Vinny (Office Lighting) / Calculation surfaces (results overview)

### Calculation Surface List

No.	Designation	Type	Grid	E <sub>av</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	u0	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
10	209-Conference	perpendicular	15 x 9	329	172	422	0.521	0.407
11	208-Cleaner	perpendicular	3 x 7	155	130	180	0.839	0.725
12	207-Resources	perpendicular	8 x 8	133	94	166	0.705	0.566
13	215-Office	perpendicular	9 x 8	320	159	509	0.496	0.312
14	216-Office	perpendicular	32 x 32	432	226	626	0.522	0.361
15	217-Office	perpendicular	8 x 9	444	280	595	0.631	0.471
16	224-Corridor North	perpendicular	40 x 7	248	123	390	0.494	0.315
17	227	perpendicular	8 x 16	44	31	126	0.701	0.247
18	219-Office	perpendicular	11 x 6	338	270	388	0.797	0.694
19	Stairs	perpendicular	6 x 16	10	8.94	12	0.890	0.776
20	218-Kitchen	perpendicular	17 x 11	267	91	398	0.342	0.229
21	223-Corridor West	perpendicular	4 x 19	290	253	335	0.872	0.754
22	222-Corridor South	perpendicular	50 x 6	292	189	364	0.646	0.518
23	225-Corridor East	perpendicular	16 x 64	244	170	363	0.699	0.469
24	226-Corridor Lockers	perpendicular	13 x 18	276	118	354	0.430	0.335
25	206-Lockers	perpendicular	8 x 8	191	104	250	0.543	0.415
26	220-Toilet	perpendicular	32 x 32	268	157	373	0.586	0.421
27	221-Toilet	perpendicular	32 x 32	300	177	436	0.592	0.407
28	213-Meeting	perpendicular	16 x 16	375	229	476	0.612	0.482
29	218-KitchenBenchtop	perpendicular	2 x 9	283	203	321	0.719	0.634

### Summary of Results

Type	Quantity	Average [lx]	Min [lx]	Max [lx]	u0	E <sub>min</sub> / E <sub>max</sub>
perpendicular	29	359	8.94	818	0.02	0.01