

Системы застройки больниц: {
~%25%павильонная
~%25%централизованная
~%25%смешанная
~%25% блочная
~%-100%комбинированная
}

Оптимальное отопление в палатах: {
=лучисто-панельное
~воздушное
~водяное
~печное
~смешанное
}

Типы ЛПУ: {
~%25%больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения
~%25%учреждения охраны материнства и детства
~%25%санаторно-курортные и диспансерные учреждения
~%25%лечебные учреждения скорой помощи
~%-100%санитарно-противоэпидемические учреждения
}

Внутренняя планировка больниц: {
~%25%однокоридорные отделения с односторонней или двухсторонней застройкой коридора
~%25% частичная двухсторонняя застройка коридоров с устройством светового разрыва
~%25%двухкоридорные палатные отделения
~%25%компактная двухкоридорная застройка отделений
~%-100%садово-парковая зона
}

Требования к планировке приемного отделения: {
~%33.33333%обеспечение раздельных потоков выписывающихся и поступающих больных
~%33.33333% наличие помещения для оказания экстренной медицинской помощи
~%33.33333%наличие палаты для больных до уточнения диагноза
~%-50%обеспечение рециркуляции воздуха
~%-50%линейная форма расположения палат
}

Палатная секция включает помещения: {
~%25%для пребывания больных
~%25%лечебно-вспомогательные
~%25%хозяйственные
~%25%санитарный узел
~%-100%ожидальню
}

На территории современной больницы выделяют зоны: {
~%50%лечебных корпусов
~%50%не лечебных корпусов
~%-33.33333%помещение для санобработки больных
~%-33.33333%поликлиники
~%-33.33333%патологоанатомического отделения
}

Приемное отделение включает: {
~%33.33333%смотровую комнату и кабинет врача
~%33.33333%регистратуру со справочной
~%33.33333%помещение для выписки
~%-50%коридор
~%-50%садово-парковая
}

Искусственное освещение помещений больниц должно быть: {
~%33.33333%достаточным

~%33.33333%постоянным
~%33.33333%соответствовать по спектру солнечному свету
~%-50%неравномерным
~%-50%слепящим
}

Наиболее распространенное отопление в палатах: {
=водяное
~печное
~воздушное
~панельно-лучистое
~паровое
}

Отопление помещений больниц должно: {
~%25% создавать оптимальную температуру
~%25%удалять грязный воздух
~%25% не загрязнять помещение
~%25%обеспечивать равномерное нагревание
~%-100%подавать чистый воздух
}

Вентиляция помещений больниц должна: {
~%33.33333%удалять грязный воздух
~%33.33333%подавать чистый воздух
~%33.33333%быть бесшумной
~%-50%создавать оптимальную температуру
~%-50%обеспечивать равномерное нагревание
}

Санитарными показателями чистоты воздуха в палатах являются: {
~%25%отсутствие запаха
~%25%содержание углекислого газа
~%25%общая обсемененность воздуха
~%25%окисляемость воздуха
~%-100%отсутствие легких ионов
}

Поликлиническое отделение больницы включает: {
~%25%врачебные кабинеты
~%25%регистратуру
~%25%приемный покой
~%25% ожидальню
~%-100%лечебно-диагностические помещения
}

В операционном блоке выделяют зоны: {
~%33.33333%стерильную
~%33.33333%ограниченного режима
~%33.33333%строгого режима
~%-50%особо чистую
~%-50% грязную
}

Лечебное питание – это: {
~%50%питание людей с обострением хронических болезней
~%50%питание людей с острыми заболеваниями
~%-33.33333%питание людей с хроническими заболеваниями вне обострения
~%-33.33333%усиленное питание больных
~%-33.33333%питание рабочих
}

Диетическое питание – это: {
=питание людей с хроническими заболеваниями вне обострения
~усиленное питание больных
~питание рабочих
~питание людей с обострением хронических болезней
~питание людей с острыми заболеваниями
}

Мероприятия по улучшению условий труда хирургов: {
~%25%оборудование эффективной вентиляции и отопления
~%25%обеспечение централизованной подводки кислорода
~%25%наличие специальной обуви
~%25%профотбор
~%100%диспансеризация
}

Гигиенические требования к условиям труда и быта персонала больниц: {
~%33.33333%оптимальный микроклимат
~%33.33333%наличие санитарно-бытовых помещений
~%33.33333%содержание вредных веществ в воздухе ниже ПДК
~%50%повышенное питание
~%50%наличие условий для сна
}

Источники внутрибольничных инфекций: {
~%25%инфекционные больные со смешанной инфекцией
~%25%соматические больные в инкубационном периоде
~%25%бактерионосители из числа персонала и больных
~%25%посетители
~%100%инфекционные больные с моноинфекцией
}

Группы внутрибольничных инфекций: {
~%33.33333%амбулаторная
~%33.33333%госпитальная
~%33.33333%вследствие профилактических мероприятий и действий
~%50%хирургическая
~%50%акушерская
}

Мероприятия по неспецифической профилактике внутрибольничных инфекций: {
~%33.33333%санитарно-технические
~%33.33333%санитарно-противоэпидемические
~%33.33333%дезинфекционно-стерилизационные
~%50%технологические
~%50%архитектурно-планировочные
}

Мероприятия по специфической профилактике внутрибольничных инфекций: {
~%50%плановая иммунизация
~%50%экстренная иммунизация
~%33.33333%пастеризация
~%33.33333%стерилизация
~%33.33333%дезинфекция
}

Бокс инфекционного отделения включает: {
~%25%входной тамбур
~%25%санузел с ванной
~%25%палату
~%25%шлюз
~%100%буфетную
}

Операционный блок хирургического отделения включает: {
~%25%операционную
~%25%предоперационную
~%25%помещение для персонала
~%25%наркозную
~%100%санпропускник
}

Акушерское отделение включает: {
~%25%предродовую
~%25% родовый блок
~%25%послеродовую
}

~%25%палаты для новорожденных
~%100%боксы
}

Профессиональные вредности врача хирурга: {
~%25%вынужденная рабочая поза
~%25%вредные химические вещества
~%25%напряжение отдельных органов
~%25%микроорганизмы
~%100%пыль
}

Помещения, входящие в состав детских инфекционных отделений: {
~%50%одно-, двухкоечные палаты со шлюзом
~%50%полубоксы
~%33.33333%многокоечные палаты со шлюзом
~%33.33333%одноеежные палаты без шлюза
~%33.33333%палаты интенсивной терапии
}

Оптимальная температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в терапевтических палатах для взрослых в холодный период {
=19-21 градусов, 40-60%, 0,15м/сек
~24-25 градусов, 30-40%, 0,1м/сек
~17-18 градусов, 60-75%, 0,25м/сек
~23-24 градуса, 80-85%, 0,3м/сек
~16-17 градусов, 25-35%, 0,2м/сек
}

Гигиеническая оценка генерального плана больницы включает определение: {
~%25%площади и конфигурации земельного участка
~%25%зонирования территории
~%25%величины санитарных разрывов между зданиями
~%25%плотности застройки и процента озеленения
~%100%наличия санитарно-защитной зоны
}

Пищевые блоки больниц бывают: {
~%50%централизованные
~%50%децентрализованные
~%33.33333%смешанные
~%33.33333%специализированные
~%33.33333%служебные
}

На продовольственные базы, снабжающие больницы, допускается к приемке: {
=мясо при наличии клейма
~мясо с ветеринарным свидетельством без клейма
~мясо третьей категории
~утиные и гусиные яйца
~водоплавающая птица в непотрошеном виде
}

Общесоматические больницы в населенных пунктах проектируют: {
=в отдалении от источников шума
~в центре города
~на окраине города
~на крупных магистралях
~вблизи зеленых массивов
}

На окраине населенного пункта целесообразно располагать: {
~%25%крупные многопрофильные больницы (более 800 коек)
~%25%крупные детские больницы
~%25%психиатрические больницы
~%25%онкологические центры
~%100%клинические больницы
}

Участок под строительство больницы по отношению к промышленному предприятию проектируется: {
~%50%с наветренной стороны
~%50%за пределами санитарно-защитной зоны
~%33.33333%в непосредственной близости от предприятия
~%33.33333%с подветренной стороны
~%33.33333%в пределах санитарно-защитной зоны
}

Больничные отделения, которые целесообразно размещать в отдельных корпусах при смешанной системе строительства: {
~%33.33333%родильное
~%33.33333%детское
~%33.33333%инфекционное
~%50%хирургическое
~%50%гинекологическое
}

Рекомендуемая плотность застройки участка больницы, %: {
=15
~10
~20
~25
~30
}

Рекомендуемый процент озеленения участка больницы, не менее: {
=60
~20
~25
~30
~40
}

Площадь земельного участка больницы зависит от: {
~%50%количество коек
~%50%системы строительства больницы
~%33.33333%удаленности от населенного пункта
~%33.33333%территориальных размеров населенного пункта
~%33.33333%процента озеленения площади участка
}

Гигиена больничных организаций изучает:: {
~%33.33333%размещение больниц
~%33.33333%планировку больниц
~%33.33333%сантехобластройство
~%50%экономику больниц
~%50%функциональные обязанности персонала
}

Расстояние от мусоросборников до лечебных корпусов, м: {
=25
~20
~10
~15
~5
}

Допустимое количество коек в многоместной палате: {
=4
~3
~5
~6
~7
}

На территории больницы предусматриваются отдельные въезды для: {
~%25%лечебных инфекционных корпусов
~%25%лечебных неинфекционных корпусов
~%25%патологоанатомического корпуса

~%25%хозяйственной зоны
~%100%административного корпуса
}

Расстояние между корпусами с окнами палат должно быть: {
=2,5 высоты противостоящего здания
~в пределах 1 высоты наиболее высокого противостоящего здания
~1,5 высоты противостоящего здания
~2,0 высоты противостоящего здания
~3,0 высоты противостоящего здания
}

Операционные с естественным освещением ориентируют на: {
~%50%северо-запад
~%50%север
~%33.33333%северо-восток
~%33.33333%юго-восток
~%33.33333%юг, юго-запад
}

Расстояние между световыми карманами (холлами) в коридорах не должно превышать, м: {
=24
~10
~15
~20
~30
}

Световой коэффициент в палатах: {
=1/5-1/6
~1/3-1/4
~1/7-1/8
~1/9-1/10
~1/11-1/12
}

Минимальный коэффициент естественного освещения в палатах, %: {
=1,0
~0,5
~0,75
~1,5
~2,0
}

Минимальный угол падения в палатах, градусов: {
=27
~15
~20
~25
~30
}

Минимальный угол отверстия в палатах, градусов: {
=5
~2
~3
~4
~6
}

Искусственная освещенность при люминесцентных лампах в больнице в кабинете врача, лк: {
=500
~150
~200
~300
~400
}

Допустимое содержание диоксида углерода в палате, %: {
=0,7-1
~0,5-0,6
~0,3-0,4
~0,2
~1,2-1,5
}

Допустимое содержание микроорганизмов в палате: {
=3000-4000
~1000-2000
~5000-6000
~7000-8000
~9000
}

Допустимая окисляемость воздуха в палате, мг/м³: {
=5-6
~1-2
~3-4
~7-8
~9-10
}

Совмещение помещения приема и выписки больных акушерского отделения с аналогичными помещениями других отделений: {
=не допускается
~допускается с любым неинфекционным отделением больницы
~допускается с терапевтическим отделением
~допускается с гинекологическим отделением
~допускается с хирургическим отделением
}

Помещения для приема и осмотра детей, поступающих в детское отделение больницы: {
=приемно-смотровые боксы
~общая смотровая приемного отделения
~кабинет дежурного врача
~ординаторская
~манипуляционная
}

Площадь на 1 койку в 4-х коечной палате детского соматического отделения, м²: {
=6
~5
~7
~8
~9
}

В состав отделения анестезиологии и реанимации входят: {
~%25%реанимационная
~%25%предреанимационная
~%25%палаты интенсивной терапии
~%25%помещения для диагностической и лечебной аппаратуры
~%-100%операционная
}

Производственные вредности рентгенолога: {
~%25%дискомфортный микроклимат
~%25%недостаточная освещенность
~%25%вынужденная рабочая поза
~%25%радиоактивный фактор
~%-100%пониженное барометрическое давление
}

Производственные вредности анестезиолога: {
~%33.33333%нагревающий микроклимат
~%33.33333%нерациональный режим труда

~%33.33333%влияние наркотических веществ
~%-50%колебания освещенности
~%-50%пониженное барометрическое давление
}

Производственные вредности терапевта: {
~%33.33333%неблагоприятные условия окружающей среды
~%33.33333%риск заражения инфекционными болезнями
~%33.33333%нерациональный режим труда
~%-50%воздействие ультразвука
~%-50%влияние озона
}

Мероприятия по улучшению труда анестезиологов: {
~%25%кондиционирование воздуха
~%25%централизованная подводка кислорода
~%25%рационализация режима труда и отдыха
~%25%автоматизация.
~%-100%дистанционное управление
}

Специфика труда врачей: {
~%25%суточные и ночные дежурства
~%25%нервно-эмоциональное напряжение
~%25%отсутствие фиксированных обеденных перерывов
~%25%большая загруженность рабочего дня
~%-100%охлаждающий микроклимат
}

Производственные вредности акушера-гинеколога: {
~%33.33333%напряжение внимания
~%33.33333%риск заражения инфекционными болезнями
~%33.33333%нерациональный режим труда
~%-50%неблагоприятные условия окружающей среды
~%-50%воздействие инфразвука
}

Что такое централизованная система больничного строительства? : {
=при этой системе большинство отделений больницы располагаются в одном корпусе
~при этой системе из главного корпуса выносятся инфекционное, детское и родильное отделения, которые располагаются в отдельных зданиях
~при этой системе отдельные здания соединяются переходом между собой
~при этой системе все отделения располагаются в отдельных малоэтажных зданиях
}

Что такое децентрализованная система больничного строительства? : {
=при этой системе все отделения располагаются в отдельных малоэтажных зданиях
~при этой системе из главного корпуса выносятся инфекционное, детское и родильное отделения, которые располагаются в отдельных зданиях
~при этой системе отдельные здания соединяются переходом между собой
~при этой системе большинство отделений больницы располагаются в одном корпусе, а отдельно выносятся пищеблок и хозяйственный корпус
}

На какие зоны по функциональному принципу делится участок больницы?: {
~%50%хозяйственную, садово-парковую, зону лечебных корпусов и зону поликлиники
~%50%зону патологоанатомического отделения и морга
~%-33.33333%лечебных корпусов, садово-парковую и хозяйственную зону
~%-33.33333%лечебных корпусов и садово-парковую

~%-33.33333%зону поликлиники
}

Перечислите системы больничного строительства.: {
~%50%смешанная, децентрализованная и блочная
~%50%централизованная
~%-33.33333%смешанная
~%-33.33333%централизованная и блочная
~%-33.33333%комбинированная, центрально-блочная и смешанная
}

Что такое централизованная система больничного строительства?: {
=при этой системе большинство отделений больницы располагаются в одном корпусе
~при этой системе из главного корпуса выносятся инфекционное, детское и родильное отделения, которые располагаются в отдельных зданиях
~при этой системе отдельные здания соединяются переходом между собой
~при этой системе все отделения располагаются в отдельных малоэтажных зданиях
}

Что такое децентрализованная система больничного строительства?: {
=при этой системе все отделения располагаются в отдельных малоэтажных зданиях
~при этой системе из главного корпуса выносятся инфекционное, детское и родильное отделения, которые располагаются в отдельных зданиях
~при этой системе отдельные здания соединяются переходом между собой
~при этой системе большинство отделений больницы располагаются в одном корпусе, а отдельно выносятся пищеблок и хозяйственный корпус
}

Что такое смешанная система больничного строительства? : {
=при этой системе из главного корпуса выносятся инфекционное, детское и родильное отделения, которые располагаются в отдельных зданиях
~при этой системе все отделения располагаются в отдельных малоэтажных зданиях
~при этой системе отдельные здания соединяются переходом между собой
~при этой системе большинство отделений больницы располагаются в одном корпусе
}

Что такое палатная секция?: {
=это изолированный комплекс, предназначенный для больных с однородными заболеваниями и состоящий из четырех групп помещений различного назначения
~это основная функционально-структурная ячейка больницы
~это изолированный комплекс, предназначенный для больных с однородными заболеваниями и состоящий из палат
~это набор помещений, предназначенный для лечения и пребывания больных
}

Как следует располагать больничный участок по отношению к промышленным предприятиям? : {
~%-33.33333%вдали от них с наветренной стороны
~%-33.33333%расстояние будет зависеть от класса опасности предприятия
~%-33.33333%санитарные разрывы между предприятием и больницей должны быть засажены деревьями и кустарниками
~%-50%с подветренной стороны на расстоянии 25-30 м
~%-50%расстояние указывает санитарная служба
}

Перечислите основные функциональные зоны территории больничного участка: {
~%25%зона лечебных корпусов
~%25%хозяйственная зона
~%25%патологоанатомическая зона
~%25%зона зеленых насаждений
Как правильно расположить койки в палате? : {
=параллельно стене с окнами, на расстоянии 0,8 м друг от друга и 1 м от холодной стены
~вдоль стен, изголовьем к стене с окнами
~у стены, противоположной окну, изголовьем к ней на расстоянии 0,8 м друг от друга
}

На какое количество коек рассчитана палатная секция?: {
=а 25-30 коек
~на 15-20 коек
~на 20 коек
~на 24 койки
~на 30-40 коек
}

При какой планировке обеспечивается хорошая естественная вентиляция и освещенность палатной секции?: {
=однокоридорная односторонняя
~однокоридорная двусторонняя
~двукоридорная
}

Что такое полный больничный бокс?: {
=представляет собой одно- или двухкоечную палату со шлюзом и санузелом и тамбуром
~это специальное помещение для особо опасных больных
~представляет собой одно- или двухкоечную палату со шлюзом и умывальником
~это специальное помещение для инфекционных больных
}

Какова должна быть площадь четырехкоечной палаты в хирургическом отделении?: {
=28 м²
~24 м²
~16 м²
~36 м²
}

Помещения, предназначенные для приема инфекционных больных использовать для выписки больных : {
=нельзя
~можно
~можно в малокоечных больницах
}

Какой должна быть вентиляция в инфекционных отделениях? : {
=приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки
~механическая приточная
~приточно-вытяжная с преобладанием притока
}

Размещение операционного блока рационально: : {
=изолированно, в виде самостоятельного блока
~на первом этаже приемного корпуса
~на одном из этажей палатного отделения
~в отдельном корпусе больницы
}

Инфекционное отделение многокоечной больницы следует размещать: : {
=в самостоятельном корпусе
~в главном корпусе
~на верхних этажах лечебного корпуса
~в отдельном крыле лечебного корпуса
}

}

Укажите универсальный санитарный показатель антропогенного загрязнения воздуха больничных палат.: {

=диоксид углерода

~аммиак

~фенол

~окисляемость воздуха

}

Назовите предельно допустимое содержание диоксида

углерода в воздухе больничной палаты: : {

=0,7%

~0,3%

~1%

~2%

}

Перечислите вредные профессиональные факторы, связанные с особенностями труда медицинского персонала: {

~%25%перенапряжение отдельных органов и систем

~%25%длительное вынужденное положение тела

~%25%неудобная рабочая поза

~%25%нервно-эмоциональное напряжение

~%-100%вертикальное положение тела

}

С чем связаны профессиональные вредные факторы в работе медицинского персонала? : {

~%33.33333%с особенностями технологии лечения

~%33.33333%с особенностями трудовых процессов

~%33.33333%с нарушением режима труда

~%-100%с недостаточным набором помещений для

медперсонала

}