

28 января 2025 г., 10:01

От кого: «ГУ ГЖИ Челябинской области» <og@gzhi.gov74.ru>

Кому: pisma@cheladmin.ru

Уважаемый(ая) Тимонина Е.Г. и др.

Главное управление Государственная жилищная инспекция Челябинской области сообщает Вам, что обращение 2042 рассмотрено, файл ответа прикреплен к настоящему электронному сообщению.

- 2042.pdf





**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Елькина, 112А, Челябинск, 454048, Российская Федерация. Тел.(351) 727-78-88, факс (351) 727-78-98

E-mail: og@gzhi.gov74.ru, ОГРН 1147451012400, ИНН/КПП 7451374918/745101001

от 280125 № 3884

на № 2042 от 23.01.2025

на № Исорг-20750029-2540-24/21576-
20750029 от 23.12.2024

Главе города Челябинска

А.А. Лошкину

glava@cheladmin.ru

Тимошиной Е.Г.

ул.Свободы, д. 100, кв.123
г.Челябинск, 454091
(для сведения)

Уважаемый Алексей Александрович!

В Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» из прокуратуры Советского района поступило обращение Тимошиной Е.Г. по вопросам относящимся к компетенции органов местного самоуправления.

На основании п. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю Вам письменное обращение для рассмотрения в части установленных полномочий и ответа заявителю в установленный законом срок.

Приложение: на 8 л.

Исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
Главного управления

М.В. Криволапова



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Советского района
г. Челябинска

ул. Красвоармеевская, 81, г. Челябинск,
Россия, 454091

Главное управление
«Государственная жилищная
инспекция Челябинской области»

ул. Елькина, д. 112,
г. Челябинск, 454048

23.12.2024 № Исорг-20750029-2540-24/21576-20750029

В прокуратуру района поступило коллективное обращение жителей дома № 100 по ул. Свободы о возможных нарушениях законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны управляющей организации ООО УК «Созвездие».

Изложенные в обращениях вопросы, в силу п. 7 Положения о государственном жилищном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1670, относятся к компетенции государственного жилищного надзора.

Осуществление государственного жилищного надзора на территории региона в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 15.05.2014 № 364 возложено на Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

В связи с вышеизложенным, направляю копию указанного обращения для рассмотрения по существу.

О результатах прошу уведомить заявителей в установленный законом срок.

Приложение: на бл.


Заместитель прокурора района

советник юстиции

Е.В. Калининна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Стор. 1/1 - 1:000118182510-194A194A26-0041700411
Калининна Елизавета Викторовна
Действ. с 01.12.2024 по 12.01.2025



К.В. Шестакова

нашилет 4500
№ 584612
визит 3000 сов. р. на
г. Челябинск
04.06.2021 г.

13.11.2024

В Прокуратуру Челябинской области
от жильцов МКД № 100 по ул. Свободы

Заявление

г. Челябинск
от Жилищной комиссии
г. Челябинск ул. Свободы, 2 кв. 123
Т. 8-918-314-15-33

Мы, жильцы МКД № 100, по ул. Свободы, просим провести проверку деятельности УК «Созвездие» и участка «Алиот» (участок входит в состав УК). Срок ввода в эксплуатацию дома 1967 год. Мы неоднократно обращались в УК «Созвездие» и на участок, устными и письменными жалобами, а так же в Жилищную инспекцию по следующим вопросам:

- ремонт подъездов (последний раз ремонт был 2017 году, а по нормативам ремонт должен производиться через 3-5 лет)

- по спилу старых деревьев, которые могут нанести вред

- куча мусора из веток, которая лежит с осени прошлого года.

- холодные полотенцесушители

- отсутствие ливневки у подъездов

- подвалы: постоянная влажность, из-за чего стоит вонь в подъездах, продухи отсутствуют, системы гвс и хвс в аварийном состоянии: на трубах коррозии, комуты: гвс приходится спускать до 40 мин

- крыша протекает

- фасад дома разрушается

- ступеньки на 1 этаже (подъезд 3) в аварийном состоянии, дыру заделали кое как и происходит прогибание.

- скачки электроэнергии (28.05.24 г. произошел пожар в эл. щитовой, дом остался без эл. энергии на 15 часов)

20.06.24 г. Участком «Алиот» был произведен осмотр boilerной, и составлен акт об устранение нарушений. 17.07.24 г. мы были на приеме в УК «Созвездие» по этим же вопросам. Прием вела Овчинникова В.М. Прием проходил в грубой форме со стороны Овчинниковой В.М. Кричала, слушать не хотела, затыкала рот. Через месяц, после приема был предоставлен план необходимых работ, но ни на основании акта и плана ничего не сделано.

Из-за нарушение кровли, кв. 158 протек потолок, отошли обои, появилась плесень. Собственник данного помещения обратилась с жалобой в УК «Созвездие», Жилинспекцию, а так же на прием в Администрацию города к Астахову А.С., но в приеме было отказано и меры по устранению до сих пор не приняты.

УК «Созвездие» ни за что не отвечает, бездействует, в бедах дома винит жильцов, и только собирает деньги, которые уходят не понятно куда. У УК «Созвездие» один ответ: денег нет. Если имеются должники по уплате коммунальных услуг, то с ними должна работать УК. Дом нуждается в капитальном ремонте. Сроки капитального ремонта постоянно переносятся, причины переноса УК «Созвездие» сказать не может. Мы считаем, что по вопросу капремонта УК должна принимать участие и помогать собственникам.

Приложение: копии заявления (5 на 7 листах)

копия акта (1 лист)

копия снимков (на 6 листах)

Численкова кв 158 (Жильц)
Трундровичева кв 153 (Жильц)
Полушкин А.П. (Жильц) кв. 124
Жилищника В.В. (Жильц) кв 123
Овчинник В.С. (Жильц) кв 122

Галеев - кв. 128
Савицкая кв 135
Кремлев кв 135
Хартман А.А. кв 130, 13
Кузнецов В.Р. Жильц
Михайлов Жильц
Павлов А.П. кв 136

Администрация г. Челябинска
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Входящий № 187-11
Дата 29.01.2025

Уч. Совету

Директору

Овчинниковой Р. М.

и Числяковой Н. А.

проживающих по

ул. Свободы 100-158

Ново-Липовый


всё время. 7-951-401-60 34


Прошкание проща
иногда иногда

20.08.242

Числ-

Р. С. Уборение свалки
из деревьев у подъезда №3





Имя: Гейдаров А.С.

Отчество: Аббасович Н.И.
Жина, Александровна

(фамилия, имя, отчество)
ул. Свободы 100-150
4540050

(почтовый адрес для отправки ответа)
8 957 461 68 34
(мобильный телефон)

Прошу записать
на личный прием по
вопросу ЖКХ и бездействие
УЖК «Созвездие»

По мере возможности
была принята администрация
ЖКХ, но данные дела
не идут с 20.08.2022
финансы в ТЖОЖ. Ответ
отсутствует 2.10.24. Жина - 2-

[illegible]

Жалоба

Я, Числякова Елена Александровна
противная по ул. Свободы 100-158. Милу на.
Я думаю есть протекция крими полис
прибав черная нисень, судились за вкз,
но касаясь реакции нагло перманентом,
и так постоянно. Заявка от 20.08.84г.

Взрывает, прижигается, закрываются то что
за работа управляющей колонии.

В подъезде рамочная мебель. Рамы.
С водкой, проблемами по холодной воде, но
горячей воды на кухне только
холодная. Отопление. За всё заплачено
как ремонт. Отопление. Куда уходит
денег? Скупил при входе на 100.
прогулка по моему месту дала.

Тяжелого денюги мушкетер Гален
некого. Деревья стелены карманы

во главе мая и июня.

Во дворе мы и мы
За, что все так же?

18.09.24r

Гусь (Чистякова)

Мы являемся собственниками квартир в жилом доме № 100 по. Ул. Свободы.

Дом обслуживает управляющая компания «Созвездие».

28.05.24 г. произошел пожар в электрощитовой дома (подъезд № 2), в результате чего дома остался без эл. энергии 15 часов. (эл. энергию восстановили 29.05.24 в 6.00 утра). Спасибо работникам энергокомпании, работали всю ночь.

До этого моменты , мы жильцы дома, неоднократно обращались в управляющую компанию о скачках эл. энергии, но наши обращения остались без ответа, что привело данной ситуации. Это ода из наших проблем. Так же в доме постоянно перебои с водой.

Горячую воду приходится спускать до 30 минут (утром). Давление низкое, что не соответствует СанПиНу. Управляющая компания боится поднимать давление, так как технический подвал находится в аварийном состоянии.

Подъезды не моют и не подметают, обшарпанные, в лучшем случаи уберут мусор и только на 1 этаже.

Наша управляющая компания ни за что не отвечает, бездействует, в бодах дома винит жильцов.

Просим провести проверку соблюдения управляющей компанией требований действующего законодательства. В случае выявления нарушений просим обязать устранить выявленные нарушения.

Дому 58 лет. Не знаем по каким причинам, Региональный оператор по нап ремонту, постоянно переносит сроки. Просим и по этому вопросу дать ответ.



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Челябинский территориальный отдел**

ул. Елькина, 112А, Челябинск, 454048, Российская Федерация. Тел. (351) 727-78-83, факс (351) 727-78-88
E-mail: og@azhi.gov74.ru, ОГРН 1147451012400, ИНН/КПП 7451374018/745101001

27 06 24

№ 28399

На № 15157 от 30.05.2024

На № 74-2024-47122 от 30.05.2024

Подгорбунских С.П.

454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, д. 100, кв. 153

Уважаемая Светлана Павловна!

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (далее – Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, по существу поставленных вопросов и в рамках установленных полномочий, сообщает.

В целях проведения капитального ремонта принят закон Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512 - ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области». Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П (в редакции от 22.03.2024 № 195-П) утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2053 годы (далее - Программа). В соответствии с Программой проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 100 по ул. Свободы (общий счет СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области») запланировано по следующим видам работ:

на период 2024-2026 годы - ремонт или замена лифтового оборудования;

на период 2036-2038 годы - ремонт фасада, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) узлов управления потребления тепловой энергии и горячей воды, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, ремонт подвальных помещений.

Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе (ч. 2 ст. 189 ЖК РФ).

В соответствии с Законом Челябинской области от 06.10.2016 № 430-ЗО «О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями на осуществление наблюдений за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; изменение очередности проведения капитального ремонта в рамках Региональной программы отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

Для переноса сроков проведения капитального ремонта на более ранний необходимо обратиться в межведомственную комиссию, созданную при Управлении жилищно - коммунального хозяйства Администрации города Челябинска по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 5-а, с приложением следующих документов:

- 1) заявление об установлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- 2) копию технического либо кадастрового паспорта многоквартирного дома с результатами последней технической инвентаризации общего имущества многоквартирного дома;
- 3) акт осмотра общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170;
- 4) заключение Регионального оператора о соблюдении требований к финансовой устойчивости деятельности Регионального оператора;
- 5) протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранний, относительно срока, установленного Региональной программой.

Ранее, в рамках рассмотрения аналогичного обращения, Главным управлением в адрес управляющей организации ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства в части надлежащего содержания многоквартирного дома 100 по улице Свободы города Челябинска и принятию мер по обследованию электросетей указанного многоквартирного дома и устранению аварийной ситуации на электросети.

Главным управлением в адрес управляющей организации ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства в части надлежащего содержания системы горячего водоснабжения многоквартирного дома 100 по улице Свободы города Челябинска и организации уборки мест общего пользования на указанном многоквартирном доме.

Для прямого взаимодействия со своей управляющей организацией, установивше мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Это многофункциональное бесплатное приложение для решения жилищно-коммунальных вопросов. Сервис создан на основе ГИС ЖКХ и включает в себя все полезные функции системы.

QR-код для скачивания:



Исполняющий обязанности начальника

С.А. Бавин

Подписала Марина Анатольевна, 7277833
Вайнерт Анастасия Вадимовна, 7277833

Директору УН «Созвездие»

Овчинниковой В. М.

от жильцов дома № 100 по ул.Свободы, г.Челябинска

кон. тел. 8-912-47-55-41 Подгорбунских С.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим рассмотреть наше заявление и принять меры, по нашему многоквартирному дому, дом находится в аварийном состоянии. (дому 57 лет).

Общее имущество содержится с нарушением условий :

1. Уборка подъездов не производится; ремонт подъездов последний раз был в 2017 году (по нормативам ремонт должен производиться через 3-5 лет)
2. обращения по спилу деревьев не исполняются, что привело падению большой ветки, в результате чего был поврежден автомобиль, около подъезда № 3)
3. полотенцесушители постоянно холодные
4. отсутствие ливнёвки у подъездов № 2,3
5. подвалы : постоянная влажность, из-за чего стоит вонь в подъездах и 1 этажные влажные; продухи отсутствуют; системы гвс и хвс в аварийном состоянии: на трубах коррозия, хомуты; гвс приходится спускать до 40 мин, давление слабое).

P.S. Просим предоставить:

протокол обращения с указанием работ на устранения недостатков;

копию технической экспертизы дома на капитальный ремонт (экспертиза должна была быть в январе 2024 года).

/ С.П.Подгорбунских/

17.07.2024 г.



АКТ №

г. Челябинск

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

ООО УА «СОЗВЕЗДИЕ» ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №3

Частота №1 в доме №3 ул. Гусевской

В присутствии представителя собственников МКД:



Адрес объекта: г. Челябинск, ул.

жилой дом №

Фамилия, имя, отчество собственника / нанимателя помещения

По заявке собственников МКД на предмет шума с подвального помещения проведенное исследование, в результате осмотра (обследования) установлено следующее:

Подвальное помещение влажное, в момент осмотра наблюдалась течь по трубопроводу ливневой канализации, которая была устранена путем соединения ППР ф 110. На узле ХВС наблюдались коррозии и капельная течь, наличие хомутов.

Помещение бойлерной подтоплено чистой водой, значительных течей на инженерных коммуникациях не выявлено. На тепловом узле имеется капельная течь.

Выводы комиссии:

Для восстановления влажностно температурного режима подвального помещения необходимы работы по восстановлению продухов.

Заменить участок трубопровода ливневой КНЗ с ППР ф 110 на стальной трубопровод с теми же соединениями.

Выполнить сварочные работы по замене аварийного участка трубопровода ХВС ф 89-2


Выполнить сварочные работы по устранению капельной течи на тепловом узле.


Установить решетку (листоуловитель) на трубопровод ливневой КНЗ в подвальном помещении.


Обеспечить работоспособность отвода воды в помещении бойлерной.

Комиссия:

3 may 29/7.














От кого

Откуда



От кого: Прокуратура Советского района г. Челябинска
Откуда: ул. Красноармейская, д.81, г. Челябинск, обл. Челябинская
454048



БАНДЕРОЛЬ Заказная
Без разряда

Вес: 50г

Плата за пересылку: 160 руб 00 коп

W60

Содержимое и адрес отправления: Исх. 2542.3, 1078, 1076, 1078,
2538, 2539, 2544, 2540, 2550, 2553, 5.9, 15, 17, 21, 21.20, 19, 18, 17, 15, 15,
14, 10, 11, 6.9, 7.6, 22

Кому: ГУ ГЖИ Челябинской области
Куда: ул. Ельцова, д. 112, г. Челябинск, обл. Челябинская

454048