



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Dębicy
ul. Parkowa 2
39 – 200 Dębica


Dębica, 04.12.2023 r.

Znak sprawy: PSK.9020.2.9.2023

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy
o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, produkowanej przez urządzenie
wodociągowe Gołęczyna zaopatrujące w wodę mieszkańców miejscowości: Gołęczyna, Dobrków,
Parkosz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po zapoznaniu się z Raportem z badań z dnia 28.11.2023 r., Nr LJ/7343/W/4027/23, wydanym przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło z przeprowadzonej analizy próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę w Gołęczynie w dniu 22.11.2023 r. (miejsce pobrania: Szkoła Podstawowa w Dobrkowie – kran w kuchni) - stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli (60 jtk/100 ml) oraz Escherichia coli (6 jtk/100 ml), a wartość parametryczna dla tych parametrów wynosi 0 jtk/100 ml.



W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków;
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Producent wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy powiadomi odrębnym komunikatem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dębicy
Barbara Więcek