

				نموذج تقديم اعتماد مواد اذار الحريق			
تاريخ نهاية العقد		1.375.641.5		قيمة العقد		توريد وتركيب وتشغيل أنظمة الإطفاء واذار الحريق لأحد المواقع التابعة لديوان رئاسة أمن الدولة بحافظة الطائف	
باسكو سيفتي		المقاول		مكتب نسج الادعاء للاستشارات الهندسية		الاستشاري	
الطائف		رئاسة أمن الدولة		المالك		مشروع	
بيانات التقديم							
رقم التقديم		MAS-ELEC-06-R00		تاريخ التقديم		04/05/2026	
التصنيف		ميكانيكا		نوع التقديم		مستند	
معماري		كهرباء		مواد		مخططات	
التسليم		الوصف		الكود		التسليم	
1		كشف إنارة الطوارئ		10		الكود	
2		شركة ULTRA LIGHT		11		الكود	
3		الموديل JLEU6		12		الكود	
4		الاستلام		المقاول		التسليم	
5		الختم		التوقيع		ممثل المقاول	
6		04/05/2026 م - 17/11/1447 هـ		التاريخ		م. أحمد علي مصطفى	
7		04/05/2026 م - 17/11/1447 هـ		التاريخ		م. أحمد علي مصطفى	
8		04/05/2026 م - 17/11/1447 هـ		التاريخ		م. أحمد علي مصطفى	
9		04/05/2026 م - 17/11/1447 هـ		التاريخ		م. أحمد علي مصطفى	
المراجعة الفنية				الملاحظات الفنية			
☐ المدني / الانشائي				لا مانع من استخدام المواد الرقعة اعلاه مع مراعاة توصيلات الشركة			
☐ المعماري				المصنفه وتعليقات كود البناء السعودي و NFPA والطريقة الملائكة الاستشاري			
☒ الكهربائي				يجب على المشاور التأكد من مدى تغطية الانارة مع وضعه تراخيها مع			
☐ الميكانيكي				توصيلات انارة كود البناء بالمحطات المعتمدة للشروع.			
مدير المشروع				التوقيع			
9/5/2026				التاريخ			
☐ مرفوض وبعد التقديم				☒ مقبول حسب الملاحظات: B			
☐ مقبول: A				☐ الكود			
3				المرفقات			
التاريخ				العدد			
ممثل المالك				التاريخ			

يتعهد المقاول المذكور أعلاه بأنه قد راجع كافة تفاصيل التقديم وطابقها مع شروط ومواصفات ومخططات المشروع المعتمدة وإن هذه الموافقة لا تخلي مسؤوليته حسب متطلبات العقد

JLEU6 | ULTRA LIGHT

LED EMERGENCY LIGHT




IP20

Ra=80

72.22
LM/W

2years

Application



Basic Information

Product color	White
Body material	Injection-molded thermoplastic ABS housing
Diffuser	Clear
Operating Temperature	40°
Type of protection	IP20
Lifespan	30000Hrs
Protection class	III
Switching Cycles	15000
Warranty	2Years

ULTRA LIGHT

Prince Abdul Mohsen Al-Malaz Street
Riyadh, Saudi Arabia
phone : +966 11 4732003
Fax: : +966 11 4732755
Email: sales@ultra-light.net



الترالايت
ULTRALIGHT

www.ultra-light.net

Electrical data

Nominal wattage	9W
Nominal voltage	120-277V
Power factor λ	-
Mains frequency	50/60Hz
Battery	6V4AH Lead Acid Battery


Photometrical data

Lamp Type	LED
Luminous flux	650Lm
Luminous efficacy	72.22 Lm/W
Light duration	90 minutes
Light charges	Max. 24 hours

Dimensions & weight

Width	320mm
Length	75mm
Height	125mm
Product weight	1227g
Cable length	-

Drawing & Dimensions



Spectrum Test Report

ULTRA LIGHT

Prince Abdul Mohsen Al-Malaz Street
Riyadh, Saudi Arabia
phone : +966 11 4732003
Fax: : +966 11 4732755
Email: sales@ultra-light.net



الترلايت
ULTRALIGHT
www.ultra-light.net