
## Exercice 1


Si la consommation d'eau est estimée à 250 litres/minute et on doit maintenir une pression de 50 kPa au point D

(2<sup>tros</sup> étage), calculer la pression nécessaire qu'on doit maintenir au point A (1" étage)?



Rétrécissement brusque  $\rightarrow$  K = 0,5[1-(D<sub>2</sub>/D<sub>1</sub>)<sup>2</sup>] ; Elargissement brusque  $\rightarrow$  K = [1-(D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub>)<sup>2</sup>]<sup>2</sup> ; D<sub>1</sub> : entrée, D<sub>2</sub> : sortie ; [Formules utiles :  $\Delta$ H =  $\lambda$ (u<sup>2</sup>/2g)(L/D) ;  $\Delta$ P = K pu<sup>2</sup>/2 ; (P<sub>1</sub> + pu<sub>1</sub><sup>2</sup>/2 +pgZ<sub>1</sub>) - (P<sub>2</sub> + pu<sub>2</sub><sup>2</sup>/2 +pgZ<sub>2</sub>) =  $\Sigma$ \DeltaP ]

## Exercice 2



- L. débit de l'eas en circulation dans les tronçois AB et BC de la figure ci-haut est estimé à 30 m³/heure.
- 1. Calculer les vitesses de l'eau dans les tronçons AB et BC ?
- 2 Trouver les coefficients de pertes de charge linéaires en utilisant le diagramme de Moody, puis calculer les pertes de charge linéaires dans les tronçois AB et BC ?
- 3. Si pression au point A est de 0,2 bur, calculer la pression au point C en tenant compte de la perte de charge

On donne : Diamètre (AB) = 100 mm ; Diamètre (BC) = 200 mm ; Longueur (AB) = 10 m ; Longueur (BC) = 5 m Rugosité (AB) = Rugosité (BC) = 0,2 mm ; La viscosité cinématique  $u=10^4$  m²/s pour l'eau ; I bar = 100 kPa Reirécisseement brusque  $\rightarrow$  K = 0,5[1-(D<sub>2</sub>/D<sub>1</sub>)²] ; Elargissement brusque  $\rightarrow$  K = {1-(D<sub>1</sub>/D<sub>1</sub>)²]²; D<sub>1</sub> : entrée, D<sub>1</sub> : sortie

[Formules utiles  $\Delta P = \lambda_1 p u^2 L/(2D)$ ,  $\Delta P = K p u^2/2$ ,  $(P_1 + p u^2/2 + p g Z_1) - (P_1 + p u^2/2 + p g Z_2) = \Delta P$ ]

## Exercice 3

Soit le système de distribution d'eau potable composé de conduites A-B, B-C, et C-D en séries. L'élévation Z de chaque nœud est indiquée sur la figure ci-dessous.

On donne: Le besoin en eau est estimé à 30 m3/h;

Les longueurs des conduites  $L_{AB}$  = 1000 m ,  $L_{BC}$  = 500 m , et  $L_{CO}$  = 250 m ,

Les diamètres  $D_{AB} = 150 \text{ mm}$ ,  $D_{BG} = 100 \text{ mm}$ , et  $D_{CO} = 75 \text{ mm}$ ;

Toutes les conduites sont lisses : la viscosité cinématique de l'eau p=10<sup>-6</sup> m<sup>3</sup>/s

Rétrécissement  $K = 0.5[1-(D_1/D_1)^2]$ ; Elargissement  $K = [1-(D_1/D_1)^2]^2$ ;  $D_1$  entrée,  $D_2$  sortie :

 $\Delta H = \lambda(u^2/2g)(L/D)$ ;  $\Delta P = K \rho u^2/2$ ;  $(P_1 + \rho u)^2/2 + \rho gZ_1) - (P_2 + \rho u)^2/2 + \rho gZ_2) = \sum \Delta P$ 

- Calculer la vitesse, le nombre de Reynold, le régime d'écoulement et eatimer (en utilisant le diagramme de Moody) le coefficient de perte de charge linéaire pour chaque conduite?
- 2. Calculer la perte de charge linéaire totale dans le système de distribution d'eau?
- Calculer les pertes de charges singulières aux points B et C puis en déduire la perte de charge totale dans le système de distribution d'eau?
- Si on devrait maintenir une pression de 0,5 bar au point D, quelle serait la pression qu'on doit appliquer au point A 7
- 5. Si le diamètre de la conduite C-D était de 100 mm au lieu de 75 mm, est ce que la pression au point A serait inférieure ou supérieure à la valeur calculée dans la question précédente (4)<sup>o</sup> Justifiez votre réponse sans faire du calcul?

