

Mastschaft

Leitungsrichtung

Stückliste

Pos. Nr.	Stück je Kette	Benennung	Nennkraft in kN	SAP - Nummer
1	2	Traggelenk DIN VDE 0212-466-A25x130-22-100	4) 280	52231524
2	2	Gabellasje DIN VDE 0212-478-A22-24 BH: 150	280	52223436
3	2	Doppelöse D22 BH: 120 SAB Anschlag 41 GER	280	52219755
4	12	Verbindungsbolzen DIN VDE 0212-473-22x57-8.8	-	52232622
5	8	Schutzring Einhorn Verbund oben BH: 270	-	52201011
6	2	Isolator Verbund CS210 2900/1200 S22	210	52105333
7	2	Doppelöse C22 BH: 120 SAB Anschlag 41	280	52219745
8	1	Abstandhalter A22-22-250/125 3eck	280	52225603
9	5	Doppelöse B22 BH: 90	280	52219246
10	1	Abstandhalter A32-22-400/100 3eck	550/280	52225815
11	2	Doppelöse DIN VDE 0212-469-B32 BH:140	570	52219282
12	2	Abstandhalter E22-32-600/600 Rahmen	550	52226102
13	8	Doppelöse DIN VDE 0212-469-D22 BH:120 SAB	280	52219455
14	4	Isolator Verbund CS260 7600/2600 S22	260	52105332
15	4	Schutzring Einhorn Verbund unten BH: 300	-	52201012
16	2	Abstandhalter F22-600/400/720 Trapez-Gar	550	52226217
17	4	Spannschloß DIN VDE 0212-434-B22 M27x420-580	280	52224703
18	4	Keilabspannklemme S22 32,2-32,9	250	52303013
19	4	Stromschlaufen-Distanzhalter 2-BDL 32,0-33,4	-	52313127
20	8	Endhülse 32,5-33,1 AL	-	52312321
21	2	Leiterseil 565-AL1/72-ST1A (Finch)	5) -	51601216

Beachtung bei der Montage / Mengenermittlung

- 1) Verbindungsbolzen: Mutter und deren Sicherungen zum Mastschaft, zur niedrigeren Mastnummer oder nach unten
- 2) Montage der Bauteile nach Herstellervorschrift
- 3) Montage der A2/A4 - Schraubenverbindungen gefettet
- 4) Pos. 1: Größe Traggelenk anpassen an Mastkonstruktion
- 5) Pos. 21: Länge Leiterseil an Stromschlaufe anpassen

Mechanische Werte

Kettengewicht:	ca. 430 kg
Kettenlänge Tragteil:	ca. 1550 mm
Kettenlänge Abspannteil:	ca. 5400 mm
Kettenfläche:	ca. 4,4 m ²
Öffnungswinkel:	ca. 86°
max. Lastwinkel:	ca. 45,5°
Leiter/ $\sigma_{+10^{\circ}\text{C}}$:	2x565-AL1/72-ST1A / 58 $\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Leiterdurchmesser:	32,85 mm
Eislastzone / Windzone:	E2/W4
Gewichts-/Windspannweite:	650/550 m

Elektrische Werte

Bemessungs-Kurzzeitstrom:	40 kA
Schlagweite:	2930 mm
Isolator:	Verbund-Longstabilisolator
Ausführungsform 1:	CS210 C22L 500/2900/1200
Ausführungsform 2:	CS260 C22L 1300/7600/2600
Kriechweg:	min. 10500 mm
Verschmutzungsgrad:	III nach DIN EN 60071-2:1997
SPS-Klasse:	d nach IEC 60815

a	15.12.2025	Penning	Bezug auf Mastnummer 152 entfernt.		
Index	Ausgabedatum	Name	Änderung		
Techn. Referenz AMG-AC-OL Dörr		erstellt von GFG-DD-DO Aschenbrenner	geprüft von GFG-ON-SL Alex Schmidt	Erstelldatum 16.01.2024	Format A3-Q Maßstab 1:20
Eigentümer der Zeichnung 		Zugehörigkeit Entwurfsplanung			Ausgabedatum 15.12.2025
Dokumentenart Anordnungszeichnung		Status Freigegeben			
Titel Kettenzeichnung		Objekt LH-13-305			
Identnummer 002-294-203		380-kV_TA-Kette V-Teil_2x565-AL1/72-ST1A_Verbund_SPSd 380-kV Audorf_Süd - Handewitt		Fremdnummer	Blatt