

Ficha IND240 cumplimentada – Implantación de variador de velocidad en motor existente

Ficha de actuación estandarizada IND240 V1.1 (sistemas dinámicos sin modulación). Solicitud de certificados de ahorro energético (CAE) conforme al RD 36/2023 y la Orden TED/815/2023. Todos los datos de esta ficha son sintéticos.

1. Identificación de la actuación

Campo	Valor
Código de ficha	IND240
Versión de la ficha	V1.1
Sector	Industrial
Propietario inicial del ahorro (titular)	Industrias Sintéticas del Ebro, S.L.
NIF del titular	B99001018
Dirección de la instalación	Polígono Industrial Ficticio, parcela 12, 50999 Villasintética (Zaragoza)
Fecha de inicio de la actuación	10/02/2026
Fecha de fin de la actuación	02/03/2026
Número de motores incluidos	3
Empresa instaladora	Automatismos Sintéticos del Jalón, S.L. (B99002024)

La actuación se inició el 10/02/2026 (pedido firme y factura) y quedó completada y en funcionamiento el 02/03/2026. Comprende 3 motor(es) eléctrico(s) existente(s) sobre los que se ha instalado un variador de velocidad.

2. Datos por motor

Motor 1 de 3: Bomba centrífuga de impulsión de agua de proceso.

Campo	Valor
Nº de serie del motor	MTR-SYN-0001
Nº de serie del variador	VSD-SYN-0001
Equipo accionado	Bomba dinámica (centrífuga) (bomba_dinamica)
Potencia nominal del motor PM	110 kW
Velocidad antes de la actuación N1	1.485 rpm
Velocidad media con variador N2 (declarada)	1.188 rpm
Potencia promedio con variador P_prom (declarada)	60,0 kW
Horas anuales de funcionamiento previas	6.000 h

Motor 2 de 3: Ventilador radial de extracción de aire de secado.

Campo	Valor
Nº de serie del motor	MTR-SYN-0002
Nº de serie del variador	VSD-SYN-0002
Equipo accionado	Ventilador radial (ventilador_radial)
Potencia nominal del motor PM	55 kW
Velocidad antes de la actuación N1	1.480 rpm
Velocidad media con variador N2 (declarada)	1.110 rpm
Potencia promedio con variador P_prom (declarada)	24,0 kW
Horas anuales de funcionamiento previas	5.500 h

Motor 3 de 3: Compresor centrífugo de aire comprimido de planta.

Campo	Valor
Nº de serie del motor	MTR-SYN-0003
Nº de serie del variador	VSD-SYN-0003
Equipo accionado	Compresor centrífugo (compresor_centrifugo)
Potencia nominal del motor PM	160 kW
Velocidad antes de la actuación N1	2.960 rpm
Velocidad media con variador N2 (declarada)	2.516 rpm
Potencia promedio con variador P_prom (declarada)	98,0 kW
Horas anuales de funcionamiento previas	7.000 h

Firma del representante legal

Campo	Valor
Firmado electrónicamente por	Ana Ficticia Sintética (Administradora única), NIF 99000101M
En representación de	Industrias Sintéticas del Ebro, S.L., NIF B99001018
Fecha de firma	22/04/2026
Sistema de firma	Firma electrónica cualificada (sintética)

Firmado electrónicamente por Ana Ficticia Sintética, Administradora única de Industrias Sintéticas del Ebro, S.L., el 22/04/2026.

Documento sintético generado para pruebas del CAE Engine. Ninguna entidad ni persona es real.