Reporte de Cierre de Acción

GIDR · Gestión de Riesgos · Acción de mitigación

ACT-006

Prueba de carrera completa (Full Stroke Test) de válvulas de corte rápido XV-101A/B de gas

INFORMACIÓN GENERAL

ID de acción	ACT-006	**Nivel de acción**	Nivel Barrera
Responsable	Javier Morales	**Estado**	Finalizada
Fecha de creación	2026-10-18	**Fecha de vencimiento**	2026-10-30
Avance	100%		

RIESGO ASOCIADO

ID de riesgo	RSK-003	**Nivel de riesgo**	Extremo
Escenario PHA	1.1 · Horno H-101	**Tag asociado**	SIS-H101-TSHH
Descripción del riesgo	Disparo no disponible de lazo SIS de muy alta temperatura en piel de tubos TSHH		

OBSERVACIONES

Prueba ejecutada con éxito. Tiempo de cierre < 1.8 s conforme a requerimiento SIL 2.

ARCHIVOS DE SOPORTE (2)

Archivo	Tipo	Tamaño	Fecha
Reporte_FST_XV101_Gas.pdf	PDF	468.8 KB	2026-10-30
Foto_Inspeccion_Valvula_XV101.jpg	Imagen	605.5 KB	2026-10-30

✓ **Soporte documental verificado para el cierre de la acción.**

Responsable de la acción
Javier Morales

Revisión / Aprobación