Reporte de Cierre de Acción

GIDR · Gestión de Riesgos · Acción de mitigación

ACT-014

Sustitución de sellos primarios de gas seco y verificación de presión de gas de barrera N2

INFORMACIÓN GENERAL

ID de acción	ACT-014	**Nivel de acción**	Nivel Causa
Responsable	Andrés Castro	**Estado**	Finalizada
Fecha de creación	2026-11-01	**Fecha de vencimiento**	2026-11-04
Avance	100%		

RIESGO ASOCIADO

ID de riesgo	RSK-009	**Nivel de riesgo**	Alto
Escenario PHA	1.9 · Compresor K-201	**Tag asociado**	GD–H101
Descripción del riesgo	Fuga de gas de reciclo con alta concentración de H2S en sellos de compresor		

OBSERVACIONES

Sellos mecánicos cambiados por John Crane Tipo 28AT con prueba de estanqueidad conforme.

ARCHIVOS DE SOPORTE (1)

Archivo	Tipo	Tamaño	Fecha
Reporte_Cambio_Sellos_K201.pdf	PDF	410.2 KB	2026-11-04

✓ **Soporte documental verificado para el cierre de la acción.**

Responsable de la acción
Andrés Castro

Revisión / Aprobación