Reporte de Cierre de Acción

GIDR · Gestión de Riesgos · Acción de mitigación

ACT-015

Calibración de cabezales detectores electroquímicos de H2S en periferia de caseta K-201

INFORMACIÓN GENERAL

ID de acción	ACT-015	**Nivel de acción**	Nivel Barrera
Responsable	Valentina Herrera	**Estado**	Finalizada
Fecha de creación	2026-11-01	**Fecha de vencimiento**	2026-11-06
Avance	100%		

RIESGO ASOCIADO

ID de riesgo	RSK-009	**Nivel de riesgo**	Alto
Escenario PHA	1.9 · Compresor K-201	**Tag asociado**	GD–H101
Descripción del riesgo	Fuga de gas de reciclo con alta concentración de H2S en sellos de compresor		

OBSERVACIONES

4 detectores calibrados con gas patrón 25 PPM H2S / Balance N2 con curva de respuesta ok.

ARCHIVOS DE SOPORTE (2)

Archivo	Tipo	Tamaño	Fecha
Certificado_Calibracion_H2S_K201.pdf	PDF	283.2 KB	2026-11-06
Foto_Detector_H2S_Calibrado.png	Imagen	371.1 KB	2026-11-06

✓ **Soporte documental verificado para el cierre de la acción.**

Responsable de la acción
Valentina Herrera

Revisión / Aprobación