

- variável controlada: temperatura da água na saída do sistema
- variável manipulada: vapor. a partir da manipulação do vapor na entrada do sistema, é feito o controle da temperatura de saída do sistema com base na água fria presente na entrada.
- elemento final de controle: válvula de controle de vapor
- controlador: controlador de temperatura