

Übersetzung aus dem Russischen · Auszug: Prüfergebnisse · Alle Daten sind fiktiv

PRÜFPROTOKOLL (Auszug)

Protokoll Nr.	TP-PI-0147/26 (fiktive Angabe)
Prüfgegenstand	Kreiselpumpe TP-C 65-200 (fiktive Bezeichnung)
Prüfgrundlage	GOST 6134 (Pumpen — Prüfverfahren), Werksnorm
Prüfstand	Prüfstand Nr. 2, Prüflabor «Primer-Test» (fiktiv)
Prüfdatum	15.01.2026 (fiktive Angabe)

3. Prüfergebnisse

Förderstrom Q (Nennpunkt)	50 m ³ /h (Sollwert: 50 ± 2,5 m ³ /h) — bestanden
Förderhöhe H	49,7 m (Sollwert: 50 ± 1,5 m) — bestanden
Wirkungsgrad η	71,2 % (mind. 70 %) — bestanden
Leistungsaufnahme P	9,4 kW (max. 9,8 kW) — bestanden
Schwingstärke (RMS)	2,4 mm/s (zul. 4,5 mm/s nach ISO 10816) — bestanden
Dichtheitsprüfung, 1,5·PN, 10 min	keine Leckage — bestanden

Schlussfolgerung: Der Prüfgegenstand entspricht den Anforderungen der Prüfgrundlage. Das Erzeugnis wird zur Auslieferung freigegeben.

Hinweis des Übersetzungsbüros: Messwerte, Einheiten und Protokollnummern bleiben unverändert; GOST-Normbezeichnungen werden beibehalten und bei Bedarf mit ISO-Äquivalenten ergänzt.

ПРИМЕР
MUSTER

Bescheinigung über die Richtigkeit der Übersetzung

Übersetzung: Протокол испытаний (фрагмент) — aus dem Russischen ins Deutsche

Als bevollmächtigter Vertreter des Übersetzungsbüros www.techpervod.com (Büro für technische Übersetzungen) bestätige ich hiermit, dass das oben genannte Dokument von einem qualifizierten und kompetenten Fachübersetzer übersetzt wurde, der beide Sprachen des angegebenen Sprachpaars fließend beherrscht. Nach unserem besten Wissen und Gewissen gibt der übersetzte Text den Inhalt, die Bedeutung und den Stil des Originaltextes genau wieder und stellt in jeder Hinsicht eine vollständige und korrekte Übersetzung des Originaldokuments dar.

Die fachliche Redaktion der Übersetzung wurde von einem Ingenieur mit einschlägiger Fachkompetenz durchgeführt. Die Terminologie wurde anhand der Kundenterminologie-Datenbank sowie der einschlägigen Normen geprüft und vereinheitlicht.

Diese Bescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Richtigkeit der Übersetzung. Wir übernehmen keine Gewähr für die Echtheit oder den Inhalt des Originaldokuments. Eine Kopie der Übersetzung ist dieser Bescheinigung beigelegt.

HINWEIS: Dieses Dokument ist ein unverbindliches Anschauungsmuster (SAMPLE) und kein ausgestelltes Zertifikat.

Leiter Qualitätssicherung,
www.techpervod.com — Unterschrift

Datum