

Пřeloženo z ruštiny · Výťah: seznam prvků a poznámky ke schématu · Údaje jsou fiktivní

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ — vysvětlivky (výťah)

Označení výkresu
Napájecí soustava
Instalovaný výkon
Hlavní jistič QF1

TP-2026.15.00.000 E3 (fiktivní)
3× 400 V AC, 50 Hz, síť TN-S
7,5 kW
25 A, char. C, vypínací schopnost 10 kA

Seznam prvků (výťah)

QF1

jistič hlavního přívodu, 25 A

KM1

stykač hlavního pohonu, 18,5 kW / AC-3

F1-F3

pojistky řídicího obvodu, 2 A

SB1 «STOP»

tlačítko nouzového zastavení s aretací, rozpínací kontakt

HL1

signálka «sít zapnuta», zelená, 230 V

M1

asynchronní motor 7,5 kW, 1 450 ot/min, IE3

Poznámky: 1. Barevné značení vodičů podle ČSN EN 60445 (ekvivalent GOST 33542). 2. Ochranné pospojování provést vodičem PE 6 mm². 3. Nouzové zastavení odpovídá kategorii stop 0 podle ČSN EN 60204-1.

Poznámka překladatelské kanceláře: písmenná označení prvků (QF, KM, SB...) se v překladu nemění; překládají se pouze popisy a poznámky. Odkazy na normy GOST jsou doplněny nejbližšími ekvivalenty ČSN EN.

Osvědčení o správnosti překladu

Překlad: Схема электрическая принципиальная (пояснения) — z ruštiny do češtiny

Jako oprávněný zástupce kanceláře technických překladů www.techperevod.com tímto osvědčuji, že výše uvedený dokument byl přeložen kvalifikovaným a kompetentním profesionálním překladatelem, který plynně ovládá oba jazyky uvedeného jazykového páru. Podle našeho nejlepšího vědomí přeložený text věrně odráží obsah, význam a styl původního textu a představuje v každém ohledu úplný a přesný překlad původního dokumentu.

Odbornou redakci překladu provedl inženýr s odpovídající odbornou znalostí oboru. Terminologie byla ověřena podle terminologické databáze klienta a platných norem.

Toto osvědčení se týká výhradně správnosti překladu. Neručíme za pravost ani obsah původního dokumentu. Kopie překladu je přílohou tohoto osvědčení.

POZNÁMKA: tento dokument je nezávazný ilustrační VZOREK, nikoli vydané osvědčení.

Vedoucí kvality, www.techperevod.com —
podpis

Datum