

Tuluá, 25 de julio 2024

Señores  
**CENTROAGUAS S.A. E.S.P**  
Nit. 821.002.115-6  
Carrera 26 No. 27 - 51 Centro, Tuluá  
Teléfono: 602 231 7300  
Ext: 201 – 190 - 121  
Email: [info@centroaguas.com](mailto:info@centroaguas.com)  
[jefeinterventoria@centroaguas.com](mailto:jefeinterventoria@centroaguas.com)  
[girodriguez@centroaguas.com](mailto:girodriguez@centroaguas.com)  
[asanchez@centroaguas.com](mailto:asanchez@centroaguas.com)  
[sguzman@centroaguas.com](mailto:sguzman@centroaguas.com)


**IN<sup>+</sup>ITULUA** E.I.C.E.  
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá  
Asunto: Solicitud de Revisión para Aprobación "REUBICACIÓN  
MACROMEDIDOR Y CAMARA REFORZADA CM.-1A PLUVIAL"  
CIUDELA REGIONAL DEL COMERCIO - Radicado: S250724-  
130 - Folios: 4 - Anexos: Sin anexos - Fecha y hora: 25/7/2024.  
42-44-50

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISION PARA APROBACIÓN "REUBICACIÓN  
MACROMEDIDOR Y CAMARA REFORZADA CM.-1A PLUVIAL" – CIUDELA  
REGIONAL DEL COMERCIO


Cordial saludo,

Mediante la presente, solicito de la manera más atenta y respetuosa revisión para  
viabilidad de aprobación en los siguientes dos puntos en el proyecto Ciudadela  
Regional del Comercio:

1. Reubicación del Macromedidor, se contempla en planos aprobados, que  
este quede ubicado en la entrada de los vehículos de carga  
(tractocamión con semirremolque o "tractomula") de la Cooperativa  
Caficentro y/o Cafexcoop, lo cual, por el peso de estos mismo,  
posiblemente fracturarían el pavimento y el Macromedidor, para lo cual  
se plantea una opción de reubicarlo en el ingreso peatonal del personal  
de la cooperativa y/o usuarios.




Grafica 1. Tomado de archivo digital




Grafica 2. Tomado de archivo digital

2. Cambio de cámara tipo B por cámara en concreto reforzado, en la CM-1A para alcantarillado pluvial (Cámara inicial).



Grafica 3. Tomado de archivo digital



Para lo anterior se adjunta dos (2) archivos digitales en AutoCAD, INIFITULUA E.I.C.E, queda a la espera de sus comentarios y colaboración, para avanzar en estas actividades, de antemano muchas gracias.

Atentamente,

**ALVARO JOSE JAIMES**

Coordinador de Infraestructura

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

INIFITULUA E.I.C.E

coordinfraestructura@infitulua.gov.co

ventanillaunica@infitulua.gov.co

