



# PREVIFUEGO

## SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIOS

RUC.: 0952773976001 | ASESORAMIENTO · RECARGA · MANTENIMIENTO · VENTAS  
PQS (ABC) · GAS CARBONICO · HALOTRON  
DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIOS  
SISTEMAS DE CO2 PARA COCINAS, GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC  
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES

MEDIANTE EL PRESENTE, SE GARANTIZA EL TRABAJO REALIZADO BAJO EL SIGUIENTE DETALLE:

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES UBICADOS EN LOS DISTINTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL LOCAL «CINNABON - PREEMB INTER GYE» UBICADO EN PREEMB INTER GYE, SIGUIENDO LAS NORMAS NFPA10.

### COMPRENDE:

- REVISION INTEGRAL DE LOS CILINDROS
- INSPECCIÓN DE CABEZALES
- INSPECCIÓN DE CORNETAS / MANGUERAS
- PESAJE / TARA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO
- RECARGA DEL AGENTE

| CANT. | CAPACIDAD | TIPO | ÚLTIMO MANT. | PRÓXIMO MANT. |
|-------|-----------|------|--------------|---------------|
| 1     | 10 LBS    | PQS  | 08/2026      | 08/2027       |

Los extintores detallados se encuentran operativos de acuerdo con la norma NFPA10 y normativa ecuatoriana vigente. Cada extintor cuenta con sus respectivos precintos y seguros metálicos, etiqueta de control de carga, accesorios en buen estado y agente extintor en óptimas condiciones, garantizando su funcionamiento con vigencia de un (1) año a partir de su último mantenimiento.

### AUTORIZADO POR:

**Alejandro Lopez**

Jefe de Operaciones — Previfuego / Pyroshield

RUC: 0952773976001



ANTES



DESPUÉS

AUTORIZADO POR:

**Alejandro Lopez**

Jefe de Operaciones — Previfuego / Pyroshield

RUC: 0952773976001