

# PREVIFUEGO

**SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIOS**

RUC.: 0952773976001 | ASESORAMIENTO · RECARGA · MANTENIMIENTO · VENTAS
PQS (ABC) · GAS CARBONICO · HALOTRON
DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE CO2 PARA COCINAS, GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES

**MEDIANTE EL PRESENTE, SE GARANTIZA EL TRABAJO REALIZADO BAJO EL SIGUIENTE DETALLE:**

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES UBICADOS EN LOS DISTINTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL LOCAL «ESPAÑOL - CEIBOS» UBICADO EN CEIBOS, SIGUIENDO LAS NORMAS NFPA10.

### COMPRENDE:

- REVISION INTEGRAL DE LOS CILINDROS
- INSPECCIÓN DE CABEZALES
- INSPECCIÓN DE CORNETAS / MANGUERAS
- PESAJE / TARA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO
- RECARGA DEL AGENTE

| CANT. | CAPACIDAD | TIPO | ÚLTIMO MANT. | PRÓXIMO MANT. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 5 LBS | **CO2** | 11/2026 | 11/2027 |
| **1** | 5 LBS | **PQS** | 11/2026 | 11/2027 |
| **1** | 10 LBS | **PQS** | 11/2026 | 11/2027 |

*Los extintores detallados se encuentran operativos de acuerdo con la norma NFPA10 y normativa ecuatoriana vigente. Cada extintor cuenta con sus respectivos precintos y seguros metálicos, etiqueta de control de carga, accesorios en buen estado y agente extintor en óptimas condiciones, garantizando su funcionamiento con vigencia de un (1) año a partir de su último mantenimiento.*

**AUTORIZADO POR:**

**Alejandro Lopez**

Jefe de Operaciones — Previfuego / Pyroshield

RUC: 0952773976001

## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA — ESPAÑOL - CEIBOS



ANTES



DESPUÉS

**AUTORIZADO POR:**

### Alejandro Lopez

Jefe de Operaciones — Previfuego / Pyroshield

RUC: 0952773976001