



PREVIFUEGO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIOS

RUC.: 0952773976001 | ASESORAMIENTO · RECARGA · MANTENIMIENTO · VENTAS
PQS (ABC) · GAS CARBONICO · HALOTRON
DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE CO2 PARA COCINAS, GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES

MEDIANTE EL PRESENTE, SE GARANTIZA EL TRABAJO REALIZADO BAJO EL SIGUIENTE DETALLE:

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES UBICADOS EN LOS DISTINTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL LOCAL «CAJUN - CEIBOS» UBICADO EN RIOCENTRO CEIBOS, SIGUIENDO LAS NORMAS NFPA10.

COMPRENDE:

- REVISION INTEGRAL DE LOS CILINDROS
- INSPECCIÓN DE CABEZALES
- INSPECCIÓN DE CORNETAS / MANGUERAS
- PESAJE / TARA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO
- RECARGA DEL AGENTE

CANT.	CAPACIDAD	TIPO	ÚLTIMO MANT.	PRÓXIMO MANT.
1	50 LBS	CO2	08/2026	08/2027
1	5 LBS	CO2	08/2026	08/2027
1	10 LBS	PQS	08/2026	08/2027
1	5 LBS	PQS	08/2026	08/2027

Los extintores detallados se encuentran operativos de acuerdo con la norma NFPA10 y normativa ecuatoriana vigente. Cada extintor cuenta con sus respectivos precintos y seguros metálicos, etiqueta de control de carga, accesorios en buen estado y agente extintor en óptimas condiciones, garantizando su funcionamiento con vigencia de un (1) año a partir de su último mantenimiento.

AUTORIZADO POR:

Alejandro Lopez

Jefe de Operaciones — Previfuego / Pyroshield

RUC: 0952773976001

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA — CAJUN - CEIBOS



ANTES



DESPUÉS



CILINDRO CO2

AUTORIZADO POR:

Alejandro Lopez

Jefe de Operaciones — Previfuego / Pyroshield

RUC: 0952773976001