

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Система «ЗОНД: ECTS» · шаблон «sample»

Объект	Насос центробежный Н-12, цех №3
Исполнитель	Иванов И.И., слесарь КИПиА
Начало проверки	26.09.2026 18:03
Завершение	26.09.2026 18:03
Заполнено полей	12 из 12
Идентификатор	42fd044caa3a4e56bfe793cf2f533f06

Общие сведения

Поле	Значение	Ед.
Номер объекта *	INV-2026-0417	
Дата проверки *	11.08.2026	
Исполнитель *	Иванов И.И., слесарь КИПиА	

Паспортные данные

Поле	Значение	Ед.
Тип оборудования *	Насос	
Модель	K-150/32	
Серийный номер	87431-Б	

Результаты осмотра

Поле	Значение	Ед.
Состояние *	Удовлетворительное	
Температура	62,5	°C
Давление	0,42	МПа
Вибрация	Повышенная	
Срок эксплуатации	7	лет

Заключение

Поле	Значение	Ед.
Замечания	Повышенная вибрация подшипникового узла со стороны привода. Требуется замена смазки и контроль центровки в срок до 30 суток.	

* — обязательное для заполнения поле.

Проверку выполнил: Иванов И.И., слесарь КИПиА

подпись / расшифровка