

Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Нижний Новгород»
Адрес: 603 950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б
Телефон: 8 (831) 267-12-95; 8 (800) 200-32-68

АКТ от «10» мая 2025 г.
проверки прибора учета электроэнергии

Составитель акта: Иванов И.В.

Должность: инженер 2 категории отдела Энергоинспекции

Потребитель: Сорокин И.В. л/с № 51103500111

Адрес пользования электроэнергией: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, кв. 5

Контактный телефон: 89891034411

Причина составления акта: проверка прибора учета электроэнергии (счетчика).

Данные прибора учета (счетчика):

| Тип | Разрядность | Класс точности | Вольт | Место установки | Дата гос. поверки | Принадлежность | Показания |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| заводской номер | | | Ампер | | | | |
| <u>Транзит</u> | <u>5</u> | <u>0,5</u> | <u>500</u> | <u>монтаж.</u> <u>подстанции</u> | <u>15.09.2013</u> | <u>аб</u> | <u>09394</u> |
| <u>11113345</u> | | | <u>5/50</u> | | | | |

Техническое состояние узла учета электроэнергии после проверки и заключение:

1. В ходе проверки прибора учета установлено:

| № | Наименование требований к расчетному узлу учета электроэнергии | Соответствие****) |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Соответствие пломб гос. поверителя на счетчике (ПУЭ гл. 1.5.13) | Соответствует / Не соответствует |
| 2 | Наличие пломбы энергоснабжающей организации – ЭСО (ПУЭ гл. 1.5.13) | Есть / Нет |
| 3 | Соответствие класса точности счетчика (ПУЭ гл. 1.5.15) | Соответствует / Не соответствует |
| 4 | Соответствие включения счетчика по схеме | Соответствует / Не соответствует |
| 5 | Соответствие интервалов тарифных зон счетчика интервалам утвержденным ФСТ на момент составления данного акта. | Соответствует / Не соответствует |
| 6 | Соответствие времени на внутренних часах счетчика с временем, установленным в местной часовой зоне в соответствии с Федеральным законом №248 ФЗ от 21.07.2014 | Соответствует / Не соответствует |

****) Ненужное зачеркнуть

2. Дополнительная информация:

прибор учета исправен.

Заключение

1. Узел учета соответствует/не соответствует требованиям ПУЭ.
2. Клеммная крышка электросчетчика опломбирована пломбой _____.
3. Вся нагрузка помещения по вышеуказанному адресу заведена под учет электросчетчика

Составитель акта:

Иванов И.В. / [подпись]
Ф.И.О. Подпись

Потребитель:

Сорокин И.В. / [подпись]
Ф.И.О. Подпись

_____/_____
Ф.И.О. Подпись