

Главная водопроводная станция (выход) «Пригород»			
Показатель	Ед. измерения	Значение	Норматив
Водородный показатель (pH)	ед. pH	7.0	в пределах 6,0-9,0
Цветность	градус	11	не более 20
Мутность	мг/дм ³	<0.30	не более 1,5
Остаточный хлор	мг/дм ³	0.21	в распределительной сети не нормируется
Запах при 20°С	баллы	0	не более 2
Запах при 60°С	баллы	0	не более 2
Железо общее	мг/дм ³	0.07	не более 0,3
Общее микробное число (ОМЧ)	кол. в 1 мл	отс.	не более 50
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	отс.	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100мл	отс.	отсутствие