



## **Boleta de Emergencia**

---

Fecha: 15/08/2020

Hora: 11:02:11

Edificio:

CURTIEMBRE AMERICA

Codigo: 2020816

Ascensor:

67621 -

Observacion:

se cambio el sensor de la  
puerta y se dejo funcionando

## **Encargado del Edificio**

Nombre:

Carlos Camacho Rodriques

CI : 4578457

Cargo: Portero

---

Firma del Encargado Edificio

---

Firma del Técnico

Alberto Alex Oyola Wilde

En caso de requerir mayor  
información de nuestro  
servicio, solicitar a:

[jyc@jycbolivia.com](mailto:jyc@jycbolivia.com)