SPIKA TECH™

PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
Versión	**Resumen de modificaciones**	**Fecha de entrada**	**Sustituye a (Código, revisión)**
01	Primera versión del documento.	26/02/2025	N/A

REGISTRO DE FIRMAS			
Función:	**Elaborado por:**	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Departamento:	Responsable del SGSI	Dirección	Jefe de seguridad (o suplente)
Nombre:	David Pozo	Carlos Rodrigo	Carlos Zúñiga
Firma:	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 26/02/2025	Firmado por RODRIGO RIVERO, CARLOS (AUTENTICACIÓN) el día 26/02/2025 con	Firmado por ***8264** CARLOS ZUÑIGA (R: ****8690*) el día 26/02/2025 con un
Fecha:	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 NORMATIVA APLICABLE 4
4 INSTALACIONES 4
4.1 Descripción de instalaciones y áreas de Madrid 4
4.1.1 Instalaciones y área Universidad Rey Juan Carlos (Aula HP) 4
5 ACCESO DE USUARIOS A LAS ÁREAS E INSTALACIONES 5
5.1 Accesos empleados de SPIKA 5
5.2 Acceso visitas y personal externo 5
5.3 Seguridad y protección de las instalaciones 6
5.3.1 Áreas seguras 6
5.3.2 Vigilancia de las personas 6
6 ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES 6
7 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 6
8 PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES 7
9 CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTO 7
10 SEGURIDAD DEL CABLEADO 7
11 GESTIÓN DE INCIDENTES 8
12 REFERENCIAS 8

1 OBJETIVO

En el siguiente procedimiento se describen las políticas y procedimientos en vigor para la protección de las instalaciones e infraestructuras de SPIKA TECH.

El objeto del siguiente procedimiento es detallar las directrices y procesos que dispone SPIKA TECH para la protección de las instalaciones e infraestructuras.

2 ALCANCE

El alcance comprende los sistemas de información que dan soporte a los servicios internos de SPIKA TECH, así como los servicios de infraestructura, comunicaciones y puestos de trabajo que los soportan, debiendo ser conocido y cumplido por todo el personal involucrado en la operación y mantenimiento de los mismos.

3 NORMATIVA APLICABLE

Es aplicable toda la normativa establecida en el documento de **RGS_1 NORMATIVA APLICABLE.xlsx.**, que se actualizara de forma periódica Las Políticas, Normas y Procedimientos dentro del alcance del SGSI, se actualizarán, si procede, en base a los cambios normativos que pudieran afectar.

4 INSTALACIONES

4.1 Descripción de instalaciones y áreas de Madrid

Las instalaciones de SPIKA donde se identifican las ubicaciones a proteger se encuentran en: Avenida del Alcalde de Móstoles sin número (Universidad Rey Juan Carlos), Aula HP

4.1.1 Instalaciones y área Universidad Rey Juan Carlos (Aula HP)

El complejo dispone de su propia seguridad, para acceder a las instalaciones donde SPIKA TECH presta sus servicios.

Para el acceso con vehículo hay que aparcar en el aparcamiento de la universidad

Además, el centro dispone de servicio de vigilancia humana 24/7 para el control de acceso en horario de atención y oficina y para la protección de las instalaciones fuera de horario. El

servicio consiste en vigilantes de seguridad en horario nocturno, fines de semana y durante el horario de trabajo. El control de entrada es ejercido por los vigilantes existentes.

5 ACCESO DE USUARIOS A LAS ÁREAS E INSTALACIONES

5.1 Accesos empleados de SPIKA

Para poder acceder a las instalaciones de Spika Tech será necesario tener posesión de la llave.

Se mantendrá una relación de personas autorizadas y empleados de SPIKA con capacidad para acceder a las instalaciones donde los servicios son prestados.

Se revisará periódicamente el registro de personas autorizadas al acceso de las instalaciones de la organización, revocando el acceso a aquellas personas cuyo acceso ya no sea requerido.

5.2 Acceso visitas y personal externo

Todo el personal externo o visitante, así como los usuarios contratados por SPIKA que aún no dispongan de llave, requerirá estar en el listado de empleados o, con carácter previo a su entrada, que disponga de una cita y tenga asignada una persona o despacho donde va a permanecer, o estar en la lista de empleados.

Para los visitantes, en la entrada, se le solicitará su DNI o documento identificativo análogo. En todo momento irá acompañado por un responsable designado por SPIKA TECH.

El procedimiento para seguir para el acceso a las instalaciones de SPIKA es el siguiente:

- Las visitas deberán ser autorizadas y comunicadas.

La persona de la Organización que autoriza la entrada de una visita al edificio será responsable de la misma durante su estancia y tendrá la obligación de acompañarla mientras permanezca en las instalaciones.

5.3 Seguridad y protección de las instalaciones

5.3.1 Áreas seguras

En las áreas seguras queda terminantemente prohibido:

- El uso de cámaras fotográficas o grabadoras de audio y video dentro de las salas, incluyendo terminales de telefonía móvil.
- Acceder con comida, bebidas, etc.
- Fumar o acceder con productos altamente inflamables.
- Almacenar líquidos y/o materiales que puedan favorecer la combustión.

Cuando se acceda a estas áreas se prestará atención en no dejar la puerta abierta ni permitir que accedan más personas que las autorizadas. Cuando se abandonen dichas áreas, aunque fuera temporalmente, el personal debe asegurarse que la puerta ha quedado completamente cerrada. El personal que abandone las áreas seguras debe registrar su salida en el dispositivo de control de acceso instalado.

5.3.2 Vigilancia de las personas

Cuando tengan lugar actividades de formación en el complejo de SPIKA TECH u otras actividades que impliquen el acceso a las instalaciones de grupos numerosos de visitantes, deben extremarse las medidas preventivas con el fin de minimizar los riesgos que supone tal acceso. En este sentido, deberán establecerse los mecanismos que aseguren la imposibilidad de acceso a la información de SPIKA TECH o al menos lo dificulten, por parte de los visitantes.

6 ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES

Las instalaciones ubicadas en Universidad Rey Juan Carlos, Aula HP disponen de la toma eléctrica necesarias. También disponen de luces de emergencia reglamentarias.

7 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS

En ambas instalaciones se disponen de medidas de detección de incendios, tales como:

- Sensor óptico de humos de ambiente.
- Sensor óptico de humos en falso techo.

- Sirena de alarma.
- Sirena estroboscópica con flash.
- Pulsador.
- Módulo de control para compuerta cortafuegos conectado al lazo de detección existente.
- Extintor polvo ABC
- Detector de humos.
- Luminaria de emergencia.
- Sirena de alarma.

8 PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES

Las instalaciones de SPIKA TECH tienen las protecciones propias frente a inundaciones de la creación del edificio. Estas situaciones han sido contempladas en la documentación de los edificios para los planes de autoprotección y planes de emergencia en el apartado de otros riesgos, al ser considerado como un riesgo de nivel bajo.

9 CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento será realizado de forma periódica y así se encuentra establecido en los contratos firmados entre SPIKA TECH y la entidad de mantenimiento. El mantenimiento de la infraestructura contemplará:

- Climatización.
- Extintores.
- Detector de humos.
- Desagües.
- Controles de acceso.

10 SEGURIDAD DEL CABLEADO

El cableado estructurado se encuentra ordenado y etiquetado para facilitar las tareas de mantenimiento y evitar fallos de interconexión, existiendo conductos específicos para las comunicaciones de datos que protegen físicamente los cables.

El cableado estructurado se encuentra protegido para evitar el acceso no autorizado a lo largo de todo su recorrido, y segregado, para evitar interferencias. Tanto el cableado eléctrico como

el de red cuentan con rutas adecuadas y alternativas, para evitar peligros del entorno y riesgos de daños por accidentes o actos deliberados que pudieran resultar en un fallo que interrumpa la continuidad del servicio.

11 GESTIÓN DE INCIDENTES

Cualquier incidente de seguridad física deberá comunicarse al departamento de ciberseguridad.

12 REFERENCIAS

- ISO/ IEC 27001:2022:
  - 7.1 Perímetro de seguridad física
  - 7.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos
  - 7.6 El trabajo en áreas seguras