

1500Vdc Konwerter do Magazynu Energii (PCS)

BCS1000K~1250K-C-HUD Series



Safe

- Sprawdzanie stanu izolacji w trybie ciągłym
- Przystosowanie do ekstremalnych warunków, takich jak wysokie temperatury, zasolenie, ekstremalne zimno itp.



Simple

- Wydajny układ optymalizujący wykorzystanie przestrzeni pomiaru, ochrona i komunikacja
- Integracja obwodów wtórnych, ujednolicone



Smart

- Obsługa równoległego podłączenia wielu urządzeń i black-startu
- Funkcja H/LVRT, wysoka zdolność adaptacji do sieci
- Różne możliwości zastosowania, takie jak peak shaving, regulacja częstotliwościowa, zasilanie pomocnicze w nowych systemach energetycznych itp.



Specyfikacja Techniczna

Model	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Wejście DC		
Maksymalne napięcie DC	1500Vdc	
Zakres napięcia roboczego	1060-1500Vdc	
Maksymalny prąd wejściowy	1122A	1403A
Łagodny rozruch	Tak	

Wyjście AC (On-grid)

Znamionowa moc wyjściowa AC	1000kW	1250kW
Maksymalna moc wyjściowa AC	1100kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie sieci AC	690Vac	
Zakres napięcia sieci	-15%~10% (nastawialne)	
Częstotliwości sieci	50Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	920.4 A	1150.6 A
Współczynnik mocy	>0.99 (przy mocy znamionowej)	
Zakres regulacji współczynnika mocy	1 (ind.)~1 (poj.)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	

Wyjście AC (Off-grid)

Znamionowe napięcie wyjściowe AC	690Vac	
Dokładność napięcia wyjściowego	1%	
Maksymalny prąd wyjściowy	920.4 A	1150.6 A
THDu	<3% (obciążenie liniowe)	
Znamionowa częstotliwość wyjściowa	50Hz	
Możliwość przeciążenia	110% obciążenia znamionowego	

Efektywność PCS

Maksymalna efektywność	99%
------------------------	-----

Dane ogólne

Rodzaj izolacji	brak
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura robocza	-35°C~60°C (>45°C obniżenie wartości znamionowych)
Wilgotność względna	0~100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735×2135×1300mm
Waga	950kg
Wysokość n.p.m.	4000m (>2000m obniżenie wartości znamionowych)
Wyświetlacz	LED
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN
Zgodność z normą	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2, EN 50549-2/10, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068-2-1/2/14/30

- Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

Certyfikat zgodności

Nr. ESY 115067 0078 Rev. 00

**Posiadacz
certyfikatu:**

**Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produkt:

**Konwerter
(Falownik Magazynujący Energię)**

Model(e):

BCS1000K-C-HUD, BCS1250K-C-HUD

Parametry:

Patrz strona 3

**Przetestowany
zgodnie z:**

EN 50549-2:2019/AC:2019
RfG:2016
NC RfG:2018
PTPIREE:2021

Niniejszy certyfikat zgodności potwierdza zgodność z wyżej wymienionymi normami na podstawie dobrowolnego testu. Odnosi się on wyłącznie do próbki przekazanej do TÜV SÜD Product Service GmbH i nie potwierdza jakości ani bezpieczeństwa produktów seryjnych. Niniejszy certyfikat zgodności wydano zgodnie z programem certyfikacji TÜV SÜD Product Service dla fotowoltaiki i integracji sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć na: www.tuvsud.com/ps-cert

Niniejszy certyfikat zgodności jest polską wersją językową, w razie wątpliwości, w kwestiach spornych można odwołać się do angielskiej wersji językowej.

Raport z badań nr.: 64290253034001

Data, 2025-08-14



(Billy Qiu)

Certyfikat zgodności

Nr. ESY 115067 0078 Rev. 00

Certyfikator techniczny (Billy Qiu) powołany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Product Service GmbH przeprowadził ocenę wyrobów wymienionych w niniejszej certyfikacji w miejscu: Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany.

Wymóg badania	Certyfikacja jest zgodna z wymaganiami następujących dokumentów i normy dla instalacji PGM Typu B&C&D: EN 50549-2:2019/AC:2019 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych – Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie RfG:2016 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016) NC RfG:2018 Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG, 2018) - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. PTPiREE:2021 Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych V1.2
Rodzaj programu certyfikacji	1(a) zgodnie z EN ISO/IEC 17067 Na podstawie Programu Certyfikacji Fotowoltaiki i Integracji z Siecią Elektroenergetyczną (rewizja 6, datowana na 5 grudnia 2021) dla Polski Grid Code
Producent i adres zakładu produkcyjnego	Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. Room 208-38, Hengye Building No. 100 Xiangxing Road, Torch High-tech Zone (Xiang'an) Industrial Zone, 361115 Xiamen PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Wersja oprogramowania	V1.00
Data wygaśnięcia certyfikatu	2030-07-30

Certyfikat zgodności

Nr. ESY 115067 0078 Rev. 00

Parametry:

Model	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry wejścia/wyjścia akumulatora		
Typ akumulatora	Litowa lub kwasowo-ołowiowa	
Maksymalne napięcie [V _{DC}]	1500	
Napięcie znamionowe akumulatora [V _{DC}]	1250	
Zakres napięcia akumulatora [V _{DC}]	1000 ÷ 1500	
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078.0	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403.0
Maksymalny prąd ładowania [A _{DC}]	1078.0	1347.5
Maksymalny prąd rozładowania [A _{DC}]	1122.4	1403.0
Parametry terminala sieci		
Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe [V _{AC}]	3P+PE, 690	
Znamionowa częstotliwość wejściowa/wyjściowa [Hz]	50	
Znamionowy prąd wejściowy/wyjściowy [A _{AC}]	836.8	1046.0
Maksymalny ciągły prąd wejściowy/wyjściowy [A _{AC}]	920.5	1150.6
Znamionowa wejściowa/wyjściowa moc czynna [kW]	1000	1250
Maksymalna wejściowa/wyjściowa moc czynna [kW]	1100	1375
Maksymalna wejściowa/wyjściowa moc pozorna [kVA]	1100	1375
Zakres współczynnika mocy	0.9 indukcyjny ÷ 0.9 pojemnościowy	

Certyfikat zgodności

Nr. ESY 115067 0078 Rev. 00

Zakres oceny i wyniki

Wymóg	Klauzula RfG:2016	Klauzula NC RfG:2018	Typu A	Typu B	Typu C	Typu D	Wynik oceny
Zakres częstotliwości	Artykuł 13.1 (a)	Artykuł 13.1 (a) (i)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Zdolność wytrzymania prędkości zmiany częstotliwości (RoCoF) df/dt	Artykuł 13.1 (b)	Artykuł 13.1 (b)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości (LFSM-O)	Artykuł 13.2(*)	Artykuł 13.2 (a) (b) (f)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Zmniejszenie mocy maksymalnej wraz ze spadkiem częstotliwości	Artykuł 13.4 & 13.5	Artykuł 13.4	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej	Artykuł 13.6	Artykuł 13.6	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Automatyczne podłączenie do sieci	Artykuł 13.7 & 14.4	Artykuł 13.7 & 14.4 (a)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Zdalne sterowanie mocą czynną	Artykuł 14.2	Artykuł 14.2 (b)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Automatyczna kontrola mocy & Ręczne sterowanie zasilaniem	Artykuł 15.2 (a) (b)	Artykuł 15.2 (a) (b)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Zdolność do wytrzymania zapadów napięcia dla przyłączy poniżej 110 kV	Artykuł 14.3	Artykuł 14.3 (a) (i) (b)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Zdolność wytrzymania zapadów napięcia dla przyłączy powyżej 110 kV	Artykuł 16.3	Artykuł 16.3 (a) (i) (c)	N/A	N/A	N/A	Y	Pozytywny

Certyfikat zgodności

Nr. ESY 115067 0078 Rev. 00

Wprowadzenie prądu szybkiego & zakłócenia zakłócenowego symetryczne i asymetryczne	Artykuł 20.2 (b) (c) & Artykuł 21.3 (e)	Artykuł 20.2 (b) (c) & Artykuł 21.3 (e)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Pozakłócenkowe odtworzenie mocy czynnej	Artykuł 20.3	Artykuł 20.3 (a)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Tryb pracy modułu wytworzenia energii, w którym generowana moc czynna zwiększa się w następstwie Spadku częstotliwości systemu poniżej określonej wartości (LFSM-U)	Artykuł 15.2 (c)	Artykuł 15.2 (c) (i)	N/A	N/A	Y	Y	Pozytywny
Tryb FSM	Artykuł 15.2 (d) (i)	Artykuł 15.2 (d) (i)	N/A	N/A	Y	Y	Pozytywny
Szybkość zmian mocy	Artykuł 15.6 (e)	Artykuł 15.6 (e)	N/A	N/A	Y	Y	Pozytywny
Warunki napięcia	Artykuł 16.2 (a)	Artykuł 16.2 (a) (i)	N/A	N/A	N/A	Y	Pozytywny
Podtrzymywanie napięcia przez moc bierną - Możliwości	Artykuł 20.2 (a) & 21.3 (b) (i) (c) (d)	Artykuł 20.2 (a) & 21.3 (b) (i) (c) (d)	N/A	Y	Y	Y	Pozytywny
Uwagi: * Artykuł 13.2 lit. b) ma zastosowanie wyłącznie w przypadku PPM typu A zgodnie z RfG:2016.							



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr E8A 115067 0072 Rev. 00

Posiadacz świadectwa: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiangan) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nazwa obiektu: Konwerter

Niniejsze Świadectwo Zgodności zostało wydane na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Potwierdza ono, że wymienione urządzenie spełnia podstawowe wymagania dotyczące ochrony zawarte w tej dyrektywie i opiera się na obowiązujących w chwili wydania specyfikacjach technicznych. Odnosi się ono wyłącznie do **określonej próbki**, która została dostarczona do oceny zgodności.
Szczegóły: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z badań: 64772253033701

Data wystawienia: 2025-06-26

(Samuel Zhang)

Strona 1 z 3

Niniejsze Świadectwo nie zastępuje regulacyjnej **Deklaracji Zgodności UE (DoC)** i nie upoważnia do oznaczenia CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i zapewnieniu zgodności z wymaganiami wszystkich odpowiednich dyrektyw, producent może podpisać **DoC** i nanieść oznaczenie CE. DoC jest wydawane na wyłączną odpowiedzialność producenta. nufacturer.



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr E8A 115067 0072 Rev. 00

Model(e): BCS1000K-C-HUD, BCS1250K-C-HUD

Opis obiektu:

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry wejścia/wyjścia baterii		
Typ baterii	Lithium or lead-acid	Lithium or lead-acid
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500	1500
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	1250
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500	1000-1500
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maksymalny ciągły prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maksymalny ciągły prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry wejścia AC		
Maksymalna moc pozorna wejściowa [kVA]	1100	1375
Maksymalna moc czynna wejściowa [kW]	1100	1375
Napięcie znamionowe wejściowe [Va.c.]	3P3W, 690	3P3W, 690
Maksymalny ciągły prąd wejściowy [Aa.c.]	920.5	1150.6
Częstotliwość znamionowa wejściowa [Hz]	50/60	50/60
Parametry wyjścia AC:		
Napięcie znamionowe wyjściowe [Va.c.]	3P3W, 690	3P3W, 690
Częstotliwość znamionowa wyjściowa [Hz]	50/60	50/60
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy [Aa.c.]	920.5	1150.6
Maksymalna ciągła moc czynna wyjściowa [kW]	1100	1375
Maksymalna ciągła moc pozorna wyjściowa [kVA]	1100	1375
Współczynnik mocy	1 indukcyjny (niedobór wzbudzenia) do -1 pojemnościowy (nadmierne wzbudzenie)	1 indukcyjny (niedobór wzbudzenia) do -1 pojemnościowy (nadmierne wzbudzenie)
Ogólne		
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60	-40~60
Klasa ochrony	Klasa I	Klasa I
Stopień ochrony	IP65	IP65
Zakres wysokości pracy [m]	0~4000	0~4000
Kategoria przepięciowa	AC: III; DC: II	AC: III; DC: II
Wymiary (szer.gł.wys.) [mm]	735*1300*2132.5	735*1300*2132.5
Waga [kg]	950	950
Parametry pomocniczego źródła zasilania:		
Napięcie znamionowe wejściowe [Va.c.]	170/230/690	170/230/690
Moc wyjściowa znamionowa [kW]	3	3
Częstotliwość wejściowa znamionowa [Hz]	50/60	50/60

Strona 2 z 3

Niniejsze świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie upoważnia do naniesienia oznakowania CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz potwierdzeniu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami, producent może podpisać Deklarację Zgodności i nanieść oznakowanie CE. Deklaracja Zgodności (DoC) jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr E8A 115067 0072 Rev. 00

Uwagi:

EN IEC 61000-6-4:2019 dotyczy wyłącznie portu telekomunikacyjnego/sieciowego.

Certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy urządzenie nie zawiera żadnych nadajników radiowych, takich jak WiFi, 4G, RFID.

**Zbadano
zgodnie z:**

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

EN 55011:2016/A2:2021

Strona 3 z 3

To świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie upoważnia do oznakowania CE. Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami, producent może podpisać Deklarację Zgodności (DoC) i nanieść oznakowanie CE. DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Ref. Certif. No.

SG PSB-IT-00502

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

Certyfikat CB

Produkt	Konwerter
Nazwa i adres wnioskodawcy:	Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. Room 208-38, Hengye Building No. 100 Xiangxing Road Torch High-tech Zone (Xiang'an) Industrial Zone 361115 Xiamen PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Nazwa i adres producenta:	Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. Room 208-38, Hengye Building, No. 100 Xiangxing Road, Torch High-tech Zone, (Xiang'an) Industrial Zone, 361115 Xiamen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Nazwa i adres fabryki:	Zhangzhou Kehua New Energy Technology Co., Ltd. No.10, Kongxue Road, Wenpu Industrial Zone, Jiaomei Industrial Zone Comprehensive Development District, Longhai District, 363107 Zhangzhou City, Fujian, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Oceny i główne parametry techniczne:	Zobacz strona 2
Znak towarowy / Marka (jeśli dotyczy):	Zobacz strona 2
Model / typ referencyjny:	BCS1250K-C-HUD, BCS1000K-C-HUD
Próbka produktu została przetestowana i uznana za zgodną z normami:	IEC 62477-1:2012 IEC 62477-1:2012/AMD1:2016
Numer raportu z badań stanowiący część certyfikatu:	085-253032901-000

Strona 1 z 2

Niniejszy Certyfikat CB został wydany przez Narodowy Organ Certyfikujący

CBS 115067 0073 Rev. 00

Data wystawienia: 2025-07-24

(Billy Qiu)

TÜV SÜD PSB Pte Ltd

15 International Business Park

TÜV SÜD @ IBP

Singapore 609937



PSB Singapore

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

Znak towarowy / Marka:



Oceny i główne parametry techniczne

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry baterii:		
Typ baterii	Litowa lub kwasowo-ołowiowa	Litowa lub kwasowo-ołowiowa
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500	1500
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	1250
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500	1000-1500
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maksymalny ciągły prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maksymalny ciągły prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry AC		
Maksymalna moc pozorna [kVA]	1100	1375
Maksymalna moc czynna [kW]	1100	1375
Napięcie znamionowe [Va.c.]	690, 3W+PE	690, 3W+PE
Maksymalny ciągły prąd [Aa.c.]	920.5	1150.6
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60	50/60
Informacje ogólne		
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60	-40~60
Klasa ochrony	Klasa I	Klasa I
Stopień ochrony (IP)	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)

Strona 2 z 2

Niniejszy Certyfikat CB został wydany przez Narodowy Organ Certyfikujący

CBS 115067 0073 Rev. 00

Data wytawienia: 2025-07-24



(Billy Qiu)

TÜV SÜD PSB Pte Ltd 15 International Business Park TÜV SÜD @ IBP Singapore 609937



PSB Singapore

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Wystawiony dla: Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd.
Room 208-38, Hengye Building, No. 100 Xiangxing Road, Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, China

Dotyczy produktu: Energy Storage Converter

Nazwa handlowa:



Typ/Model: BCS1250K-C-HUD, BCS1000K-C-HUD

Dane znamionowe: Zobacz załącznik

Producent: Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd.
Room 208-38, Hengye Building, No. 100 Xiangxing Road, Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone, Xiamen, China

Wymagania: Rozporządzenie CEA (Connectivity to the Grid) 2007 + poprawka
2019 (Klauzula B1, Podklauzula 1, Klauzula B2, Podklauzule: 1 / 2,
3, 4, 7)

Niniejszy certyfikat badania został wydany w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez DEKRA.
Wyniki tej oceny zostały zawarte w poufnej dokumentacji o nr: 6225420.50.50

Badanie zostało przeprowadzone na pojedynczym egzemplarzu produktu.

Certyfikat nie stanowi oceny procesu produkcyjnego producenta.

Zgodność produkcji z egzemplarzem testowym nie jest objęta odpowiedzialnością DEKRA.

Data ważności certyfikatu: 01 sierpnia 2030 r. lub do momentu wycofania jednej z powyżej wymienionych norm.

Shanghai, 1 August 2025

Certificate Number: 6225420.01COC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kreny Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



PCA-141

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

No.250, Jiangchangsan Road, Jing'an District, Shanghai, 200436 People's Republic of China

T +86 21 6056 7600 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com

ESA-CER-F021 v4.1

Parametry produktu:

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry baterii		
Typ baterii	litowo-jonowy czy ołowiowo-kwasowy	litowo-jonowy czy ołowiowo-kwasowy
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500	1500
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	1250
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500	1000-1500
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maksymalny prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maksymalny prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry AC		
Maksymalna moc pozorna [kVA]	1100	1375
Maksymalna moc czynna [kW]	1100	1375
Napięcie znamionowe [Va.c.]	690, 3W+PE	690, 3W+PE
Maksymalny prąd ciągły [Aa.c.]	920.5	1150.6
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60	50/60
Parametry ogólne		
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60	-40~60
Klasa ochronności	Klasa I	Klasa I
Stopień ochrony (IP)	IP65 (z wyłączeniem kanału powietrznego)	IP65 (z wyłączeniem kanału powietrznego)
Zakres współczynnika mocy (regulowany)	1 prowadzący ... 1 opóźniający	1 prowadzący ... 1 opóźniający



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr N8A 115067 0075 Rev. 00

**Posiadacz świadectwa: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building No.
100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone (Xiang'an)
Industrial Zone 361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produkt: Konwerter

Niniejsze Świadectwo Zgodności zostało wydane na zasadzie dobrowolności zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE, dotyczącą urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w określonych granicach napięcia. Potwierdza ono, że wskazany sprzęt spełnia podstawowe wymagania ochronne tej dyrektywy i jest zgodny z obowiązującymi w momencie wydania specyfikacjami technicznymi. Odnosi się ono wyłącznie do próbki, która została przedłożona do oceny zgodności. Więcej informacji: www.tuvsud.com/ps-cert

Numer z raportu badań: 64290253032801

Dat wystawienia: 2025-08-07

(Billy Qiu)

Strona 1 z 2

To świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie uprawnia do oznakowania CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności z odpowiednimi dyrektywami producent może podpisać Deklarację Zgodności (DoC) i na tej podstawie oznaczyć produkt znakiem CE. Deklaracja Zgodności (DoC) jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr N8A 115067 0075 Rev. 00

Model(e): BCS1250K-C-HUD, BCS1000K-C-HUD

Parametry:

Model:	BCS1000K-C-HUD		BCS1250K-C-HUD	
Parametry baterii				
Typ baterii	Lithium or lead-acid			
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500			
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250			
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500			
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078		1347.5	
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4		1403	
Maksymalny prąd ładowania [Ad.c.]	1078		1347.5	
Maksymalny prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4		1403	
Parametry AC:				
Napięcie znamionowe [Va.c.]	690, 3W+PE			
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60			
Maksymalna moc pozorna [kVA]	1100		1375	
Maksymalna moc czynna [kW]	1100		1375	
Maksymalny prąd ciągły [Aa.c.]	920.5		1150.6	
Zakres współczynnika mocy	0 niedopobudzone do 1, 1 do 0 przepobudzone			
Parametry ogólne				
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60			
Klasa ochrony	Klasa I			
Stopień ochrony (IP)	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)			

**Zbadano
zgodnie z:**

 EN 62477-1:2012/A12:2021 EN
 62109-1:2010
 EN 62109-2:2011

Strona 2 z 2

To świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie uprawnia do oznaczenia CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i zapewnieniu zgodności z wymaganiami wszystkich mających zastosowanie dyrektyw, producent może podpisać **DoC** i oznaczyć produkt znakiem CE. **DoC** jest wydawany na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Product Service

Dokument zgodności

Nr D 115067 0076 Rev. 00

**Posiadacz certyfikatu: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produkt: Konwerter

Niniejszy dokument zgodności potwierdza zgodność z wymienionymi normami na zasadzie dobrowolności.

Dotyczy wyłącznie próbek urządzenia dostarczonej do testów i certyfikacji.

Nie stanowi certyfikacji jakości ani bezpieczeństwa produktów seryjnych.

Szczegóły dostępne na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Numer raportu z badań: 64290253033301

Data wystawienia: 2025-08-07

(Billy Qiu)



Product Service

Dokument zgodności

Nr D 115067 0076 Rev. 00

Model(e): BCS1000K-C-HUD, BCS1250K-C-HUD**Parametry:**

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry baterii:		
Typ baterii	Litowo-jonowa lub kwasowo-ołowiowa	Litowo-jonowa lub kwasowo-ołowiowa
Napięcie maksymalne [Vd.c.]	1500	1500
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	1250
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500	1000-1500
Maks. moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maks. moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maks. ciągły prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maks. ciągły prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry AC:		
Maks. moc pozorna [kVA]	1100	1375
Maks. moc czynna [kW]	1100	1375
Znamionowe napięcie AC [Va.c.]	690, 3W+PE	690, 3W+PE
Maks. ciągły prąd AC [Aa.c.]	920.5	1150.6
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60	50/60
Parametry ogólne		
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60	-40~60
Klasa ochronności	Klasa I	Klasa I
Stopień ochrony obudowy (IP)	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)

**Zbadano
zgodnie z:**IEC 60068-2-1:2007
IEC 60068-2-2:2007
IEC 60068-2-14:2023
IEC 60068-2-30:2005
IEC 60068-2-68:1994



Product Service

Dokument zgodności

Nr D 115067 0080 Rev. 00

**Posiadacz certyfikatu: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Produkt: Konwerter
(Inwerter)**

Niniejszy dokument potwierdza zgodność z wymienionymi normami na zasadzie dobrowolności.
Odnosi się wyłącznie do próbki urządzenia przekazanej do testów i certyfikacji i nie stanowi certyfikacji
jakości ani bezpieczeństwa produktów seryjnych. Szczegóły dostępne pod adresem:
www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z badań: 64290253034601

Data, 2025-08-18

Kennen Wang

(Kennen Wang)



Product Service

Dokument zgodności

Nr D 115067 0080 Rev. 00

Model(e): BCS1000K-C-HUD, BCS1250K-C-HUD

Parametry:

Model	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry wyjścia/wejścia baterii		
Typ baterii	Lithium-ion / Lead-acid	
Napięcie maksymalne [V _{DC}]	1500	
Napięcie znamionowe baterii [V _{DC}]	1250	
Zakres napięcia baterii [V _{DC}]	1000 - 1500	
Maks. moc ładowania [kW]	1078.0	1347.5
Maks. moc rozładowania [kW]	1122.4	1403.0
Maks. prąd ładowania [A _{DC}]	1078.0	1347.5
Maks. prąd rozładowania [A _{DC}]	1122.4	1403.0
Parametry połączenia z siecią		
Napięcie wej./wyj. znamionowe [V _{AC}]	3P+PE, 690	
Częstotliwość wej./wyj. [Hz]	50 / 60	
Znamionowy prąd wej./wyj. [A _{AC}]	836.8	1046.0
Maks. ciągły prąd wej./wyj. [A _{AC}]	920.5	1150.6
Znamionowa moc czynna [kW]	1000	1250
Maks. moc czynna wej./wyj. [kW]	1100	1375
Maks. moc pozorna wej./wyj. [kVA]	1100	1375
Współczynnik mocy	1	

**Zbadano
zgodnie z:**

IEC 61683:1999



Product Service

Dokument zgodności

Nr D 115067 0079 Rev. 00

**Wystawca certyfikatu: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Produkt: Konwerter energii
(Inwerter)**

Niniejszy dokument zgodności potwierdza zgodność z wymienionymi normami na zasadzie dobrowolności. Odnosi się **wyłącznie** do próbki dostarczonej do testów i certyfikacji — nie stanowi potwierdzenia jakości ani bezpieczeństwa seryjnych produktów. Szczegóły: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z badań: 64290253034401

Data: 2025-08-14

Kennen Wang

(Kennen Wang)



Product Service

Dokument zgodności

Nr D 115067 0079 Rev. 00

Model(e): BCS1000K-C-HUD, BCS1250K-C-HUD

Parametry:

Model	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry wejścia/wyjścia baterii:		
Typ baterii	litowo-jonowa / kwasowo-ołowiowa	
Maksymalne napięcie [V _{DC}]	1500	
Napięcie znamionowe baterii [V _{DC}]	1250	
Zakres napięcia baterii [V _{DC}]	1000 - 1500	
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078.0	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403.0
Maksymalny prąd ładowania [A _{DC}]	1078.0	1347.5
Maksymalny prąd rozładowania [A _{DC}]	1122.4	1403.0
Parametry przyłącza sieciowego		
Napięcie znamionowe wejścia/wyjścia [V _{AC}]	3P+PE, 690	
Częstotliwość znamionowa wejścia/wyjścia [Hz]	50 / 60	
Prąd znamionowy wejścia/wyjścia [A _{AC}]	836.8	1046.0
Maksymalny ciągły prąd wejścia/wyjścia [A _{AC}]	920.5	1150.6
Znamionowa moc czynna wejścia/wyjścia [kW]	1000	1250
Maksymalna moc czynna wejścia/wyjścia [kW]	1100	1375
Maksymalna moc pozorna wejścia/wyjścia [kVA]	1100	1375
Zakres współczynnika mocy	0.9 indukcyjny (niedowzbudzony) do 0.9 pojemnościowy (przewzbudzony)	

**Zbadano
zgodnie z:**

 IEC 61727:2004
 IEC 62116:2014



Product Service

Certyfikat

Nr B 115067 0074 Rev. 00

**Wystawca certyfikatu: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Znak certyfikacyjny:



Produkt:

Konwerter

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i spełnia wymagania zasadnicze.
Znak certyfikacyjny przedstawiony powyżej może zostać umieszczony na produkcie.

Nie wolno modyfikować tego znaku w żadnej formie.

Dodatkowo, posiadacz certyfikatu **nie może** przekazywać certyfikatu osobom trzecim.

Certyfikat ten pozostaje ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej anulowany.

Wszystkie mające zastosowanie wymagania dotyczące testowania, certyfikacji, walidacji i weryfikacji
w ramach regulacji TÜV SÜD Group muszą zostać spełnione.

Szczegóły: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z badań: 64290253032801

Ważny do: 2030-08-06

Data, 2025-08-07

(Billy Qiu)

Certyfikat

Nr B 115067 0074 Rev. 00

Model(e): **BCS1250K-C-HUD, BCS1000K-C-HUD**

Parametry:

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry przyłączenia baterii:		
Typ baterii	Litowo-jonowa lub kwasowo-ołowiowa	
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500	
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500	
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maksymalny ciągły prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maksymalny ciągły prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry wejścia/wyjścia AC:		
Napięcie znamionowe [Va.c.]	690, 3W+PE	
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60	
Maksymalna moc pozorna [kVA]	1100	1375
Maksymalna moc czynna [kW]	1100	1375
Maksymalny ciągły prąd [Aa.c.]	920.5	1150.6
Zakres współczynnika mocy	Od 0 (przeciążenie indukcyjne) do 1 (pojemnościowe przewzbudzenie)	
Ogólne:		
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60	
Klasa ochrony	Klasa I	
Stopień ochrony (IP)	IP65 (z wyłączeniem kanału powietrznego)	

Przebadano zgodnie

z:

IEC 62477-1:2012
IEC 62477-1:2012/AMD1:2016
EN 62477-1:2012/A12:2021
IEC 62109-1:2010
EN 62109-1:2010
IEC 62109-2:2011
EN 62109-2:2011