



Medium Voltage Transformer Datasheet

1250kVA

MV Transformer



Item/Przedmiot	SL-1250/15	SL-1250/20
Type/Rodzaj	Oil immersed/ Transformator olejowy	Oil immersed/ Transformator olejowy
Rated power/Moc znamionowa(kVA)	1250@ 40℃	1250@ 40℃
Rated frequency/Częstotliwość znamionowa(Hz)	50	50
Vector group/Wektor transformatora	Dy11	Dy11
Rated voltage/Napięcie znamionowe(kV)	15/0.69	20/0.69
Rated current/Prąd znamionowy(A)	48/1046	36/1046
Tap changer/Przełącznik zaczeów	0, ± 2x2.5%	0, ± 2x2.5%
Minimum Peak Efficiency Index(PEI) Minimalna wartość wskaźnika maksymalnej sprawności	Tier 2	Tier 2
NO-load current/Prąd bez obciążenia	<0.55%	<0.55%
Short-circuit impedance/Impedancja zwarciova	5%~6%	5%~6%
IP Grade/Stopień ochrony IP	IP68@oil tank/zbiornik oleju	IP68@oil tank/zbiornik oleju

Noise level/Poziom hałasu(dB)	<65	<65
Cooling method/Metoda chłodzenia	ONAN	ONAN
Altitude/Wysokość n.p.m.	1000m	1000m
Ambient temperature/Temperatura otoczenia(℃)	-25~+40℃@full load/pełne obciążenie	-25~+40℃@full load/pełne obciążenie
Ambient humidity/Wilgotność otoczenia	0~100%	0~100%
Insulation level/Kategoria izolacji	A	A
Material of winding/Materiał uzwojenia	Aluminum	Aluminum
Oil type/Rodzaj oleju	Mineraloil/ Olej mineralny	Mineraloil/ Olej mineralny
Oil-temperature Alarm/Alarm temperatury oleju	YES/TAK	YES/TAK
Oil-temperature Trip/Wskaźnik temperatury oleju	YES/TAK	YES/TAK
Oil level Alarm/Alarm poziomu oleju	YES/TAK	YES/TAK
Oil level Trip/Wyłącznik poziomu oleju	YES/TAK	YES/TAK
Standard/norma	IEC60076	IEC60076



- END -

XIAMEN KEHUA DIGITAL ENERGY TECH CO.,LTD
ADD: ROOM 208-38, HENGYE BUILDING, NO.100 XIANGXING ROAD, TORCH
HIGH-TECH ZONE (XIANGAN) INDUSTRIAL ZONE, XIAMEN,CHINA
Tel: +86-592-5160516
Fax: +86-592-5162166
Email: Intertrade@kehua.com