

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 02/10/2024 13:51:33

Date : 01/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : FRIGO TRANSPORTS 11 RITEX

ville : PERPIGNAN

Code postal : 66031

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2014

N° de série : 0061.03.22B

Marque : Mod belt start.s5pv.k

Largeur (baie pour les portes) : 2800

Hauteur (baie pour les portes) : 2800

Plaque signalétique : oui

Photo plaque :



Prise le 01/10/2024 11:02:54

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 2

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 3100

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h porte à bloqué fermé seul passage

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : ☐

Photo équipement :



Prise le 01/10/2024 11:07:34

Équipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :