ZELOPACK ZP	FORMULÁRIO							Revisão	Código
	Monitoramento físico químico - Água Potável							03	F_QLD_030
	Elaborado por					Aprovado por		Data Revisão	Data Criação
	Jessica Barrere					Leandro Venancio		09/01/2023	20/12/2021
						Tanque de água clorada			

Data	Hora	Leitura Vazão(m³) Poço 01	Leitura Vazão (m³) Poço 02	Turbidez Poço 01	Turbidez Poço 02	% Cloro	pH	Analista	Observação

Parâmetros	Vazão Poço	Cloro Residual	pH	Turbidez
	Diária	0,2 a 5 mg/L	6,5 á 9,0	<5,0 uT
Frequência		Diária	Diária	Semanal

Observações: