

A COLOCAÇÃO DE PISO TÁTEIS EM CALÇADAS DE PORTO ALEGRE

Marlisa Neiva Fritsch, maria claudia kirsch bissigo(orient)

lisaamim@gmail.com, mclaudia.bissigo@poa.ifrs.edu.br

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Câmpus: Porto Alegre

RESUMO

O presente trabalho de pesquisa foi elaborado com o intuito de estudar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual total ou parcial, usuárias de pisos táteis, seja em virtude de dificuldades inerentes ou transitórias. Para tanto, foi realizada pesquisa teórica e prática.

Na teoria, analisou-se a abordagem técnica e o regramento de seu uso em calçadas, tanto na literatura existente quanto na legislação respectiva.

Na prática, com fito comparativo, a pesquisa consistiu em realizar buscas em ruas dos Bairro Bom Fim e Rio Branco, no município de Porto Alegre, por locais com colocação dos pisos táteis, assim como a coleta de dados sobre tipo, tamanho, colocação dos pisos de alerta e de direcionamento mais levantamento fotográfico para posterior cotejo com o mandamento legal sobre a correta disposição ou não desse elemento de inserção. Uma análise foi realizada, com base nos critérios da NBR 9.050/2004 sobre o tipo, uso e colocação destes pavimentos, em duas calçadas, com o levantamento da colocação em conformidade com a legislação ou não.

O Método utilizado foi, justamente, realizar uma pesquisa e uma análise sobre a legislação pertinente ao assunto, buscando identificar se a interpretação legislativa redundou na colocação correta ou não dos pisos táteis. Para tanto, foram, também, pesquisados, coletados e trazidos da literatura do campo de conhecimento em investigação, os principais conceitos e termos técnicos sobre calçadas e pisos para o embasamento teórico e metodológico do projeto. Paralelamente à teoria foram identificados locais em que se constatou a colocação de pisos táteis, dos quais se fez levantamento dos seguintes dados: medida da calçada, medida dos pisos de alerta e direcionais, a dimensão de seus desenhos e o registro fotográfico de todo o local.

O resultado da análise comparativa entre os conceitos e comandos da lei sobre a colocação dos pisos com a realidade encontrada nas calçadas foi que os dois tipos de pisos táteis, alerta e direcional, têm circunstâncias próprias que os requerem, além de modo e local corretos de colocação. Restou também a percepção de que no Município de Porto Alegre a observação dos ditames da NBR 9.050/2004 é pequena porque a procura por calçadas com pisos táteis colocados foi intensa mas infrutífera, pela pouca quantidade de pisos táteis encontrados. A corroboração dessa percepção dá-se pela localização de empreendimentos arquitetônicos recentes no Bairro Bom Fim, com obras encerradas em maio de 2014, como O Confraria do Bom Fim, na Rua Vasco da Gama, de frente extensa, e o “Duo Fratelli”, na Rua João Teles, em cujas calçadas os pisos táteis não foram colocados. Ainda, nos poucos locais em que os pisos foram encontrados a disposição dos mesmos, na maioria das vezes, não era correta.

Palavras-chave: PISOS , TÁTEIS, ACESSIBILIDADE

Apoiadores: